

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-22/06/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 11**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,5 Град С

Заводской номер 2409 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.05.23	0,477	8,888	0,000	8,888	9,010	0,000	50,07	21,35	28,72	6,00	3,50	24:00	9,01	0,384
21.05.23	0,489	9,180	0,000	9,180	9,304	0,000	50,77	21,82	28,95	6,00	3,50	24:00	9,30	0,392
22.05.23	0,396	7,676	0,000	7,676	7,773	0,000	48,84	22,05	26,79	6,00	3,50	24:00	7,77	0,315
23.05.23	0,425	8,157	0,000	8,157	8,262	0,000	48,65	22,56	26,09	6,00	3,50	24:00	8,26	0,339
24.05.23	0,443	8,454	0,000	8,454	8,564	0,000	49,33	22,62	26,71	6,00	3,50	24:00	8,56	0,354
25.05.23	0,460	8,681	0,000	8,681	8,797	0,000	49,63	22,07	27,56	6,00	3,50	24:00	8,80	0,369
26.05.23	0,409	7,864	0,000	7,864	7,965	0,000	49,09	21,56	27,53	6,00	3,50	24:00	7,96	0,326
27.05.23	0,387	7,574	0,000	7,574	7,668	0,000	47,96	21,10	26,86	6,00	3,50	24:00	7,67	0,307
28.05.23	0,418	7,947	0,000	7,947	8,052	0,000	48,67	21,67	27,00	6,00	3,50	24:00	8,05	0,335
29.05.23	0,392	7,521	0,000	7,521	7,618	0,000	50,61	22,02	28,59	6,00	3,50	24:00	7,62	0,313
30.05.23	0,458	8,585	0,000	8,585	8,701	0,000	51,15	22,13	29,02	6,00	3,50	23:23	8,70	0,368
31.05.23	0,470	8,950	0,000	8,950	9,067	0,000	51,16	22,52	28,64	6,00	3,50	24:00	9,07	0,376
01.06.23	0,487	9,048	0,000	9,048	9,173	0,000	50,76	22,63	28,13	6,00	3,50	24:00	9,17	0,392
02.06.23	0,432	8,078	0,000	8,078	8,188	0,000	51,64	23,27	28,37	6,00	3,50	24:00	8,19	0,347
03.06.23	0,403	7,489	0,000	7,489	7,592	0,000	50,44	23,58	26,86	6,00	3,50	24:00	7,59	0,324
04.06.23	0,396	7,330	0,000	7,330	7,432	0,000	50,72	24,12	26,60	6,00	3,50	24:00	7,43	0,319
05.06.23	0,392	7,410	0,000	7,410	7,508	0,000	51,10	24,80	26,30	6,00	3,50	23:04	7,51	0,314
06.06.23	0,400	7,490	0,000	7,490	7,591	0,000	50,61	25,04	25,57	6,00	3,50	24:00	7,59	0,321
07.06.23	0,422	7,957	0,000	7,957	8,063	0,000	50,59	25,29	25,30	6,00	3,50	24:00	8,06	0,338
08.06.23	0,444	8,100	0,000	8,100	8,215	0,000	53,12	25,86	27,26	6,00	3,50	24:00	8,21	0,359
09.06.23	0,407	7,817	0,000	7,817	7,918	0,000	50,56	25,84	24,72	6,00	3,50	24:00	7,92	0,325
10.06.23	0,361	6,870	0,000	6,870	6,960	0,000	50,88	25,81	25,07	6,00	3,50	24:00	6,96	0,289
11.06.23	0,353	6,833	0,000	6,833	6,920	0,000	49,59	24,60	24,99	6,00	3,50	24:00	6,92	0,281
12.06.23	0,354	8,144	0,000	8,144	8,219	0,000	42,62	24,44	18,18	6,00	3,50	24:00	8,22	0,269
13.06.23	0,112	3,573	0,000	3,573	3,589	0,000	27,12	22,82	4,30	6,00	3,50	24:00	3,59	0,074
14.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,11	21,01	0,10	6,00	3,50	24:00	0,00	0,000
15.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,24	20,17	0,07	6,00	3,50	24:00	0,00	0,000
16.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,32	20,26	0,06	6,00	3,50	24:00	0,00	0,000
17.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,42	20,35	0,07	6,00	3,50	24:00	0,00	0,000
18.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,55	20,46	0,09	6,00	3,50	24:00	0,00	0,000
19.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,81	20,71	0,10	6,00	3,50	24:00	0,00	0,000
20.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,06	20,95	0,11	6,00	3,50	24:00	0,00	0,000
21.06.23	0,191	4,987	0,000	4,987	5,026	0,000	29,12	21,26	7,86	6,00	3,50	24:00	5,03	0,139
22.06.23	0,358	7,165	0,000	7,165	7,250	0,000	46,49	23,44	23,05	6,00	3,50	24:00	7,25	0,283
Итого:	10,734	207,77	0,000	207,768	210,425	0,000	42,52	22,65	19,87	6,00	3,50	814:26	210,42	8,552

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.06.23



/ Пономарёв С. В. /