

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-22/06/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,5 Град С

Заводской номер 2697 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.05.23	0,666	10,094	0,000	10,094	10,298	0,000	64,47	32,23	32,24	5,50	3,50	24:00	10,30	0,560
21.05.23	0,654	9,989	0,000	9,989	10,188	0,000	64,67	32,02	32,65	5,50	3,50	24:00	10,19	0,550
22.05.23	0,647	9,898	0,000	9,898	10,094	0,000	63,24	31,76	31,48	5,50	3,50	24:00	10,09	0,543
23.05.23	0,619	9,442	0,000	9,442	9,630	0,000	63,35	32,36	30,99	5,50	3,50	24:00	9,63	0,520
24.05.23	0,602	9,237	0,000	9,237	9,419	0,000	63,02	32,38	30,64	5,50	3,50	24:00	9,42	0,505
25.05.23	0,609	9,229	0,000	9,229	9,416	0,000	62,60	32,50	30,10	5,50	3,50	24:00	9,42	0,513
26.05.23	0,556	8,542	0,000	8,542	8,710	0,000	62,70	32,30	30,40	5,50	3,50	24:00	8,71	0,466
27.05.23	0,570	8,895	0,000	8,895	9,065	0,000	62,42	32,01	30,41	5,50	3,50	24:00	9,06	0,477
28.05.23	0,648	9,766	0,000	9,766	9,965	0,000	64,48	32,74	31,74	5,50	3,50	24:00	9,96	0,545
29.05.23	0,648	9,675	0,000	9,675	9,876	0,000	64,60	33,23	31,37	5,50	3,50	24:00	9,88	0,546
30.05.23	0,631	9,528	0,000	9,528	9,722	0,000	64,72	33,50	31,22	5,50	3,50	23:23	9,72	0,531
31.05.23	0,556	8,601	0,000	8,601	8,768	0,000	61,88	32,87	29,01	5,50	3,50	24:00	8,77	0,466
01.06.23	0,608	9,201	0,000	9,201	9,387	0,000	63,68	33,24	30,44	5,50	3,50	24:00	9,39	0,511
02.06.23	0,608	9,109	0,000	9,109	9,297	0,000	65,07	34,00	31,07	5,50	3,50	24:00	9,30	0,512
03.06.23	0,609	9,026	0,000	9,026	9,216	0,000	65,88	34,48	31,40	5,50	3,50	24:00	9,22	0,515
04.06.23	0,616	9,009	0,000	9,009	9,203	0,000	66,30	35,60	30,70	5,50	3,50	24:00	9,20	0,521
05.06.23	0,585	8,776	0,000	8,776	8,956	0,000	65,44	34,23	31,21	5,50	3,50	24:00	8,96	0,492
06.06.23	0,521	7,864	0,000	7,864	8,024	0,000	65,03	34,80	30,23	5,50	3,50	24:00	8,02	0,438
07.06.23	0,587	8,825	0,000	8,825	9,006	0,000	64,02	34,71	29,31	5,50	3,50	24:00	9,01	0,495
08.06.23	0,559	8,276	0,000	8,276	8,450	0,000	65,96	36,56	29,40	5,50	3,50	24:00	8,45	0,472
09.06.23	0,508	7,810	0,000	7,810	7,964	0,000	62,98	35,49	27,49	5,50	3,50	24:00	7,96	0,426
10.06.23	0,576	8,749	0,000	8,749	8,925	0,000	64,31	35,75	28,56	5,50	3,50	24:00	8,92	0,484
11.06.23	0,581	8,876	0,000	8,876	9,053	0,000	64,15	35,09	29,06	5,50	3,50	24:00	9,05	0,488
12.06.23	0,536	11,745	0,000	11,745	11,867	0,000	50,40	32,27	18,13	5,50	3,50	24:00	11,87	0,413
13.06.23	0,112	3,302	0,000	3,302	3,320	0,000	28,44	25,29	3,15	5,50	3,50	24:00	3,32	0,077
14.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,05	23,05	0,00	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
15.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,30	22,21	0,09	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
16.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,84	21,77	0,07	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
17.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,76	21,68	0,08	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
18.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,88	21,79	0,09	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
19.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,11	22,03	0,08	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
20.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,32	22,27	0,05	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
21.06.23	0,377	5,758	0,000	5,758	5,873	0,000	46,40	25,92	20,48	5,50	3,50	24:00	5,87	0,316
22.06.23	0,500	7,718	0,000	7,718	7,868	0,000	62,64	32,66	29,98	5,50	3,50	24:00	7,87	0,418
Итого:	15,288	236,94	0,00	236,94	241,56	0,00	53,47	30,73	22,74	5,50	3,50	815:23	241,56	12,800

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:



/ Пономарёв С. В. /

23.06.23