

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-22/06/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 37**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,5 Град С

Заводской номер 00010682 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x25D7 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mг т	dt °C	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
20.05.23	64,85	5	81,8	80,24	64,19	4	75,5	74,06	6,30	6,18	0,66	0,451	0,386	24
21.05.23	64,76	5	79,5	78,02	64,08	4	72	70,62	7,54	7,4	0,68	0,53	0,452	24
22.05.23	64,89	5	75,7	74,25	64,19	4	68,3	67,04	7,35	7,21	0,7	0,516	0,440	24
23.05.23	64,75	5	75,7	74,26	64,04	4	68,5	67,24	7,16	7,02	0,71	0,503	0,429	24
24.05.23	64,44	5	74,7	73,27	63,74	4	67,4	66,14	7,27	7,13	0,7	0,507	0,432	24
25.05.23	64,86	5	74,2	72,77	64,13	4	67,6	66,35	6,55	6,42	0,73	0,466	0,399	24
26.05.23	64,33	5	72,6	71,21	63,6	4	66,6	65,4	5,92	5,81	0,73	0,423	0,362	24
27.05.23	63,38	5	77,4	75,96	62,71	4	69,7	68,44	7,66	7,52	0,67	0,524	0,445	24
28.05.23	66,71	5	83,6	81,92	65,99	4	76,2	74,69	7,38	7,23	0,72	0,537	0,461	24
29.05.23	67,23	5	91,2	89,32	66,54	4	83,5	81,85	7,63	7,47	0,69	0,561	0,483	24
30.05.23	66,47	5	90,5	88,67	65,8	4	83,7	82,02	6,79	6,65	0,67	0,5	0,430	24
31.05.23	65,22	5	90,1	88,37	64,59	4	84,2	82,61	5,87	5,76	0,63	0,431	0,371	24
01.06.23	66,53	5	91,5	89,62	65,87	4	85,3	83,63	6,12	5,99	0,66	0,455	0,392	24
02.06.23	67	5	91,5	89,61	66,35	4	86	84,32	5,40	5,29	0,65	0,412	0,356	24
03.06.23	67,78	5	90	88,11	67,11	4	84,9	83,18	5,04	4,93	0,67	0,39	0,338	24
04.06.23	68,64	5	94,1	92,11	67,99	4	89	87,11	5,11	5	0,65	0,396	0,344	24
05.06.23	67,17	5	68,9	67,5	66,43	4	62,5	61,27	6,36	6,23	0,74	0,463	0,398	24
06.06.23	67,21	5	66,6	65,23	66,48	4	60,6	59,36	5,99	5,87	0,73	0,441	0,379	24
07.06.23	65,55	5	79,2	77,64	64,92	4	72,8	71,38	6,39	6,26	0,63	0,457	0,391	24
08.06.23	67,57	5	80,2	78,55	66,92	4	74,2	72,75	5,92	5,8	0,65	0,441	0,380	24
09.06.23	65,11	5	58,6	57,47	64,5	4	54,4	53,37	4,18	4,1	0,61	0,3	0,257	24
10.06.23	64,81	5	74,2	72,76	64,18	4	69	67,71	5,15	5,05	0,63	0,374	0,321	24
11.06.23	64,61	5	74,6	73,16	63,98	4	69,6	68,33	4,93	4,83	0,63	0,358	0,307	24
12.06.23	51,36	5	71,8	70,89	51,6	4	63,8	62,96	8,03	7,93	-0,24	0,392	0,309	24
13.06.23	33,41	5	22,5	22,41	33,35	4	20,4	20,31	2,11	2,1	0,06	0,074	0,052	24
14.06.23	26,32	5	0	0	26,7	4	0	0	0,00	0	-0,38	0	0,000	24
15.06.23	23,92	5	0	0	24	4	0	0	0,00	0	-0,08	0	0,000	24
16.06.23	23,01	5	0	0	23,11	4	0	0	0,00	0	-0,1	0	0,000	24
17.06.23	22,73	5	0	0	22,79	4	0	0	0,00	0	-0,06	0	0,000	24
18.06.23	22,66	5	0	0	22,72	4	0	0	0,00	0	-0,06	0	0,000	24
19.06.23	22,71	5	0	0	22,77	4	0	0	0,00	0	-0,06	0	0,000	24
20.06.23	22,95	5	0	0	23	4	0	0	0,00	0	-0,05	0	0,000	24
21.06.23	23,41	5	0,4	0,4	22,79	4	0	0	0,40	0,4	0,62	0,009	0,005	24
22.06.23	62,12	5	40,4	39,71	61,35	4	37	36,35	3,42	3,36	0,77	0,237	0,202	24
Итого:			1971,5	1933,43			1812,7	1778,49	157,95	154,94		11,148	9,521	816
Средние:	54,36	5			53,89	4					0,46			

Mг=M1-
M2

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

23.06.23

