

Месячный отчет за Июнь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.05.23
Конец отчетного периода: 22.06.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.05.23	23:00	24.00	63.17	4.69	7.265	7.400	30.31	3.50	0.000	0.000	7.265	7.400	0.459	0.383
21.05.23	23:00	24.00	63.26	4.59	7.783	7.928	30.46	3.49	0.000	0.000	7.783	7.928	0.492	0.411
22.05.23	23:00	24.00	63.13	4.54	7.315	7.451	30.74	3.52	0.000	0.000	7.315	7.451	0.462	0.385
23.05.23	23:00	24.00	63.16	4.48	6.301	6.418	31.02	3.59	0.000	0.000	6.301	6.418	0.398	0.332
24.05.23	23:00	24.00	62.82	4.41	6.974	7.102	31.03	3.59	0.000	0.000	6.974	7.102	0.438	0.365
25.05.23	23:00	24.00	63.17	4.42	6.931	7.061	31.08	3.42	0.000	0.000	6.931	7.061	0.438	0.365
26.05.23	23:00	24.00	62.89	4.48	7.118	7.249	30.97	3.58	0.000	0.000	7.118	7.249	0.448	0.373
27.05.23	23:00	24.00	62.15	4.43	7.243	7.373	30.45	3.37	0.000	0.000	7.243	7.373	0.450	0.374
28.05.23	23:00	24.00	64.98	4.63	7.779	7.931	31.06	3.35	0.000	0.000	7.779	7.931	0.505	0.424
29.05.23	23:00	24.00	65.74	4.71	8.128	8.290	31.21	3.40	0.000	0.000	8.128	8.290	0.534	0.449
30.05.23	23:00	24.00	64.55	4.74	6.608	6.736	31.03	3.40	0.000	0.000	6.608	6.736	0.427	0.357
31.05.23	23:00	24.00	63.62	4.73	6.615	6.740	30.78	3.29	0.000	0.000	6.615	6.740	0.421	0.351
01.06.23	23:00	24.00	64.37	4.74	6.292	6.413	31.17	3.25	0.000	0.000	6.292	6.413	0.405	0.339
02.06.23	23:00	24.00	65.28	4.78	6.718	6.851	31.55	3.31	0.000	0.000	6.718	6.851	0.439	0.368
03.06.23	23:00	24.00	65.84	4.76	6.582	6.714	32.11	3.31	0.000	0.000	6.582	6.714	0.433	0.364
04.06.23	23:00	24.00	66.70	4.83	6.140	6.266	32.70	3.33	0.000	0.000	6.140	6.266	0.410	0.345
05.06.23	23:00	24.00	65.22	4.12	6.215	6.338	32.86	3.24	0.000	0.000	6.215	6.338	0.405	0.340
06.06.23	23:00	24.00	65.26	3.94	6.156	6.278	33.32	3.03	0.000	0.000	6.156	6.278	0.402	0.337
07.06.23	23:00	24.00	63.53	4.28	6.526	6.649	33.39	3.03	0.000	0.000	6.526	6.649	0.415	0.346
08.06.23	23:00	24.00	65.39	4.46	6.369	6.495	33.90	3.31	0.000	0.000	6.369	6.495	0.416	0.350
09.06.23	23:00	24.00	62.95	4.67	6.892	7.020	33.39	3.29	0.000	0.000	6.892	7.020	0.434	0.361
10.06.23	23:00	24.00	63.03	4.33	6.144	6.258	33.49	3.36	0.000	0.000	6.144	6.258	0.387	0.323
11.06.23	23:00	24.00	62.23	4.39	5.075	5.167	32.83	3.42	0.000	0.000	5.075	5.167	0.316	0.262
12.06.23	23:00	24.00	47.13	4.38	8.206	8.296	29.20	3.23	0.000	0.000	8.206	8.296	0.386	0.300
13.06.23	23:00	24.00	33.33	3.71	2.835	2.849	26.83	2.80	0.000	0.000	2.835	2.849	0.094	0.065
14.06.23	23:00	24.00	22.90	5.00	0.000	0.000	23.54	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15.06.23	23:00	24.00	21.90	5.00	0.000	0.000	21.84	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.06.23	23:00	24.00	21.54	5.00	0.000	0.000	21.50	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17.06.23	23:00	24.00	21.41	5.00	0.000	0.000	21.31	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.06.23	23:00	24.00	21.45	5.00	0.000	0.000	21.34	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.06.23	23:00	24.00	21.66	5.00	0.000	0.000	21.54	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
20.06.23	23:00	24.00	21.99	5.00	0.000	0.000	21.86	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21.06.23	23:00	24.00	15.81	5.00	0.787	0.787	21.31	3.00	0.000	0.000	0.787	0.787	0.012	0.004
22.06.23	23:00	24.00	51.16	3.91	0.919	0.932	23.29	0.15	0.000	0.000	0.919	0.932	0.047	0.037
ИТОГО		816.00	52.14	4.59	167.915	170.995	28.95	3.16	0.000	0.000	167.915	170.995	10.473	8.710
ч			°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 10.50°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 10.50°C

Дата: 22 Июнь 2023

Представитель потребителя: С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Июнь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.05.23
Конец отчетного периода: 22.06.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
20.05.23	23:00	24.00	61.81	4.55	7.337	7.468	0.453	0.376
21.05.23	23:00	24.00	61.92	4.45	7.934	8.076	0.491	0.408
22.05.23	23:00	24.00	61.83	4.41	7.391	7.523	0.457	0.379
23.05.23	23:00	24.00	61.64	4.35	6.384	6.498	0.393	0.326
24.05.23	23:00	24.00	61.45	4.27	7.027	7.151	0.432	0.358
25.05.23	23:00	24.00	61.81	4.29	6.999	7.125	0.433	0.359
26.05.23	23:00	24.00	61.53	4.34	7.165	7.293	0.441	0.366
27.05.23	23:00	24.00	60.88	4.30	7.318	7.445	0.445	0.369
28.05.23	23:00	24.00	63.68	4.50	7.851	8.000	0.500	0.417
29.05.23	23:00	24.00	64.38	4.57	8.248	8.407	0.531	0.444
30.05.23	23:00	24.00	63.12	4.60	6.694	6.818	0.422	0.352
31.05.23	23:00	24.00	62.14	4.59	6.715	6.836	0.417	0.347
01.06.23	23:00	24.00	62.84	4.61	6.404	6.522	0.402	0.335
02.06.23	23:00	24.00	63.77	4.64	6.831	6.960	0.436	0.364
03.06.23	23:00	24.00	64.34	4.63	6.666	6.794	0.429	0.359
04.06.23	23:00	24.00	65.08	4.70	6.239	6.362	0.406	0.340
05.06.23	23:00	24.00	63.76	3.99	6.270	6.389	0.400	0.334
06.06.23	23:00	24.00	63.97	3.80	6.168	6.285	0.394	0.330
07.06.23	23:00	24.00	62.27	4.15	6.555	6.673	0.408	0.339
08.06.23	23:00	24.00	64.07	4.32	6.395	6.517	0.410	0.343
09.06.23	23:00	24.00	61.79	4.53	6.925	7.049	0.428	0.355
10.06.23	23:00	24.00	61.75	4.19	6.157	6.267	0.380	0.315
11.06.23	23:00	24.00	60.85	4.25	5.102	5.191	0.310	0.257
12.06.23	23:00	24.00	46.48	4.24	8.214	8.302	0.381	0.295
13.06.23	23:00	24.00	33.04	3.59	2.825	2.840	0.093	0.064
14.06.23	23:00	24.00	22.98	3.58	0.000	0.000	0.000	0.000
15.06.23	23:00	24.00	22.12	0.15	0.000	0.000	0.000	0.000
16.06.23	23:00	24.00	21.96	0.15	0.000	0.000	0.000	0.000
17.06.23	23:00	24.00	21.45	3.10	0.000	0.000	0.000	0.000
18.06.23	23:00	24.00	21.35	1.81	0.000	0.000	0.000	0.000
19.06.23	23:00	24.00	21.61	0.41	0.000	0.000	0.000	0.000
20.06.23	23:00	24.00	22.40	0.51	0.000	0.000	0.000	0.000
21.06.23	23:00	24.00	16.96	4.43	1.283	1.284	0.022	0.008
22.06.23	23:00	24.00	45.75	3.56	1.166	1.178	0.053	0.041
ИТОГО		816.00	51.08	3.72	170.265	173.257	10.369	8.581
ч			°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 10.50°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 10.50°C

Дата: 22 Июнь 2023

Представитель потребителя: В. Пономарев/

