

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-22/06/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 10,5 Град С

Заводской номер 2137 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.05.23	0,438	6,957	0,000	6,957	7,086	0,000	61,71	43,07	18,64	5,00	3,50	24:00	7,09	0,365
21.05.23	0,509	8,074	0,000	8,074	8,224	0,000	61,46	42,22	19,24	5,00	3,50	24:00	8,22	0,424
22.05.23	0,434	6,941	0,000	6,941	7,068	0,000	61,07	41,64	19,43	5,00	3,50	24:00	7,07	0,361
23.05.23	0,444	7,060	0,000	7,060	7,191	0,000	61,99	42,53	19,46	5,00	3,50	24:00	7,19	0,370
24.05.23	0,482	7,693	0,000	7,693	7,834	0,000	61,52	42,18	19,34	5,00	3,50	24:00	7,83	0,401
25.05.23	0,484	7,648	0,000	7,648	7,791	0,000	61,80	42,58	19,22	5,00	3,50	24:00	7,79	0,404
26.05.23	0,534	8,507	0,000	8,507	8,664	0,000	61,21	42,22	18,99	5,00	3,50	24:00	8,66	0,445
27.05.23	0,521	8,416	0,000	8,416	8,567	0,000	60,22	41,96	18,26	5,00	3,50	24:00	8,57	0,433
28.05.23	0,492	7,705	0,000	7,705	7,852	0,000	61,53	43,09	18,44	5,00	3,50	24:00	7,85	0,411
29.05.23	0,524	8,156	0,000	8,156	8,315	0,000	62,60	44,08	18,52	5,00	3,50	24:00	8,31	0,439
30.05.23	0,465	7,317	0,000	7,317	7,456	0,000	61,33	43,98	17,35	5,00	3,50	23:23	7,46	0,388
31.05.23	0,521	8,287	0,000	8,287	8,440	0,000	60,75	43,15	17,60	5,00	3,50	24:00	8,44	0,434
01.06.23	0,511	8,005	0,000	8,005	8,157	0,000	62,47	43,71	18,76	5,00	3,50	24:00	8,16	0,427
02.06.23	0,564	8,734	0,000	8,734	8,904	0,000	62,84	44,42	18,42	5,00	3,50	24:00	8,90	0,472
03.06.23	0,531	8,128	0,000	8,128	8,290	0,000	63,64	44,80	18,84	5,00	3,50	24:00	8,29	0,446
04.06.23	0,532	8,081	0,000	8,081	8,245	0,000	63,88	46,05	17,83	5,00	3,50	24:00	8,24	0,448
05.06.23	0,518	8,071	0,000	8,071	8,226	0,000	63,36	42,88	20,48	5,00	3,50	24:00	8,23	0,433
06.06.23	0,467	7,307	0,000	7,307	7,447	0,000	62,51	43,65	18,86	5,00	3,50	24:00	7,45	0,390
07.06.23	0,475	7,435	0,000	7,435	7,577	0,000	62,20	43,76	18,44	5,00	3,50	24:00	7,58	0,397
08.06.23	0,433	6,669	0,000	6,669	6,800	0,000	63,67	46,12	17,55	5,00	3,50	24:00	6,80	0,363
09.06.23	0,434	6,938	0,000	6,938	7,065	0,000	61,57	43,40	18,17	5,00	3,50	24:00	7,06	0,361
10.06.23	0,427	6,777	0,000	6,777	6,903	0,000	61,92	44,64	17,28	5,00	3,50	24:00	6,90	0,356
11.06.23	0,479	7,583	0,000	7,583	7,724	0,000	61,70	44,23	17,47	5,00	3,50	24:00	7,72	0,399
12.06.23	0,428	9,305	0,000	9,305	9,404	0,000	48,25	38,15	10,10	5,00	3,50	24:00	9,40	0,331
13.06.23	0,092	2,745	0,000	2,745	2,760	0,000	29,31	27,61	1,70	5,00	3,50	24:00	2,76	0,063
14.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,64	26,64	-2,00	5,00	3,50	24:00	0,00	0,000
15.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,53	25,25	-1,72	5,00	3,50	24:00	0,00	0,000
16.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,97	24,41	-1,44	5,00	3,50	24:00	0,00	0,000
17.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,66	23,82	-1,16	5,00	3,50	24:00	0,00	0,000
18.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,57	23,47	-0,90	5,00	3,50	24:00	0,00	0,000
19.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,52	23,21	-0,69	5,00	3,50	24:00	0,00	0,000
20.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,54	23,12	-0,58	5,00	3,50	24:00	0,00	0,000
21.06.23	0,242	4,149	0,000	4,149	4,217	0,000	43,78	31,62	12,16	5,00	3,50	24:00	4,22	0,199
22.06.23	0,441	7,102	0,000	7,102	7,231	0,000	60,10	42,22	17,88	5,00	3,50	24:00	7,23	0,366
Итого:	12,424	199,791	0,000	199,791	203,438	0,000	52,05	38,53	13,53	5,00	3,50	815:23	203,44	10,326

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.06.23



Пономарёв С. В. /