

Месячный отчет за Июнь 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.05.23
Конец отчетного периода: 22.06.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.53
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=63239
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.05.23	23:00	24.00	19.13	5.0	0.000	0.00	18.07	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
21.05.23	23:00	24.00	18.85	5.0	0.000	0.00	18.12	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
22.05.23	23:00	24.00	52.90	5.0	4.496	4.56	24.77	3.5	0.000	0.00	4.496	4.556	0.238	0.191
23.05.23	23:00	24.00	54.92	5.0	9.342	9.47	28.16	3.5	0.000	0.00	9.342	9.475	0.513	0.415
24.05.23	23:00	24.00	55.22	5.0	8.728	8.85	28.73	3.5	0.000	0.00	8.728	8.854	0.482	0.391
25.05.23	23:00	24.00	56.07	5.0	9.445	9.59	29.32	3.5	0.000	0.00	9.445	9.585	0.530	0.431
26.05.23	23:00	24.00	56.25	5.0	8.399	8.52	29.23	3.5	0.000	0.00	8.399	8.524	0.473	0.384
27.05.23	23:00	24.00	56.18	5.0	10.529	10.69	29.19	3.5	0.000	0.00	10.529	10.686	0.592	0.481
28.05.23	23:00	24.00	57.10	5.0	10.325	10.48	29.31	3.5	0.000	0.00	10.325	10.484	0.590	0.481
29.05.23	23:00	24.00	57.44	5.0	9.186	9.33	29.47	3.5	0.000	0.00	9.186	9.329	0.528	0.431
30.05.23	23:00	24.00	57.02	5.0	8.512	8.64	29.39	3.5	0.000	0.00	8.512	8.642	0.486	0.396
31.05.23	23:00	24.00	56.69	5.0	9.778	9.93	29.58	3.5	0.000	0.00	9.778	9.926	0.555	0.452
01.06.23	23:00	24.00	57.35	5.0	9.244	9.39	30.39	3.5	0.000	0.00	9.244	9.387	0.530	0.433
02.06.23	23:00	24.00	59.37	5.0	9.983	10.15	31.15	3.5	0.000	0.00	9.983	10.148	0.593	0.488
03.06.23	23:00	24.00	59.46	5.0	9.653	9.81	31.72	3.5	0.000	0.00	9.653	9.813	0.574	0.473
04.06.23	23:00	24.00	58.02	5.0	7.627	7.75	31.78	3.5	0.000	0.00	7.627	7.748	0.443	0.363
05.06.23	23:00	24.00	59.54	5.0	8.430	8.57	32.58	3.5	0.000	0.00	8.430	8.570	0.502	0.414
06.06.23	23:00	24.00	60.12	5.0	9.855	10.02	33.45	3.5	0.000	0.00	9.855	10.022	0.593	0.489
07.06.23	23:00	24.00	59.55	5.0	9.599	9.76	33.92	3.5	0.000	0.00	9.599	9.759	0.572	0.471
08.06.23	23:00	24.00	61.27	5.0	8.413	8.56	34.56	3.5	0.000	0.00	8.413	8.561	0.516	0.427
09.06.23	23:00	24.00	59.52	5.0	8.559	8.70	34.39	3.5	0.000	0.00	8.559	8.701	0.510	0.420
10.06.23	23:00	24.00	58.77	5.0	7.236	7.35	34.06	3.5	0.000	0.00	7.236	7.353	0.425	0.349
11.06.23	23:00	24.00	58.48	5.0	8.242	8.38	33.40	3.5	0.000	0.00	8.242	8.375	0.482	0.396
12.06.23	23:00	24.00	59.06	5.0	8.228	8.36	33.75	3.5	0.000	0.00	8.228	8.363	0.486	0.400
13.06.23	23:00	24.00	59.95	5.0	9.533	9.69	34.01	3.5	0.000	0.00	9.533	9.694	0.572	0.472
14.06.23	23:00	24.00	59.52	5.0	9.451	9.61	33.44	3.5	0.000	0.00	9.451	9.608	0.563	0.463
15.06.23	23:00	24.00	58.95	5.0	8.425	8.56	33.32	3.5	0.000	0.00	8.425	8.563	0.497	0.408
16.06.23	23:00	24.00	60.34	5.0	10.478	10.66	33.59	3.5	0.000	0.00	10.478	10.657	0.633	0.522
17.06.23	23:00	24.00	49.36	5.0	2.392	2.42	28.41	3.5	0.000	0.00	2.392	2.422	0.118	0.093
18.06.23	23:00	24.00	29.82	5.0	1.292	1.30	26.61	3.5	0.000	0.00	1.292	1.297	0.039	0.025
19.06.23	23:00	24.00	29.72	5.0	1.099	1.10	25.82	3.5	0.000	0.00	1.099	1.103	0.033	0.021
20.06.23	23:00	24.00	28.15	5.0	0.814	0.82	25.21	3.5	0.000	0.00	0.814	0.817	0.023	0.014
21.06.23	23:00	24.00	29.30	5.0	1.935	1.94	24.56	3.5	0.000	0.00	1.935	1.943	0.057	0.036
22.06.23	23:00	24.00	56.14	5.0	9.205	9.34	31.86	3.5	0.000	0.00	9.205	9.342	0.517	0.420
ИТОГО		816.00	52.05	5.0	248.43	252.31	29.86	3.5	0.00	0.00	248.432	252.307	14.262	11.653
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 10.5°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 10.5°C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ за отчетный период:

252.307м3

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период (Qрасчет):

11.653Гкал

Дата: 22 Июнь 2023

Представитель потребителя:

/С. В. Пономарев/

