

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-22/06/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 55**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,5 Град С

Заводской номер 2710 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,36	17,39	-0,03	5,50	3,50	01:42	0,00	0,000
21.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,92	17,93	-0,01	5,50	3,50	11:20	0,00	0,000
22.05.23	0,161	3,204	0,000	3,204	3,244	0,000	29,28	18,76	10,52	5,50	3,50	16:50	3,24	0,128
23.05.23	0,325	5,932	0,000	5,932	6,017	0,000	52,06	21,39	30,67	5,50	3,50	24:00	6,02	0,263
24.05.23	0,421	7,510	0,000	7,510	7,621	0,000	52,92	22,17	30,75	5,50	3,50	24:00	7,62	0,342
25.05.23	0,442	7,771	0,000	7,771	7,890	0,000	53,56	22,42	31,14	5,50	3,50	24:00	7,89	0,360
26.05.23	0,382	6,768	0,000	6,768	6,870	0,000	53,46	22,39	31,07	5,50	3,50	24:00	6,87	0,311
27.05.23	0,440	7,792	0,000	7,792	7,909	0,000	53,11	22,04	31,07	5,50	3,50	24:00	7,91	0,358
28.05.23	0,573	9,933	0,000	9,933	10,089	0,000	54,62	22,10	32,52	5,50	3,50	24:00	10,09	0,468
29.05.23	0,421	7,323	0,000	7,323	7,437	0,000	54,44	21,91	32,53	5,50	3,50	24:00	7,44	0,344
30.05.23	0,487	8,496	0,000	8,496	8,628	0,000	53,83	22,07	31,76	5,50	3,50	24:00	8,63	0,397
31.05.23	0,532	9,361	0,000	9,361	9,504	0,000	53,69	22,15	31,54	5,50	3,50	24:00	9,50	0,434
01.06.23	0,510	8,712	0,000	8,712	8,853	0,000	55,14	22,54	32,60	5,50	3,50	24:00	8,85	0,419
02.06.23	0,476	8,000	0,000	8,000	8,133	0,000	56,42	23,34	33,08	5,50	3,50	24:00	8,13	0,392
03.06.23	0,505	8,401	0,000	8,401	8,543	0,000	57,50	24,00	33,50	5,50	3,50	24:00	8,54	0,416
04.06.23	0,416	7,053	0,000	7,053	7,169	0,000	56,49	24,56	31,93	5,50	3,50	24:00	7,17	0,342
05.06.23	0,433	7,267	0,000	7,267	7,388	0,000	56,98	25,42	31,56	5,50	3,50	24:00	7,39	0,356
06.06.23	0,427	7,098	0,000	7,098	7,219	0,000	56,96	25,95	31,01	5,50	3,50	24:00	7,22	0,353
07.06.23	0,394	6,645	0,000	6,645	6,755	0,000	57,05	26,39	30,66	5,50	3,50	24:00	6,75	0,325
08.06.23	0,424	6,963	0,000	6,963	7,084	0,000	59,30	26,86	32,44	5,50	3,50	24:00	7,08	0,351
09.06.23	0,408	6,848	0,000	6,848	6,962	0,000	56,89	26,70	30,19	5,50	3,50	24:00	6,96	0,336
10.06.23	0,399	6,764	0,000	6,764	6,874	0,000	56,97	26,57	30,40	5,50	3,50	24:00	6,87	0,328
11.06.23	0,360	6,188	0,000	6,188	6,287	0,000	55,49	25,30	30,19	5,50	3,50	24:00	6,29	0,295
12.06.23	0,464	7,778	0,000	7,778	7,908	0,000	56,27	25,07	31,20	5,50	3,50	24:00	7,91	0,383
13.06.23	0,438	7,327	0,000	7,327	7,450	0,000	56,98	25,16	31,82	5,50	3,50	24:00	7,45	0,361
14.06.23	0,439	7,452	0,000	7,452	7,574	0,000	56,45	24,09	32,36	5,50	3,50	24:00	7,57	0,361
15.06.23	0,448	7,630	0,000	7,630	7,754	0,000	57,03	24,02	33,01	5,50	3,50	24:00	7,75	0,368
16.06.23	0,477	7,949	0,000	7,949	8,083	0,000	57,25	24,14	33,11	5,50	3,50	24:00	8,08	0,393
17.06.23	0,035	0,573	0,000	0,573	0,583	0,000	28,69	22,92	5,77	5,50	3,50	24:00	0,58	0,029
18.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,84	21,61	0,23	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
19.06.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,85	21,64	0,21	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
20.06.23	0,000	0,004	0,000	0,004	0,004	0,000	22,32	21,96	0,36	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
21.06.23	0,116	2,573	0,000	2,573	2,600	0,000	26,20	21,74	4,46	5,50	3,50	24:00	2,60	0,089
22.06.23	0,461	7,989	0,000	7,989	8,114	0,000	54,74	23,57	31,17	5,50	3,50	24:00	8,11	0,377
Итого:	11,814	203,305	0,000	203,305	206,546	0,000	47,97	23,13	24,85	5,50	3,50	773:48	206,55	9,680

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

Пономарёв С. В. /

23.06.23

