

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-22/06/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 65**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,5 Град С

Заводской номер 2709 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,92	18,62	0,30	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
21.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,17	18,88	0,29	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
22.05.23	0,204	46,472	43,379	3,094	47,324	44,173	37,87	37,59	0,28	5,50	3,40	23:50	3,15	0,171
23.05.23	0,407	85,758	79,617	6,142	87,361	81,104	63,01	62,73	0,28	5,50	3,40	24:00	6,26	0,342
24.05.23	0,356	52,591	47,176	5,415	53,515	47,997	61,26	60,75	0,51	5,50	3,40	24:00	5,51	0,299
25.05.23	0,432	50,140	43,482	6,658	51,035	44,252	61,77	61,25	0,52	5,50	3,40	24:00	6,78	0,362
26.05.23	0,389	42,311	36,220	6,091	43,032	36,830	60,40	59,82	0,58	5,50	3,40	24:00	6,19	0,325
27.05.23	0,388	38,009	31,846	6,164	38,641	32,368	59,53	58,85	0,68	5,50	3,40	24:00	6,27	0,323
28.05.23	0,373	29,035	23,045	5,990	29,507	23,412	58,89	57,97	0,92	5,50	3,40	24:00	6,09	0,310
29.05.23	0,371	31,613	25,782	5,831	32,148	26,211	59,96	59,11	0,85	5,50	3,40	23:40	5,93	0,309
30.05.23	0,379	33,564	27,492	6,072	34,123	27,944	59,30	58,52	0,78	5,50	3,40	23:50	6,17	0,315
31.05.23	0,355	31,860	26,140	5,721	32,378	26,558	58,74	57,89	0,85	5,50	3,40	24:00	5,81	0,295
01.06.23	0,461	63,178	56,266	6,912	64,373	57,326	62,51	62,02	0,49	5,50	3,40	24:00	7,04	0,389
02.06.23	0,466	85,508	78,718	6,789	87,192	80,265	65,15	64,90	0,25	5,50	3,40	24:00	6,92	0,394
03.06.23	0,472	83,742	76,970	6,772	85,433	78,519	66,02	65,76	0,26	5,50	3,40	24:00	6,91	0,400
04.06.23	0,346	66,508	61,556	4,952	67,857	62,801	63,85	63,81	0,04	5,50	3,40	18:40	5,05	0,294
05.06.23	0,474	69,864	62,953	6,911	71,244	64,191	65,16	64,84	0,32	5,50	3,40	24:00	7,05	0,402
06.06.23	0,457	68,534	61,882	6,652	69,896	63,107	65,44	65,12	0,32	5,50	3,40	24:00	6,78	0,387
07.06.23	0,459	97,044	90,400	6,644	98,984	92,205	65,41	65,22	0,19	5,50	3,40	23:40	6,78	0,389
08.06.23	0,516	106,334	98,938	7,396	108,559	101,010	67,32	67,17	0,15	5,50	3,40	24:00	7,55	0,438
09.06.23	0,361	49,060	43,372	5,688	49,998	44,208	59,01	57,28	1,73	5,50	3,40	24:00	5,80	0,301
10.06.23	0,335	20,464	15,022	5,442	20,788	15,252	57,91	56,83	1,08	5,50	3,40	23:50	5,53	0,278
11.06.23	0,347	21,048	15,427	5,621	21,384	15,665	58,23	57,12	1,11	5,50	3,40	24:00	5,71	0,288
12.06.23	0,386	22,027	15,909	6,117	22,391	16,163	59,20	58,08	1,12	5,50	3,40	24:00	6,22	0,321
13.06.23	0,458	24,984	17,750	7,234	25,410	18,043	60,21	59,20	1,01	5,50	3,40	24:00	7,36	0,382
14.06.23	0,354	23,016	17,266	5,750	23,380	17,531	57,76	56,82	0,94	5,50	3,40	23:30	5,84	0,293
15.06.23	0,408	23,844	17,340	6,504	24,237	17,616	59,08	58,05	1,03	5,50	3,40	24:00	6,61	0,340
16.06.23	0,376	22,702	16,792	5,910	23,085	17,066	59,92	58,82	1,10	5,50	3,40	24:00	6,01	0,314
17.06.23	0,004	0,779	0,768	0,011	0,792	0,780	29,97	29,49	0,48	5,50	3,40	13:21	0,01	0,004
18.06.23	0,000	0,000	0,009	-0,009	0,000	0,009	24,05	23,84	0,21	5,50	3,40	20:49	0,00	0,000
19.06.23	0,000	0,000	0,022	-0,022	0,000	0,022	23,94	23,82	0,12	5,50	3,40	19:50	0,00	0,000
20.06.23	0,056	3,423	1,886	1,538	3,439	1,893	27,00	26,57	0,43	5,50	3,40	22:40	1,54	0,040
21.06.23	0,098	3,499	1,648	1,851	3,547	1,670	29,10	28,53	0,57	5,50	3,40	17:10	1,88	0,078
22.06.23	0,344	17,582	11,936	5,646	17,853	12,111	56,45	54,80	1,65	5,50	3,40	23:40	5,73	0,285
Итого:	10,831	1314,495	1147,008	167,487	1338,905	1168,301	52,99	52,36	0,63	5,50	3,40	782:30	170,48	9,073

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.06.23



/ Пономарёв С. В. /