

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-22/06/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 69**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,5 Град С

Заводской номер 2731 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,24	18,98	0,26	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
21.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,10	18,87	0,23	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
22.05.23	0,120	31,810	30,511	1,299	32,417	31,077	34,93	34,61	0,32	5,50	3,50	24:00	1,32	0,106
23.05.23	0,258	70,691	67,961	2,729	72,084	69,264	64,96	63,61	1,35	5,50	3,50	24:00	2,78	0,229
24.05.23	0,263	43,264	40,308	2,956	44,084	41,035	63,71	61,79	1,92	5,50	3,50	24:00	3,01	0,232
25.05.23	0,258	40,284	37,447	2,837	41,062	38,132	64,41	62,29	2,12	5,50	3,50	24:00	2,89	0,228
26.05.23	0,311	34,861	31,095	3,766	35,512	31,639	63,34	61,01	2,33	5,50	3,50	24:00	3,84	0,271
27.05.23	0,354	31,910	27,369	4,541	32,499	27,839	62,84	60,21	2,63	5,50	3,50	24:00	4,62	0,307
28.05.23	0,335	23,781	19,628	4,153	24,230	19,962	63,75	60,09	3,66	5,50	3,50	24:00	4,23	0,292
29.05.23	0,305	25,718	22,103	3,616	26,214	22,491	64,40	61,02	3,38	5,50	3,50	24:00	3,69	0,267
30.05.23	0,272	26,784	23,633	3,151	27,296	24,048	64,01	60,81	3,20	5,50	3,50	24:00	3,21	0,239
31.05.23	0,285	25,780	22,316	3,464	26,254	22,692	62,77	59,48	3,29	5,50	3,50	24:00	3,53	0,249
01.06.23	0,311	50,644	47,089	3,555	51,662	47,998	65,08	63,02	2,06	5,50	3,50	24:00	3,63	0,274
02.06.23	0,243	69,178	66,803	2,375	70,605	68,141	66,80	65,58	1,22	5,50	3,50	24:00	2,42	0,218
03.06.23	0,273	68,144	65,351	2,793	69,579	66,687	67,56	66,31	1,25	5,50	3,50	24:00	2,85	0,244
04.06.23	0,237	56,683	54,113	2,570	57,882	55,225	65,81	65,30	0,51	5,50	3,50	24:00	2,62	0,210
05.06.23	0,309	57,727	54,264	3,463	58,917	55,345	66,70	65,28	1,42	5,50	3,50	24:00	3,53	0,272
06.06.23	0,289	56,550	53,382	3,168	57,724	54,453	66,99	65,59	1,40	5,50	3,50	24:00	3,23	0,256
07.06.23	0,238	79,901	77,577	2,324	81,547	79,138	66,58	65,57	1,01	5,50	3,50	24:00	2,37	0,214
08.06.23	0,225	86,082	84,018	2,065	87,951	85,805	68,69	67,77	0,92	5,50	3,50	24:00	2,11	0,203
09.06.23	0,214	86,649	84,582	2,067	88,410	86,268	66,25	65,39	0,86	5,50	3,50	24:00	2,11	0,192
10.06.23	0,230	81,571	79,257	2,315	83,221	80,825	66,08	65,16	0,92	5,50	3,50	24:00	2,36	0,206
11.06.23	0,246	81,977	79,447	2,530	83,625	81,009	65,86	64,92	0,94	5,50	3,50	24:00	2,58	0,219
12.06.23	0,266	83,935	81,109	2,826	85,633	82,715	66,09	65,17	0,92	5,50	3,50	24:00	2,88	0,236
13.06.23	0,241	92,145	89,726	2,420	94,035	91,531	66,57	65,73	0,84	5,50	3,50	24:00	2,47	0,216
14.06.23	0,201	91,300	89,468	1,832	93,129	91,226	65,74	64,90	0,84	5,50	3,50	24:00	1,87	0,182
15.06.23	0,241	90,359	87,953	2,406	92,168	89,677	65,72	64,83	0,89	5,50	3,50	24:00	2,45	0,216
16.06.23	0,293	88,364	85,233	3,130	90,187	86,955	66,80	65,88	0,92	5,50	3,50	24:00	3,19	0,260
17.06.23	0,010	9,748	9,892	-0,144	9,878	10,018	40,11	42,63	-2,52	5,50	3,50	24:00	-0,15	0,012
18.06.23	0,000	0,134	0,324	-0,190	0,135	0,325	28,51	28,82	-0,31	5,50	3,50	24:00	-0,19	0,002
19.06.23	0,000	0,222	0,289	-0,067	0,223	0,290	26,28	27,30	-1,02	5,50	3,50	24:00	-0,07	0,001
20.06.23	0,046	8,031	7,431	0,600	8,165	7,548	27,57	33,92	-6,35	5,50	3,50	24:00	0,61	0,039
21.06.23	0,250	55,409	52,849	2,561	56,536	53,884	66,26	64,80	1,46	5,50	3,50	24:00	2,61	0,224
22.06.23	0,276	65,008	61,988	3,019	66,298	63,183	65,77	64,44	1,33	5,50	3,50	24:00	3,08	0,244
Итого:	7,401	1714,647	1634,519	80,128	1749,165	1666,428	57,80	56,80	1,01	5,50	3,50	816:00	81,72	6,560

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.06.23



/ Пономарёв С. В. /