

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/23г.-22/06/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 9**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,5 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х89СС ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.05.23	0,568	9,21	0,00	9,21	9,38	0,00	61,74	23,73	38,01	5,00	3,50	24,00	9,38	0,471
21.05.23	0,593	9,65	0,00	9,65	9,82	0,00	61,48	24,48	37,00	5,00	3,50	24,00	9,82	0,492
22.05.23	0,612	10,00	0,00	10,00	10,17	0,00	61,28	25,35	35,93	5,00	3,50	24,00	10,17	0,507
23.05.23	0,493	8,11	0,00	8,11	8,25	0,00	61,00	25,64	35,36	5,00	3,50	24,00	8,25	0,408
24.05.23	0,521	8,61	0,00	8,61	8,76	0,00	60,56	25,83	34,73	5,00	3,50	24,00	8,76	0,431
25.05.23	0,573	9,27	0,00	9,27	9,44	0,00	61,73	25,63	36,10	5,00	3,50	24,00	9,44	0,476
26.05.23	0,533	8,77	0,00	8,77	8,93	0,00	60,71	25,32	35,39	5,00	3,50	24,00	8,93	0,441
27.05.23	0,527	8,80	0,00	8,80	8,97	0,00	59,98	25,31	34,67	5,00	3,50	24,00	8,97	0,435
28.05.23	0,500	8,09	0,00	8,09	8,23	0,00	61,82	26,14	35,68	5,00	3,50	24,00	8,23	0,415
29.05.23	0,557	8,83	0,00	8,83	8,96	0,00	62,75	26,54	36,21	5,00	3,50	24,00	8,96	0,464
30.05.23	0,534	8,58	0,00	8,58	8,73	0,00	62,22	26,69	35,53	5,00	3,50	24,00	8,73	0,444
31.05.23	0,497	8,18	0,00	8,18	8,33	0,00	60,88	27,04	33,84	5,00	3,50	24,00	8,33	0,411
01.06.23	0,607	9,76	0,00	9,76	9,93	0,00	62,11	26,83	35,28	5,00	3,50	24,00	9,93	0,505
02.06.23	0,580	9,25	0,00	9,25	9,44	0,00	62,73	27,02	35,71	5,00	3,50	24,00	9,44	0,483
03.06.23	0,566	8,95	0,00	8,95	9,14	0,00	63,18	27,31	35,87	5,00	3,50	24,00	9,14	0,472
04.06.23	0,545	8,50	0,00	8,50	8,67	0,00	63,81	27,95	35,86	5,00	3,50	24,00	8,67	0,456
05.06.23	0,507	8,16	0,00	8,16	8,31	0,00	61,99	28,34	33,65	5,00	3,50	24,00	8,31	0,421
06.06.23	0,515	8,28	0,00	8,28	8,43	0,00	62,33	28,73	33,60	5,00	3,50	24,00	8,43	0,428
07.06.23	0,507	8,29	0,00	8,29	8,45	0,00	61,47	29,18	32,29	5,00	3,50	24,00	8,45	0,420
08.06.23	0,487	7,71	0,00	7,71	7,86	0,00	63,46	29,89	33,57	5,00	3,50	24,00	7,86	0,406
09.06.23	0,461	7,63	0,00	7,63	7,75	0,00	60,60	30,02	30,58	5,00	3,50	24,00	7,75	0,381
10.06.23	0,539	8,72	0,00	8,72	8,88	0,00	61,87	30,11	31,76	5,00	3,50	24,00	8,88	0,447
11.06.23	0,454	7,45	0,00	7,45	7,58	0,00	61,02	29,70	31,32	5,00	3,50	24,00	7,58	0,376
12.06.23	0,452	9,90	0,00	9,90	10,02	0,00	45,83	28,78	17,05	5,00	3,50	24,00	10,02	0,348
13.06.23	0,113	3,43	0,00	3,43	3,43	0,00	33,22	26,45	6,77	5,00	3,50	24,00	3,43	0,077
14.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	24,67	0,09	5,00	3,50	24,00	0,00	0,000
15.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	23,31	0,04	5,00	3,50	24,00	0,00	0,000
16.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	22,71	0,05	5,00	3,50	24,00	0,00	0,000
17.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35	22,30	0,05	5,00	3,50	24,00	0,00	0,000
18.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	21,95	0,06	5,00	3,50	24,00	0,00	0,000
19.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66	21,58	0,08	5,00	3,50	24,00	0,00	0,000
20.06.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	21,74	0,08	5,00	3,50	24,00	0,00	0,000
21.06.23	0,176	3,24	0,00	3,24	3,28	0,00	54,48	22,48	32,00	5,00	3,50	24,00	3,28	0,142
22.06.23	0,374	6,28	0,00	6,28	6,36	0,00	59,23	25,85	33,38	5,00	3,50	24,00	6,36	0,308
Итого:	13,391	221,65	0,00	221,65	225,50	0,00	52,12	26,02	26,11	5,00	3,50	816,00	225,50	11,064

Mr=M1-
M2

$Q_{расч} = Q_o - (Mr \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.06.23



/ Пономарёв С. В. /