

Месячный отчет за Май 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.04.23
Конец отчетного периода: 19.05.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=59524
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.04.23	23:00	24.00	72.06	5.25	39.137	40.067	46.65	4.41	36.854	37.239	2.283	2.337	1.102	1.085
21.04.23	23:00	24.00	71.19	5.32	39.360	40.274	46.59	4.43	37.397	37.786	1.963	2.009	1.061	1.046
22.04.23	23:00	24.00	69.73	5.27	39.185	40.061	46.13	4.41	37.005	37.383	2.180	2.229	1.026	1.010
23.04.23	23:00	24.00	69.10	5.24	38.801	39.654	45.90	4.40	36.802	37.174	2.000	2.044	0.993	0.978
24.04.23	23:00	24.00	70.05	5.26	38.834	39.709	47.36	4.39	37.125	37.524	1.709	1.747	0.963	0.951
25.04.23	23:00	24.00	69.41	5.32	39.592	40.469	47.00	4.40	37.821	38.222	1.771	1.810	0.971	0.958
26.04.23	23:00	24.00	69.42	5.35	40.036	40.923	47.27	4.40	38.144	38.553	1.892	1.933	0.977	0.963
27.04.23	23:00	24.00	69.83	5.36	40.149	41.048	48.12	4.39	38.392	38.818	1.756	1.796	0.957	0.944
28.04.23	23:00	24.00	70.55	5.34	31.241	31.955	48.69	4.35	30.226	30.570	1.370	1.401	0.753	0.743
29.04.23	23:00	24.00	71.52	5.45	40.999	41.959	50.96	4.35	39.715	40.207	1.284	1.314	0.910	0.901
30.04.23	23:00	24.00	69.59	5.43	41.035	41.948	50.03	4.35	39.602	40.075	1.433	1.465	0.876	0.865
01.05.23	23:00	24.00	69.64	5.36	40.704	41.611	48.78	4.33	38.868	39.311	1.836	1.876	0.939	0.926
02.05.23	23:00	24.00	69.60	5.37	40.757	41.664	48.25	4.34	38.925	39.359	1.832	1.872	0.960	0.946
03.05.23	23:00	24.00	69.93	5.42	41.306	42.233	48.59	4.36	39.409	39.854	1.897	1.939	0.975	0.961
04.05.23	23:00	24.00	69.70	5.61	22.985	23.498	48.93	4.37	21.211	21.454	1.774	1.814	0.565	0.552
05.05.23	23:00	24.00	66.33	5.25	2.053	2.095	33.28	4.54	0.000	0.000	2.053	2.095	0.136	0.121
06.05.23	23:00	24.00	65.83	5.33	1.786	1.822	29.88	4.46	0.000	0.000	1.786	1.822	0.118	0.105
07.05.23	23:00	24.00	64.34	5.32	1.425	1.452	29.35	4.51	0.000	0.000	1.425	1.452	0.092	0.081
08.05.23	23:00	24.00	63.69	5.44	1.941	1.978	29.34	4.42	0.000	0.000	1.941	1.978	0.124	0.110
09.05.23	23:00	24.00	62.69	5.32	1.911	1.946	29.39	4.49	0.000	0.000	1.911	1.946	0.120	0.106
10.05.23	23:00	24.00	62.62	5.34	2.260	2.301	28.17	4.43	0.000	0.000	2.260	2.301	0.142	0.125
11.05.23	23:00	24.00	63.11	5.35	1.991	2.028	28.63	4.50	0.000	0.000	1.991	2.028	0.126	0.111
12.05.23	23:00	24.00	63.34	5.41	1.861	1.896	28.06	4.48	0.000	0.000	1.861	1.896	0.118	0.105
13.05.23	23:00	24.00	63.89	5.44	3.130	3.189	27.09	4.47	0.000	0.000	3.130	3.189	0.200	0.177
14.05.23	23:00	24.00	54.50	4.97	3.252	3.299	25.53	4.14	0.000	0.000	3.252	3.299	0.177	0.154
15.05.23	23:00	24.00	40.42	5.26	0.794	0.800	21.46	2.01	0.000	0.000	0.794	0.800	0.032	0.026
16.05.23	23:00	24.00	19.89	5.00	0.000	0.000	20.14	0.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17.05.23	23:00	24.00	17.89	5.00	0.000	0.000	17.98	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.05.23	23:00	24.00	17.87	5.00	0.000	0.000	17.94	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.05.23	23:00	24.00	18.23	5.00	0.000	0.000	18.25	3.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		720.00	59.86	5.29	596.523	609.879	36.79	4.03	547.497	553.529	49.382	50.394	15.410	15.054
ч			°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 7.20°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 7.20°C

Дата: 19 Май 2023

Представитель потребителя: _____/С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Май 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.04.23
Конец отчетного периода: 19.05.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=59524
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
20.04.23	23:00	24.00	68.17	4.91	1.925	1.966	0.131	0.117
21.04.23	23:00	24.00	67.41	4.99	1.618	1.651	0.109	0.097
22.04.23	23:00	24.00	65.99	4.91	1.814	1.851	0.120	0.107
23.04.23	23:00	24.00	65.77	4.90	1.697	1.732	0.112	0.099
24.04.23	23:00	24.00	66.36	4.89	1.455	1.485	0.097	0.086
25.04.23	23:00	24.00	66.04	4.94	1.485	1.515	0.098	0.087
26.04.23	23:00	24.00	66.32	4.97	1.559	1.591	0.103	0.092
27.04.23	23:00	24.00	66.38	5.00	1.404	1.433	0.093	0.083
28.04.23	23:00	24.00	55.59	4.07	2.036	2.068	0.113	0.099
29.04.23	23:00	24.00	67.85	5.12	1.300	1.327	0.088	0.079
30.04.23	23:00	24.00	65.58	5.07	1.175	1.198	0.077	0.069
01.05.23	23:00	24.00	66.40	4.98	1.523	1.554	0.101	0.090
02.05.23	23:00	24.00	66.38	5.02	1.623	1.656	0.108	0.096
03.05.23	23:00	24.00	67.07	5.05	1.811	1.849	0.121	0.108
04.05.23	23:00	24.00	59.17	5.54	1.616	1.642	0.096	0.084
05.05.23	23:00	24.00	52.85	4.96	1.960	1.986	0.104	0.089
06.05.23	23:00	24.00	51.10	5.03	1.716	1.738	0.088	0.075
07.05.23	23:00	24.00	49.34	5.01	1.368	1.385	0.068	0.058
08.05.23	23:00	24.00	51.48	5.13	1.864	1.888	0.096	0.083
09.05.23	23:00	24.00	50.45	5.02	1.835	1.858	0.093	0.079
10.05.23	23:00	24.00	50.90	5.03	2.148	2.175	0.109	0.094
11.05.23	23:00	24.00	50.71	5.04	1.916	1.940	0.097	0.083
12.05.23	23:00	24.00	50.35	5.10	1.770	1.792	0.089	0.076
13.05.23	23:00	24.00	54.80	5.12	2.983	3.026	0.163	0.142
14.05.23	23:00	24.00	46.83	4.68	3.107	3.141	0.146	0.123
15.05.23	23:00	24.00	35.54	4.93	0.760	0.765	0.027	0.022
16.05.23	23:00	24.00	18.21	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000
17.05.23	23:00	24.00	16.62	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000
18.05.23	23:00	24.00	16.41	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000
19.05.23	23:00	24.00	16.46	4.00	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		720.00	53.08	4.85	45.467	46.209	2.646	2.319
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 7.20°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 7.20°C

Дата: 19 Май 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

