

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-19/05/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 7,2 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.04.23	2,060	64,53	58,13	6,40	65,99	58,61	70,40	42,72	27,68	6,00	4,50	24,00	6,54	2,014
21.04.23	2,006	64,90	58,99	5,91	66,35	59,47	69,74	42,73	27,01	6,00	4,50	24,00	6,04	1,963
22.04.23	2,044	66,16	58,29	7,87	67,58	58,77	68,27	42,40	25,87	6,00	4,50	24,00	8,04	1,987
23.04.23	1,903	64,50	58,10	6,40	65,87	58,58	67,83	42,49	25,34	6,00	4,50	24,00	6,54	1,857
24.04.23	1,855	64,62	58,84	5,78	66,04	59,32	68,62	43,85	24,77	6,00	4,50	24,00	5,91	1,813
25.04.23	1,823	65,42	59,99	5,43	66,81	60,47	68,26	44,06	24,20	6,00	4,50	24,00	5,55	1,784
26.04.23	1,937	67,42	60,43	6,99	68,85	60,91	68,32	44,18	24,14	6,00	4,50	24,00	7,14	1,887
27.04.23	1,807	66,08	61,01	5,07	67,54	61,59	68,70	44,80	23,90	6,00	4,50	24,00	5,18	1,770
28.04.23	1,456	52,11	47,29	4,82	53,26	47,80	69,50	45,76	23,74	6,00	4,50	24,00	4,93	1,421
29.04.23	1,789	68,74	63,95	4,79	70,32	64,67	70,52	47,83	22,69	6,00	4,50	24,00	4,90	1,755
30.04.23	1,774	69,32	64,01	5,31	70,79	64,73	68,62	46,62	22,00	6,00	4,50	24,00	5,42	1,736
01.05.23	1,849	68,83	62,59	6,24	70,30	63,26	68,67	45,94	22,73	6,00	4,50	24,00	6,37	1,804
02.05.23	1,821	68,22	62,45	5,77	69,68	63,16	68,61	45,74	22,87	6,00	4,50	24,00	5,89	1,779
03.05.23	1,819	68,58	63,29	5,29	70,04	64,00	68,94	45,98	22,96	6,00	4,50	24,00	5,40	1,781
04.05.23	1,155	39,16	32,96	6,20	40,00	33,32	68,51	46,36	22,15	6,00	4,50	24,00	6,33	1,110
05.05.23	0,451	6,98	0,00	6,98	7,12	0,00	64,70	47,14	17,56	6,00	4,50	24,00	7,12	0,401
06.05.23	0,385	5,75	0,00	5,75	5,87	0,00	66,86	52,67	14,19	6,00	4,50	24,00	5,87	0,344
07.05.23	0,417	6,38	0,00	6,38	6,52	0,00	65,50	51,42	14,08	6,00	4,50	24,00	6,52	0,371
08.05.23	0,393	6,04	0,00	6,04	6,17	0,00	64,99	52,57	12,42	6,00	4,50	24,00	6,17	0,350
09.05.23	0,366	5,68	0,00	5,68	5,82	0,00	64,23	52,57	11,66	6,00	4,50	24,00	5,82	0,325
10.05.23	0,384	6,11	0,00	6,11	6,21	0,00	62,71	50,19	12,52	6,00	4,50	24,00	6,21	0,340
11.05.23	0,376	6,09	0,00	6,09	6,22	0,00	61,43	45,28	16,15	6,00	4,50	24,00	6,22	0,332
12.05.23	0,378	6,15	0,00	6,15	6,26	0,00	61,54	45,55	15,99	6,00	4,50	24,00	6,26	0,334
13.05.23	0,413	6,65	0,00	6,65	6,75	0,00	62,01	46,32	15,69	6,00	4,50	24,00	6,75	0,365
14.05.23	0,463	9,00	0,00	9,00	9,14	0,00	51,54	45,96	5,58	6,00	4,50	24,00	9,14	0,398
15.05.23	0,072	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	40,41	34,35	6,06	6,00	4,50	24,00	1,80	0,059
16.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	28,16	0,66	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
17.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	23,42	2,25	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
18.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	18,44	1,78	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
19.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	18,18	1,89	6,00	4,50	24,00	0,00	0,000
Итого:	31,196	1025,22	870,32	154,90	1047,30	878,66	59,81	42,79	17,02	6,00	4,50	720,00	158,07	30,081

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_{ф} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

22.05.23



/ Пономарёв С. В. /