

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-19/05/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 29**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 7,2 Град С

Заводской номер 00075692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qг, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
20.04.23	1,730	0,242	88,13	86,66	3,24	90,07	87,83	3,32	69,81	52,16	17,65	6,50	3,00	24,00	1,707
21.04.23	1,642	0,184	88,95	88,46	2,49	90,95	89,63	2,52	69,15	52,20	16,95	6,50	3,00	24,00	1,624
22.04.23	1,574	0,202	88,81	88,02	2,74	90,71	89,15	2,78	67,60	51,47	16,13	6,50	3,00	24,00	1,554
23.04.23	1,565	0,220	88,02	87,07	2,99	89,86	88,18	3,03	67,19	51,20	15,99	6,50	3,00	24,00	1,543
24.04.23	1,545	0,200	88,63	88,23	2,70	90,54	89,38	2,72	68,41	52,64	15,77	6,50	3,00	24,00	1,526
25.04.23	1,530	0,215	89,55	88,87	2,87	91,44	90,05	2,91	67,79	52,42	15,37	6,50	3,00	24,00	1,509
26.04.23	1,307	0,175	76,97	76,95	2,38	78,59	77,96	2,38	68,17	52,86	15,31	6,50	3,00	24,00	1,290
27.04.23	1,486	0,186	91,59	91,30	2,51	93,52	92,52	2,53	68,01	53,31	14,70	6,50	3,00	24,00	1,468
28.04.23	1,547	0,220	94,43	93,58	2,97	96,53	94,95	3,02	69,99	55,37	14,62	6,50	3,00	24,00	1,526
29.04.23	1,595	0,219	99,49	98,77	2,94	101,84	100,30	2,97	71,98	57,71	14,27	6,50	3,00	24,00	1,574
30.04.23	1,481	0,194	97,99	97,65	2,64	100,15	99,08	2,67	68,72	55,15	13,57	6,50	3,00	24,00	1,462
01.05.23	1,547	0,256	96,66	95,39	3,47	98,75	96,72	3,53	68,21	54,17	14,04	6,50	3,00	24,00	1,522
02.05.23	1,497	0,201	95,40	94,90	2,69	97,35	96,19	2,70	67,84	53,72	14,12	6,50	3,00	24,00	1,478
03.05.23	1,499	0,183	96,25	96,06	2,47	98,31	97,41	2,50	68,07	53,93	14,14	6,50	3,00	24,00	1,481
04.05.23	0,714	0,247	39,76	37,20	3,30	40,57	37,73	3,37	60,74	45,92	14,82	6,50	3,00	24,00	0,690
05.05.23	0,173	0,223	3,24	0,00	3,01	3,24	0,00	3,06	53,60	33,87	19,73	6,50	3,00	24,00	0,151
06.05.23	0,188	0,230	3,37	0,00	3,11	3,38	0,00	3,16	56,13	34,06	22,07	6,50	3,00	24,00	0,166
07.05.23	0,229	0,284	4,01	0,00	3,79	4,07	0,00	3,85	56,41	34,50	21,91	6,50	3,00	24,00	0,202
08.05.23	0,214	0,267	3,80	0,00	3,59	3,84	0,00	3,64	55,47	34,62	20,85	6,50	3,00	24,00	0,188
09.05.23	0,192	0,244	3,53	0,00	3,31	3,55	0,00	3,35	54,66	34,76	19,90	6,50	3,00	24,00	0,168
10.05.23	0,206	0,265	3,82	0,00	3,57	3,84	0,00	3,63	54,61	34,25	20,36	6,50	3,00	24,00	0,180
11.05.23	0,171	0,222	3,20	0,00	3,00	3,20	0,00	3,04	54,28	33,65	20,63	6,50	3,00	24,00	0,149
12.05.23	0,176	0,230	3,32	0,00	3,10	3,33	0,00	3,15	54,48	33,65	20,83	6,50	3,00	24,00	0,154
13.05.23	0,159	0,204	2,98	0,00	2,78	2,98	0,00	2,80	54,18	33,55	20,63	6,50	3,00	24,00	0,139
14.05.23	0,235	0,302	4,38	0,00	4,08	4,40	0,00	4,18	53,68	33,43	20,25	6,50	3,00	24,00	0,206
15.05.23	0,066	0,123	1,78	0,00	1,65	1,78	0,00	1,68	31,97	26,87	5,10	6,50	3,00	24,00	0,054
16.05.23	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	21,91	0,25	6,50	3,00	24,00	0,000
17.05.23	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	20,21	0,08	6,50	3,00	24,00	0,000
18.05.23	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	18,99	0,03	6,50	3,00	24,00	0,000
19.05.23	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44	18,45	-0,01	6,50	3,00	24,00	0,000
Итого:	24,268	5,738	1358,06	1309,11	77,39	1386,79	1327,08	78,49	56,04	41,37	14,67	6,50	3,00	720,00	23,711

$M_f = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_f * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы: / Пономарёв С. В. /

22.05.23

