

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-19/05/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 61**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 7,2 Град С

Заводской номер 00192154 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.04.23	1,544	68,74	65,35	3,39	70,33	66,12	70,97	51,04	19,93	5,50	4,00	24,00	3,47	1,520
21.04.23	1,535	70,09	66,45	3,64	71,67	67,26	70,21	51,01	19,20	5,50	4,00	24,00	3,72	1,509
22.04.23	1,450	69,37	65,73	3,64	70,85	66,51	68,80	50,52	18,28	5,50	4,00	24,00	3,72	1,424
23.04.23	1,405	68,80	65,22	3,58	70,27	65,95	68,23	50,42	17,81	5,50	4,00	24,00	3,66	1,379
24.04.23	1,455	69,96	65,66	4,30	71,51	66,51	69,22	51,58	17,64	5,50	4,00	24,00	4,40	1,424
25.04.23	1,415	70,21	66,44	3,77	71,72	67,26	68,48	51,10	17,38	5,50	4,00	24,00	3,85	1,388
26.04.23	1,370	69,78	66,54	3,24	71,29	67,39	68,56	51,31	17,25	5,50	4,00	24,00	3,31	1,347
27.04.23	1,432	70,93	66,86	4,07	72,50	67,77	69,13	51,95	17,18	5,50	4,00	24,00	4,16	1,403
28.04.23	1,409	76,96	73,95	3,01	78,74	74,99	70,84	54,69	16,15	5,50	4,00	24,00	3,08	1,387
29.04.23	1,417	77,18	73,50	3,68	78,94	74,53	70,88	55,18	15,70	5,50	4,00	24,00	3,76	1,391
30.04.23	1,360	76,71	73,09	3,62	78,39	74,08	68,87	53,71	15,16	5,50	4,00	24,00	3,70	1,334
01.05.23	1,387	74,49	70,46	4,03	76,14	71,40	68,80	53,06	15,74	5,50	4,00	24,00	4,12	1,358
02.05.23	1,274	70,70	68,23	2,47	72,15	69,19	68,79	52,63	16,16	5,50	4,00	24,00	2,52	1,256
03.05.23	1,213	70,61	69,32	1,29	72,14	70,28	69,20	52,99	16,21	5,50	4,00	24,00	1,32	1,204
04.05.23	3,005	70,78	28,78	42,00	72,13	29,17	64,06	53,15	10,91	5,50	4,00	24,00	42,80	2,703
05.05.23	3,734	71,19	0,00	71,19	72,14	0,00	52,46	18,94	33,52	5,50	4,00	24,00	72,14	3,221
06.05.23	3,518	71,32	0,00	71,32	72,14	0,00	49,29	18,77	30,52	5,50	4,00	24,00	72,14	3,004
07.05.23	3,552	71,26	0,00	71,26	72,13	0,00	49,86	19,04	30,82	5,50	4,00	24,00	72,13	3,039
08.05.23	3,362	71,35	0,00	71,35	72,14	0,00	47,13	19,09	28,04	5,50	4,00	24,00	72,14	2,848
09.05.23	3,493	71,32	0,00	71,32	72,14	0,00	48,97	19,18	29,79	5,50	4,00	24,00	72,14	2,979
10.05.23	3,057	71,26	9,84	61,42	72,13	9,99	50,58	55,53	-4,95	5,50	4,00	24,00	62,17	2,615
11.05.23	2,069	50,10	14,44	35,66	50,88	14,68	57,47	56,00	1,47	5,50	4,00	24,00	36,22	1,812
12.05.23	0,209	14,80	11,72	3,08	15,04	11,96	58,08	55,63	2,45	5,50	4,00	24,00	3,13	0,187
13.05.23	0,232	15,24	11,76	3,48	15,49	12,00	58,10	55,66	2,44	5,50	4,00	24,00	3,54	0,207
14.05.23	0,195	14,06	10,67	3,39	14,27	10,86	52,51	51,27	1,24	5,50	4,00	24,00	3,44	0,171
15.05.23	0,048	5,15	3,80	1,35	5,16	3,80	32,03	30,66	1,37	5,50	4,00	24,00	1,35	0,038
16.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	17,31	0,36	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
17.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	16,50	0,34	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
18.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	15,40	0,31	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
19.05.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	15,46	0,23	5,50	4,00	24,00	0,00	0,000
Итого:	46,140	1602,36	1047,81	554,55	1632,43	1061,70	55,25	41,63	13,62	5,50	4,00	720,00	562,12	42,147

С 04.05.23 по 11.05.23 неисправность блока питания подающего тр-да. 11.05.23 блок питания заменен.

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

22.05.23

