

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-19/05/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 7,2 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см 2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
20.04.23	1,197	0,219	47,34	44,60	3,13	48,35	45,08	3,15	69,16	47,03	22,13	6,50	4,00	24,00	1,174
21.04.23	1,181	0,225	47,94	45,06	3,24	48,98	45,54	3,29	68,59	47,15	21,44	6,50	4,00	24,00	1,158
22.04.23	1,127	0,236	47,93	44,95	3,37	48,90	45,43	3,40	66,99	46,78	20,21	6,50	4,00	24,00	1,103
23.04.23	1,076	0,199	46,95	44,57	2,86	47,92	45,05	2,89	66,75	46,67	20,08	6,50	4,00	24,00	1,055
24.04.23	1,088	0,203	47,45	45,00	2,91	48,43	45,48	2,94	68,00	48,00	20,00	6,50	4,00	24,00	1,067
25.04.23	1,070	0,191	47,73	45,43	2,73	48,69	45,91	2,74	67,32	47,69	19,63	6,50	4,00	24,00	1,050
26.04.23	0,956	0,208	41,30	39,04	3,01	42,17	39,45	3,04	67,70	48,07	19,63	6,50	4,00	24,00	0,934
27.04.23	1,045	0,177	48,50	46,51	2,52	49,50	46,99	2,52	67,59	48,62	18,97	6,50	4,00	24,00	1,027
28.04.23	1,073	0,174	49,92	47,90	2,54	51,02	48,47	2,56	69,84	50,98	18,86	6,50	4,00	24,00	1,055
29.04.23	1,089	0,170	52,24	50,37	2,47	53,46	51,09	2,49	71,81	53,52	18,29	6,50	4,00	24,00	1,071
30.04.23	0,996	0,153	51,33	49,65	2,21	52,46	50,35	2,22	68,47	51,30	17,17	6,50	4,00	24,00	0,980
01.05.23	1,005	0,169	50,86	48,95	2,44	51,96	49,56	2,46	67,89	50,56	17,33	6,50	4,00	24,00	0,987
02.05.23	0,987	0,165	50,15	48,41	2,37	51,16	48,89	2,38	67,51	50,16	17,35	6,50	4,00	24,00	0,970
03.05.23	1,002	0,160	50,58	48,87	2,28	51,64	49,43	2,29	67,77	50,24	17,53	6,50	4,00	24,00	0,986
04.05.23	0,465	0,173	20,90	18,60	2,47	21,28	18,82	2,48	66,70	50,39	16,31	6,50	4,00	24,00	0,447
05.05.23	0,171	0,219	3,06	0,00	3,15	3,07	0,00	3,17	55,63	28,36	27,27	6,50	4,00	24,00	0,148
06.05.23	0,197	0,232	3,27	0,00	3,32	3,27	0,00	3,35	59,70	29,55	30,15	6,50	4,00	24,00	0,173
07.05.23	0,189	0,222	3,18	0,00	3,21	3,19	0,00	3,26	59,48	29,76	29,72	6,50	4,00	24,00	0,166
08.05.23	0,151	0,188	2,61	0,00	2,68	2,61	0,00	2,70	57,52	29,85	27,67	6,50	4,00	24,00	0,132
09.05.23	0,152	0,189	2,65	0,00	2,74	2,65	0,00	2,75	56,90	29,61	27,29	6,50	4,00	24,00	0,132
10.05.23	0,200	0,245	3,46	0,00	3,50	3,46	0,00	3,54	57,51	29,45	28,06	6,50	4,00	24,00	0,175
11.05.23	0,198	0,243	3,39	0,00	3,47	3,40	0,00	3,49	57,52	29,36	28,16	6,50	4,00	24,00	0,173
12.05.23	0,173	0,209	2,96	0,00	3,01	2,97	0,00	3,05	57,60	29,10	28,50	6,50	4,00	24,00	0,151
13.05.23	0,219	0,265	3,77	0,00	3,81	3,79	0,00	3,85	58,45	29,43	29,02	6,50	4,00	24,00	0,192
14.05.23	0,210	0,262	3,77	0,00	3,75	3,78	0,00	3,82	55,89	29,18	26,71	6,50	4,00	24,00	0,183
15.05.23	0,050	0,088	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,27	39,28	23,89	15,39	6,50	4,00	24,00	0,041
16.05.23	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	19,22	0,33	6,50	4,00	24,00	0,000
17.05.23	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	17,34	-0,13	6,50	4,00	24,00	0,000
18.05.23	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	15,79	-0,08	6,50	4,00	24,00	0,000
19.05.23	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57	15,29	0,28	6,50	4,00	24,00	0,000
Итого:	17,267	5,184	734,49	667,91	74,44	749,36	675,54	75,10	56,85	37,41	19,44	6,50	4,00	720,00	16,731

$M_f = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_f \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

22.05.23

