

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-19/05/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 1**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 7,2 Град С

Заводской номер 00188004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.04.23	3,131	125,70	120,40	5,30	128,63	121,77	71,25	48,39	22,86	6,00	4,00	24,00	5,42	3,093
21.04.23	3,037	126,49	121,44	5,05	129,42	122,81	70,73	48,70	22,03	6,00	4,00	24,00	5,17	3,001
22.04.23	2,852	127,21	122,02	5,19	129,97	123,39	68,65	48,19	20,46	6,00	4,00	24,00	5,30	2,815
23.04.23	2,848	127,41	121,51	5,90	130,22	122,90	68,77	48,68	20,09	6,00	4,00	24,00	6,03	2,806
24.04.23	2,882	128,46	122,70	5,76	131,40	124,15	70,59	50,46	20,13	6,00	4,00	24,00	5,89	2,841
25.04.23	2,831	129,25	123,75	5,50	132,12	125,20	69,38	49,62	19,76	6,00	4,00	24,00	5,62	2,791
26.04.23	2,876	129,58	124,82	4,76	132,49	126,27	70,15	49,80	20,35	6,00	4,00	24,00	4,87	2,842
27.04.23	2,694	118,37	113,59	4,78	120,98	114,88	69,39	48,62	20,77	6,00	4,00	24,00	4,89	2,660
28.04.23	2,708	112,33	107,54	4,79	115,03	108,82	72,22	50,28	21,94	6,00	4,00	24,00	4,91	2,674
29.04.23	2,857	114,74	110,02	4,72	117,81	111,57	77,18	54,57	22,61	6,00	4,00	24,00	4,85	2,823
30.04.23	2,532	114,37	109,66	4,71	117,00	111,08	71,40	51,37	20,03	6,00	4,00	24,00	4,82	2,498
01.05.23	2,566	113,21	107,98	5,23	115,75	109,23	69,99	49,64	20,35	6,00	4,00	24,00	5,35	2,528
02.05.23	2,556	109,07	103,89	5,18	111,48	105,06	68,98	47,83	21,15	6,00	4,00	24,00	5,29	2,519
03.05.23	2,556	106,51	101,48	5,03	108,85	102,58	69,32	47,60	21,72	6,00	4,00	24,00	5,14	2,520
04.05.23	1,335	47,87	41,46	6,41	48,93	41,93	69,03	47,50	21,53	6,00	4,00	24,00	6,55	1,289
05.05.23	0,523	7,59	0,00	7,59	7,76	0,00	68,86	34,02	34,84	6,00	4,00	24,00	7,76	0,468
06.05.23	0,493	7,04	0,00	7,04	7,21	0,00	70,30	33,55	36,75	6,00	4,00	24,00	7,21	0,442
07.05.23	0,560	8,11	0,00	8,11	8,28	0,00	69,10	33,23	35,87	6,00	4,00	24,00	8,28	0,502
08.05.23	0,492	7,26	0,00	7,26	7,41	0,00	67,76	32,80	34,96	6,00	4,00	24,00	7,41	0,440
09.05.23	0,516	7,77	0,00	7,77	7,94	0,00	66,65	32,65	34,00	6,00	4,00	24,00	7,94	0,460
10.05.23	0,472	7,15	0,00	7,15	7,33	0,00	66,04	32,34	33,70	6,00	4,00	24,00	7,33	0,421
11.05.23	0,536	8,02	0,00	8,02	8,19	0,00	66,66	31,94	34,72	6,00	4,00	24,00	8,19	0,478
12.05.23	0,475	7,10	0,00	7,10	7,27	0,00	66,76	31,79	34,97	6,00	4,00	24,00	7,27	0,424
13.05.23	0,534	8,00	0,00	8,00	8,19	0,00	66,89	31,59	35,30	6,00	4,00	24,00	8,19	0,476
14.05.23	0,606	9,00	0,00	9,00	9,20	0,00	67,32	31,39	35,93	6,00	4,00	24,00	9,20	0,541
15.05.23	0,548	8,20	0,00	8,20	8,37	0,00	66,85	31,26	35,59	6,00	4,00	24,00	8,37	0,489
16.05.23	0,505	7,53	0,00	7,53	7,69	0,00	67,19	31,11	36,08	6,00	4,00	24,00	7,69	0,451
17.05.23	0,543	8,23	0,00	8,23	8,41	0,00	65,97	31,16	34,81	6,00	4,00	24,00	8,41	0,484
18.05.23	0,565	8,45	0,00	8,45	8,65	0,00	66,57	30,69	35,88	6,00	4,00	24,00	8,65	0,504
19.05.23	0,513	7,78	0,00	7,78	7,96	0,00	65,73	30,52	35,21	6,00	4,00	24,00	7,96	0,457
Итого:	48,142	1847,80	1652,26	195,54	1889,94	1671,64	68,86	40,71	28,15	6,00	4,00	720,00	199,95	46,734

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

22.05.23

