

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-19/05/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 11**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 7,2 Град С

Заводской номер 2409 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.04.23	2,948	127,257	120,880	6,377	130,077	122,258	69,50	48,82	20,68	6,00	3,50	24:00	6,52	2,902
21.04.23	2,912	128,906	121,982	6,924	131,728	123,389	69,01	49,10	19,91	6,00	3,50	24:00	7,08	2,862
22.04.23	2,747	130,101	122,890	7,211	132,798	124,280	67,01	48,62	18,39	6,00	3,50	24:00	7,36	2,695
23.04.23	2,783	130,895	122,779	8,116	133,633	124,196	67,32	49,13	18,19	6,00	3,50	24:00	8,29	2,725
24.04.23	2,735	132,183	125,242	6,942	135,066	126,791	68,92	50,91	18,01	6,00	3,50	24:00	7,09	2,685
25.04.23	2,679	132,734	125,769	6,965	135,541	127,282	67,75	50,23	17,52	6,00	3,50	24:00	7,11	2,629
26.04.23	2,742	133,099	126,285	6,814	135,982	127,832	68,63	50,67	17,96	6,00	3,50	24:00	6,96	2,693
27.04.23	2,528	120,253	113,542	6,712	122,789	114,864	67,69	49,40	18,29	6,00	3,50	24:00	6,85	2,480
28.04.23	2,484	114,629	108,398	6,231	117,242	109,780	70,51	51,69	18,82	6,00	3,50	24:00	6,37	2,439
29.04.23	2,615	116,890	110,752	6,138	119,893	112,391	75,22	55,84	19,38	6,00	3,50	24:00	6,30	2,571
30.04.23	2,347	116,754	110,072	6,682	119,346	111,521	69,61	52,55	17,06	6,00	3,50	24:00	6,83	2,299
01.05.23	2,367	114,715	107,913	6,802	117,173	109,233	68,27	50,66	17,61	6,00	3,50	24:00	6,95	2,318
02.05.23	2,299	110,557	104,582	5,975	112,858	105,785	67,18	49,05	18,13	6,00	3,50	24:00	6,10	2,256
03.05.23	2,335	109,115	102,754	6,362	111,402	103,929	67,43	48,91	18,52	6,00	3,50	24:00	6,50	2,289
04.05.23	1,109	44,657	37,697	6,960	45,555	38,124	60,47	37,37	23,10	6,00	3,50	24:00	7,10	1,059
05.05.23	0,417	7,686	0,000	7,686	7,794	0,000	51,40	25,40	26,00	6,00	3,50	23:26	7,79	0,362
06.05.23	0,452	8,196	0,000	8,196	8,314	0,000	53,56	25,13	28,43	6,00	3,50	24:00	8,31	0,393
07.05.23	0,338	6,489	0,000	6,489	6,573	0,000	49,41	24,88	24,53	6,00	3,50	24:00	6,57	0,292
08.05.23	0,412	7,782	0,000	7,782	7,886	0,000	48,90	24,67	24,23	6,00	3,50	24:00	7,89	0,356
09.05.23	0,399	7,611	0,000	7,611	7,711	0,000	48,49	24,67	23,82	6,00	3,50	24:00	7,71	0,344
10.05.23	0,414	7,976	0,000	7,976	8,078	0,000	49,90	23,68	26,22	6,00	3,50	24:00	8,08	0,356
11.05.23	0,421	8,066	0,000	8,066	8,171	0,000	49,11	22,94	26,17	6,00	3,50	24:00	8,17	0,363
12.05.23	0,392	7,509	0,000	7,509	7,606	0,000	49,81	24,09	25,72	6,00	3,50	24:00	7,61	0,338
13.05.23	0,377	7,315	0,000	7,315	7,408	0,000	48,98	22,22	26,76	6,00	3,50	24:00	7,41	0,324
14.05.23	0,489	9,038	0,000	9,038	9,164	0,000	49,72	21,70	28,02	6,00	3,50	24:00	9,16	0,424
15.05.23	0,387	7,473	0,000	7,473	7,568	0,000	49,22	22,34	26,88	6,00	3,50	24:00	7,57	0,333
16.05.23	0,401	7,673	0,000	7,673	7,773	0,000	48,34	22,14	26,20	6,00	3,50	24:00	7,77	0,346
17.05.23	0,466	8,779	0,000	8,779	8,897	0,000	50,79	21,50	29,29	6,00	3,50	24:00	8,90	0,403
18.05.23	0,435	8,290	0,000	8,290	8,399	0,000	48,83	20,01	28,82	6,00	3,50	24:00	8,40	0,376
19.05.23	0,432	8,306	0,000	8,306	8,413	0,000	49,34	20,58	28,76	6,00	3,50	24:00	8,41	0,372
Итого:	43,863	1880,94	1661,536	219,400	1920,838	1681,656	59,01	36,30	22,71	6,00	3,50	719:26	223,16	42,283

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

22.05.23



/ Пономарёв С. В. /