

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-19/05/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 3**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 7,2 Град С

Заводской номер 2697 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.04.23	2,952	121,119	117,047	4,072	123,930	118,364	71,20	48,48	22,72	5,50	3,50	24:00	4,17	2,923
21.04.23	2,829	121,699	118,146	3,552	124,485	119,496	70,66	48,87	21,79	5,50	3,50	24:00	3,63	2,804
22.04.23	2,757	123,768	118,569	5,199	126,449	119,898	68,61	48,38	20,23	5,50	3,50	24:00	5,31	2,719
23.04.23	2,726	123,521	118,405	5,116	126,209	119,751	68,77	48,74	20,03	5,50	3,50	24:00	5,23	2,689
24.04.23	2,690	124,384	120,352	4,032	127,220	121,819	70,57	50,56	20,01	5,50	3,50	24:00	4,12	2,661
25.04.23	2,571	124,568	120,971	3,597	127,317	122,421	69,32	50,14	19,18	5,50	3,50	24:00	3,68	2,545
26.04.23	2,683	125,434	121,505	3,930	128,265	122,974	70,12	50,35	19,77	5,50	3,50	24:00	4,02	2,654
27.04.23	2,514	114,408	109,718	4,691	116,933	110,996	69,37	49,38	19,99	5,50	3,50	24:00	4,79	2,481
28.04.23	2,511	108,539	104,157	4,382	111,126	105,459	72,18	51,17	21,01	5,50	3,50	24:00	4,49	2,479
29.04.23	2,640	110,904	106,305	4,599	113,888	107,869	77,12	55,66	21,46	5,50	3,50	24:00	4,72	2,607
30.04.23	2,344	110,507	105,921	4,586	113,078	107,304	71,33	52,31	19,02	5,50	3,50	24:00	4,69	2,311
01.05.23	2,393	109,151	104,145	5,006	111,597	105,404	69,94	50,32	19,62	5,50	3,50	24:00	5,12	2,357
02.05.23	2,406	105,214	100,247	4,967	107,511	101,370	68,94	48,35	20,59	5,50	3,50	24:00	5,08	2,370
03.05.23	2,423	103,031	97,959	5,072	105,301	99,048	69,28	48,15	21,13	5,50	3,50	24:00	5,18	2,386
04.05.23	1,268	45,331	38,759	6,572	46,320	39,185	68,14	40,24	27,90	5,50	3,50	24:00	6,72	1,221
05.05.23	0,518	7,562	0,000	7,562	7,726	0,000	65,88	32,44	33,44	5,50	3,50	23:26	7,73	0,463
06.05.23	0,574	8,274	0,000	8,274	8,457	0,000	65,85	32,98	32,87	5,50	3,50	24:00	8,46	0,515
07.05.23	0,602	8,842	0,000	8,842	9,031	0,000	66,12	33,02	33,10	5,50	3,50	24:00	9,03	0,539
08.05.23	0,638	9,557	0,000	9,557	9,754	0,000	64,27	32,93	31,34	5,50	3,50	24:00	9,75	0,569
09.05.23	0,655	9,939	0,000	9,939	10,140	0,000	64,91	33,01	31,90	5,50	3,50	24:00	10,14	0,584
10.05.23	0,585	8,972	0,000	8,972	9,149	0,000	62,26	32,12	30,14	5,50	3,50	24:00	9,15	0,520
11.05.23	0,567	8,647	0,000	8,647	8,820	0,000	63,31	31,96	31,35	5,50	3,50	24:00	8,82	0,505
12.05.23	0,515	7,822	0,000	7,822	7,979	0,000	63,16	32,50	30,66	5,50	3,50	24:00	7,98	0,458
13.05.23	0,591	8,982	0,000	8,982	9,163	0,000	63,38	32,23	31,15	5,50	3,50	24:00	9,16	0,527
14.05.23	0,689	10,343	0,000	10,343	10,555	0,000	64,29	31,80	32,49	5,50	3,50	24:00	10,55	0,614
15.05.23	0,553	8,400	0,000	8,400	8,569	0,000	62,96	32,15	30,81	5,50	3,50	24:00	8,57	0,493
16.05.23	0,589	8,863	0,000	8,863	9,045	0,000	64,33	32,62	31,71	5,50	3,50	24:00	9,04	0,525
17.05.23	0,579	8,934	0,000	8,934	9,109	0,000	63,23	32,21	31,02	5,50	3,50	24:00	9,11	0,515
18.05.23	0,705	10,689	0,000	10,689	10,905	0,000	63,56	31,45	32,11	5,50	3,50	24:00	10,90	0,628
19.05.23	0,611	9,403	0,000	9,403	9,588	0,000	63,92	31,71	32,21	5,50	3,50	24:00	9,59	0,543
Итого:	46,677	1806,81	1602,21	204,60	1847,62	1621,36	67,23	40,87	26,36	5,50	3,50	719:26	208,94	45,204

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

22.05.23

