

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-19/05/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 37**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 7,2 Град С

Заводской номер 00010682 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x25D7 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mг т	dt °C	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
20.04.23	69,26	5	100,9	98,73	47,92	4	95,5	94,48	4,34	4,25	21,34	2,309	2,278	24
21.04.23	68,76	5	100,7	98,54	47,9	4	95,7	94,68	3,94	3,86	20,86	2,243	2,215	24
22.04.23	66,88	5	101,6	99,53	47,37	4	96,2	95,22	4,40	4,31	19,51	2,146	2,115	24
23.04.23	67,21	5	102,2	100,1	47,63	4	95,1	94,1	6,13	6	19,58	2,247	2,204	24
24.04.23	68,98	5	103,9	101,68	49,77	4	98,5	97,33	4,44	4,35	19,21	2,171	2,140	24
25.04.23	67,65	5	103,5	101,33	49,33	4	98,9	97,73	3,68	3,6	18,32	2,035	2,009	24
26.04.23	68,58	5	103,2	100,99	49,89	4	98,8	97,64	3,42	3,35	18,69	2,051	2,027	24
27.04.23	67,76	5	94,1	92,14	48,77	4	89,2	88,17	4,05	3,97	18,99	1,941	1,912	24
28.04.23	70,79	5	90,4	88,35	50,44	4	85,3	84,29	4,15	4,06	20,35	2,003	1,974	24
29.04.23	75,51	5	93,7	91,34	55,19	4	88,5	87,25	4,20	4,09	20,32	2,083	2,054	24
30.04.23	69,72	5	91,5	89,51	52,12	4	86,5	85,38	4,22	4,13	17,6	1,791	1,761	24
01.05.23	68,21	5	89,5	87,62	50,04	4	84,2	83,19	4,53	4,43	18,17	1,812	1,780	24
02.05.23	67,17	5	86,7	84,96	47,48	4	80,8	79,96	5,10	5	19,69	1,909	1,873	24
03.05.23	67,64	5	83,7	81,96	47,49	4	78,7	77,86	4,19	4,1	20,15	1,844	1,814	24
04.05.23	67,35	5	34,1	33,41	47,54	4	31,5	31,14	2,32	2,27	19,81	0,772	0,756	24
05.05.23	66,57	5	3,9	3,84	52,99	4	0	0	3,90	3,84	13,58	0,256	0,228	24
06.05.23	67,63	5	1,8	1,78	58,81	4	0	0	1,80	1,78	8,82	0,121	0,108	24
07.05.23	66,19	5	1	1	58,43	4	0	0	1,00	1	7,76	0,067	0,060	24
08.05.23	65,68	5	0,4	0,4	57,55	4	0	0	0,40	0,4	8,13	0,028	0,025	24
09.05.23	64,24	5	2,1	2,07	57,15	4	0	0	2,10	2,07	7,09	0,132	0,117	24
10.05.23	63,42	5	1,9	1,87	55,65	4	0	0	1,90	1,87	7,77	0,117	0,104	24
11.05.23	64,02	5	2,3	2,28	56,3	4	0	0	2,30	2,28	7,72	0,146	0,130	24
12.05.23	64,29	5	0,8	0,79	56,9	4	0	0	0,80	0,79	7,39	0,049	0,043	24
13.05.23	64,62	5	1,9	1,88	56,8	4	0	0	1,90	1,88	7,82	0,121	0,107	24
14.05.23	64,34	5	3,2	3,15	56,45	4	0	0	3,20	3,15	7,89	0,201	0,178	24
15.05.23	65,53	5	77,4	75,88	64,98	4	73,7	72,26	3,69	3,62	0,55	0,279	0,253	24
16.05.23	65,51	5	140	137,29	65	4	136,2	133,59	3,77	3,7	0,51	0,318	0,291	24
17.05.23	64,99	5	192,1	188,39	64,58	4	187,9	184,36	4,11	4,03	0,41	0,341	0,312	24
18.05.23	64,29	5	154,7	151,79	63,83	4	147,8	145,04	6,88	6,75	0,46	0,505	0,456	24
19.05.23	64,22	5	80,5	79,02	63,56	4	74	72,62	6,52	6,4	0,66	0,461	0,415	24
Итого:			2043,7	2001,62			1923	1896,29	107,39	105,33		32,499	31,741	720
Средние:	66,9	5			54,26	4					12,64			

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

22.05.23

