

Месячный отчет за Май 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчётного периода: 20.04.23
Конец отчетного периода: 19.05.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.04.23	23:00	24.00	70.42	4.96	95.814	97.995	44.77	4.23	91.129	92.003	4.770	4.878	2.673	2.638
21.04.23	23:00	24.00	70.17	5.06	97.060	99.255	45.37	4.32	91.578	92.480	5.550	5.675	2.660	2.620
22.04.23	23:00	24.00	68.11	4.99	98.223	100.325	45.19	4.24	91.907	92.805	6.350	6.486	2.539	2.494
23.04.23	23:00	24.00	67.86	4.97	97.161	99.226	45.44	4.23	91.121	92.021	6.089	6.218	2.456	2.412
24.04.23	23:00	24.00	70.14	4.96	98.216	100.436	47.44	4.18	92.697	93.695	5.634	5.761	2.499	2.458
25.04.23	23:00	24.00	68.81	5.04	98.151	100.291	47.34	4.24	92.606	93.597	5.583	5.705	2.374	2.333
26.04.23	23:00	24.00	69.33	5.07	96.802	98.943	47.30	4.28	91.890	92.872	5.016	5.127	2.371	2.335
27.04.23	23:00	24.00	68.83	4.49	89.900	91.864	46.32	3.82	84.723	85.594	5.285	5.401	2.270	2.232
28.04.23	23:00	24.00	71.23	3.84	84.035	85.995	47.69	3.25	79.205	80.070	4.883	4.997	2.212	2.177
29.04.23	23:00	24.00	76.60	4.03	86.111	88.405	52.38	3.39	81.389	82.453	4.877	5.007	2.343	2.308
30.04.23	23:00	24.00	70.95	3.99	83.584	85.517	49.03	3.37	78.055	78.953	5.559	5.688	2.106	2.066
01.05.23	23:00	24.00	69.45	3.91	82.103	83.929	47.01	3.33	76.105	76.912	6.105	6.241	2.130	2.086
02.05.23	23:00	24.00	68.26	4.07	79.209	80.913	44.27	3.52	73.807	74.502	5.439	5.556	2.142	2.103
03.05.23	23:00	24.00	68.56	4.29	76.186	77.839	43.53	3.79	71.038	71.684	5.264	5.378	2.136	2.098
04.05.23	23:00	24.00	68.37	4.47	41.048	41.933	44.01	3.91	34.835	35.159	6.302	6.438	1.278	1.233
05.05.23	23:00	24.00	66.30	4.54	6.493	6.625	57.70	3.62	0.000	0.000	6.493	6.625	0.430	0.384
06.05.23	23:00	24.00	66.97	4.42	6.563	6.699	55.66	3.60	0.000	0.000	6.563	6.699	0.440	0.392
07.05.23	23:00	24.00	65.60	4.41	5.904	6.021	54.00	3.65	0.000	0.000	5.904	6.021	0.387	0.345
08.05.23	23:00	24.00	65.00	4.43	6.798	6.931	54.15	3.62	0.000	0.000	6.798	6.931	0.442	0.393
09.05.23	23:00	24.00	64.40	4.40	6.596	6.723	52.78	3.61	0.000	0.000	6.596	6.723	0.425	0.377
10.05.23	23:00	24.00	62.97	4.39	6.986	7.115	53.04	3.69	0.000	0.000	6.986	7.115	0.440	0.390
11.05.23	23:00	24.00	63.38	4.39	6.690	6.815	53.54	3.66	0.000	0.000	6.690	6.815	0.424	0.376
12.05.23	23:00	24.00	63.44	4.50	6.057	6.171	53.43	3.56	0.000	0.000	6.057	6.171	0.384	0.341
13.05.23	23:00	24.00	64.03	4.47	7.734	7.881	53.52	3.60	0.000	0.000	7.734	7.881	0.495	0.439
14.05.23	23:00	24.00	63.83	4.52	8.049	8.201	53.73	4.02	0.000	0.000	8.049	8.201	0.514	0.456
15.05.23	23:00	24.00	64.38	4.75	6.167	6.285	33.73	3.68	0.000	0.000	6.167	6.285	0.397	0.353
16.05.23	23:00	24.00	63.86	4.69	7.175	7.311	32.01	3.62	0.000	0.000	7.175	7.311	0.458	0.407
17.05.23	23:00	24.00	63.39	4.52	7.201	7.335	30.76	3.58	0.000	0.000	7.201	7.335	0.456	0.405
18.05.23	23:00	24.00	63.02	4.59	7.562	7.702	30.14	3.64	0.000	0.000	7.562	7.702	0.477	0.422
19.05.23	23:00	24.00	62.54	4.70	7.317	7.450	30.01	3.58	0.000	0.000	7.317	7.450	0.458	0.405
ИТОГО		720.00	67.01	4.53	1406.890	1438.140	46.51	3.76	1222.090	1234.800	185.996	189.827	40.815	39.476
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 7.20°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт.=+ 7.20°C

Дата: 19 Май 2023

Представитель потребителя: С.В. Пономарев/



Месячный отчет за Май 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчётного периода: 20.04.23
Конец отчетного периода: 19.05.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: TB2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн		подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
20.04.23	23:00	24.00	69.28	4.69	6.117	6.252	0.424	0.380
21.04.23	23:00	24.00	69.29	4.80	6.893	7.045	0.478	0.428
22.04.23	23:00	24.00	67.23	4.70	7.726	7.887	0.519	0.464
23.04.23	23:00	24.00	67.07	4.68	7.379	7.532	0.495	0.442
24.04.23	23:00	24.00	68.76	4.70	6.888	7.038	0.474	0.424
25.04.23	23:00	24.00	67.70	4.76	6.928	7.075	0.469	0.419
26.04.23	23:00	24.00	68.50	4.77	6.264	6.399	0.429	0.384
27.04.23	23:00	24.00	67.97	4.03	6.460	6.598	0.439	0.393
28.04.23	23:00	24.00	70.85	3.59	6.077	6.217	0.430	0.387
29.04.23	23:00	24.00	75.63	3.82	6.091	6.250	0.461	0.417
30.04.23	23:00	24.00	70.07	3.76	6.743	6.896	0.472	0.424
01.05.23	23:00	24.00	68.24	3.65	7.211	7.366	0.492	0.440
02.05.23	23:00	24.00	67.18	3.90	6.481	6.617	0.435	0.389
03.05.23	23:00	24.00	67.60	4.05	6.191	6.322	0.418	0.374
04.05.23	23:00	24.00	66.27	4.42	6.746	6.883	0.447	0.398
05.05.23	23:00	24.00	64.76	4.40	6.594	6.723	0.427	0.380
06.05.23	23:00	24.00	65.50	4.29	6.630	6.763	0.434	0.386
07.05.23	23:00	24.00	64.12	4.27	5.946	6.060	0.381	0.338
08.05.23	23:00	24.00	63.63	4.29	6.897	7.027	0.439	0.389
09.05.23	23:00	24.00	63.02	4.26	6.676	6.799	0.421	0.373
10.05.23	23:00	24.00	61.63	4.25	7.088	7.214	0.437	0.386
11.05.23	23:00	24.00	62.09	4.25	6.744	6.865	0.419	0.370
12.05.23	23:00	24.00	61.96	4.36	6.146	6.256	0.381	0.336
13.05.23	23:00	24.00	62.71	4.34	7.831	7.974	0.491	0.435
14.05.23	23:00	24.00	62.60	4.38	8.142	8.292	0.510	0.451
15.05.23	23:00	24.00	63.06	4.62	6.273	6.389	0.396	0.350
16.05.23	23:00	24.00	62.44	4.56	7.334	7.468	0.458	0.405
17.05.23	23:00	24.00	62.01	4.39	7.344	7.476	0.455	0.402
18.05.23	23:00	24.00	61.66	4.45	7.693	7.830	0.474	0.419
19.05.23	23:00	24.00	61.17	4.56	7.447	7.577	0.455	0.402
ИТОГО		720.00	65.80	4.33	204.981	209.095	13.460	11.984
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 7.20°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 7.20°C

Дата: 19 Май 2023

Представитель потребителя: В. Пономарев/

