

Месячный отчет за Май 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.04.23
Конец отчетного периода: 19.05.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.04.23	23:00	24.00	70.56	4.39	150.944	154.398	54.61	3.94	144.627	146.675	6.385	6.531	2.758	2.712
21.04.23	23:00	24.00	70.81	4.57	93.964	96.127	49.09	3.89	87.177	88.186	6.794	6.951	2.376	2.327
22.04.23	23:00	24.00	67.78	4.54	87.940	89.807	46.81	3.84	81.292	82.148	6.662	6.804	2.157	2.109
23.04.23	23:00	24.00	69.13	4.53	88.798	90.754	47.86	3.83	80.576	81.462	8.225	8.406	2.284	2.224
24.04.23	23:00	24.00	68.96	4.38	139.724	142.788	54.38	3.92	132.649	134.514	7.097	7.252	2.426	2.375
25.04.23	23:00	24.00	69.09	4.40	154.021	157.410	55.02	3.92	146.892	149.002	7.128	7.285	2.562	2.510
26.04.23	23:00	24.00	69.35	4.41	155.246	158.686	55.59	3.93	148.158	150.328	7.113	7.271	2.534	2.483
27.04.23	23:00	24.00	70.31	4.43	160.144	163.784	57.29	3.92	153.394	155.772	6.836	6.992	2.480	2.431
28.04.23	23:00	24.00	70.11	4.38	122.644	125.426	57.69	3.84	118.877	120.750	5.401	5.523	1.842	1.804
29.04.23	23:00	24.00	70.67	4.46	164.068	167.833	59.12	3.90	157.757	160.354	6.353	6.499	2.274	2.228
30.04.23	23:00	24.00	69.15	4.43	162.377	165.955	57.39	3.88	156.120	158.549	6.340	6.480	2.276	2.231
01.05.23	23:00	24.00	69.50	4.39	159.961	163.519	56.93	3.86	153.546	155.899	6.430	6.573	2.380	2.334
02.05.23	23:00	24.00	69.34	4.42	160.445	163.998	56.05	3.90	153.530	155.814	6.948	7.102	2.524	2.474
03.05.23	23:00	24.00	69.71	4.49	161.893	165.514	56.63	3.91	154.914	157.264	7.023	7.180	2.518	2.468
04.05.23	23:00	24.00	65.37	5.16	8.898	9.074	26.33	4.50	0.000	0.000	8.898	9.074	0.582	0.518
05.05.23	23:00	24.00	66.95	5.00	7.660	7.819	25.54	4.50	0.001	0.001	7.659	7.818	0.513	0.458
06.05.23	23:00	24.00	64.87	5.05	7.566	7.714	25.98	4.50	0.000	0.000	7.566	7.714	0.491	0.436
07.05.23	23:00	24.00	62.99	5.05	7.568	7.708	25.71	4.50	0.000	0.000	7.568	7.708	0.477	0.422
08.05.23	23:00	24.00	63.70	5.08	8.530	8.691	25.70	4.50	0.000	0.000	8.530	8.691	0.543	0.482
09.05.23	23:00	24.00	60.93	5.08	8.539	8.687	24.93	4.50	0.000	0.000	8.539	8.687	0.520	0.459
10.05.23	23:00	24.00	60.26	5.09	7.866	8.000	24.73	4.50	0.000	0.000	7.866	8.000	0.474	0.417
11.05.23	23:00	24.00	60.83	5.15	8.193	8.335	23.83	4.50	0.000	0.000	8.193	8.335	0.498	0.439
12.05.23	23:00	24.00	60.74	5.20	8.930	9.084	23.70	4.50	0.000	0.000	8.930	9.084	0.543	0.478
13.05.23	23:00	24.00	60.86	5.09	9.068	9.225	23.55	4.50	0.000	0.000	9.068	9.225	0.552	0.487
14.05.23	23:00	24.00	43.29	4.45	8.355	8.434	22.25	4.50	0.000	0.000	8.355	8.434	0.362	0.302
15.05.23	23:00	24.00	20.86	0.08	0.000	0.000	20.80	4.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16.05.23	23:00	24.00	19.93	0.13	0.000	0.000	19.84	4.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
17.05.23	23:00	24.00	18.09	0.23	0.000	0.000	18.10	0.15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18.05.23	23:00	24.00	18.43	0.33	0.000	0.000	18.23	0.18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
19.05.23	23:00	24.00	18.16	0.40	0.000	0.000	18.16	0.22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		720.00	58.02	3.96	2053.340	2098.770	37.73	3.78	1869.510	1896.720	185.907	189.619	38.946	37.608
Ч			°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал
* Отоплет. при бар. давлении 7.20000														

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 7.20°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб.=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 7.20°C

Дата: 19 Май 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Май 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.04.23
Конец отчетного периода: 19.05.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1			
20.04.23	23:00	24.00	69.87	4.34	6.931	7.087	0.484	0.434
21.04.23	23:00	24.00	69.79	4.52	7.043	7.201	0.492	0.441
22.04.23	23:00	24.00	66.94	4.47	6.799	6.941	0.455	0.406
23.04.23	23:00	24.00	68.00	4.46	8.297	8.474	0.564	0.504
24.04.23	23:00	24.00	68.29	4.39	7.213	7.368	0.493	0.441
25.04.23	23:00	24.00	68.42	4.39	7.562	7.725	0.517	0.463
26.04.23	23:00	24.00	68.77	4.42	7.571	7.737	0.521	0.466
27.04.23	23:00	24.00	69.47	4.45	7.336	7.499	0.510	0.457
28.04.23	23:00	24.00	61.16	3.96	8.431	8.585	0.516	0.455
29.04.23	23:00	24.00	69.94	4.49	7.481	7.649	0.523	0.469
30.04.23	23:00	24.00	68.49	4.42	7.049	7.202	0.483	0.432
01.05.23	23:00	24.00	68.61	4.40	7.120	7.275	0.489	0.437
02.05.23	23:00	24.00	68.48	4.43	7.144	7.299	0.489	0.438
03.05.23	23:00	24.00	68.71	4.53	7.448	7.611	0.512	0.458
04.05.23	23:00	24.00	64.00	5.12	8.841	9.010	0.566	0.502
05.05.23	23:00	24.00	65.31	4.98	7.644	7.796	0.499	0.444
06.05.23	23:00	24.00	63.32	5.02	7.570	7.712	0.479	0.425
07.05.23	23:00	24.00	61.52	5.03	7.569	7.704	0.466	0.411
08.05.23	23:00	24.00	62.37	5.05	8.529	8.685	0.532	0.471
09.05.23	23:00	24.00	59.54	5.05	8.603	8.746	0.512	0.450
10.05.23	23:00	24.00	58.92	5.04	7.884	8.013	0.465	0.408
11.05.23	23:00	24.00	59.45	5.11	8.200	8.336	0.488	0.428
12.05.23	23:00	24.00	59.41	5.16	8.928	9.076	0.531	0.466
13.05.23	23:00	24.00	59.56	5.04	9.051	9.202	0.539	0.474
14.05.23	23:00	24.00	42.80	4.41	8.349	8.426	0.357	0.297
15.05.23	23:00	24.00	20.77	-	0.000	0.000	0.000	0.000
16.05.23	23:00	24.00	19.89	0.06	0.000	0.000	0.000	0.000
17.05.23	23:00	24.00	17.66	0.07	0.000	0.000	0.000	0.000
18.05.23	23:00	24.00	18.34	0.14	0.000	0.000	0.000	0.000
19.05.23	23:00	24.00	17.96	0.18	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		720.00	56.86	3.90	194.595	198.356	12.480	11.079
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 7.20°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 7.20°C

Дата: 19 Май 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

