

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-19/05/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 5**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 7,2 Град С

Заводской номер 2137 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.04.23	2,843	120,567	114,126	6,442	123,321	115,469	70,57	49,66	20,91	5,00	3,50	24:00	6,59	2,796
21.04.23	2,742	121,274	115,429	5,845	124,009	116,801	70,06	49,87	20,19	5,00	3,50	24:00	5,98	2,700
22.04.23	2,649	123,095	115,959	7,136	125,719	117,305	67,97	49,32	18,65	5,00	3,50	24:00	7,29	2,598
23.04.23	2,678	123,531	115,891	7,640	126,195	117,262	68,37	49,79	18,58	5,00	3,50	24:00	7,80	2,623
24.04.23	2,665	125,439	118,249	7,190	128,252	119,750	69,89	51,59	18,30	5,00	3,50	24:00	7,35	2,613
25.04.23	2,539	125,193	119,034	6,158	127,914	120,507	68,71	50,94	17,77	5,00	3,50	24:00	6,29	2,494
26.04.23	2,616	125,649	119,414	6,236	128,450	120,917	69,63	51,38	18,25	5,00	3,50	24:00	6,37	2,571
27.04.23	2,439	113,708	107,550	6,157	116,177	108,830	68,74	49,93	18,81	5,00	3,50	24:00	6,29	2,395
28.04.23	2,451	108,824	102,901	5,922	111,390	104,234	71,75	52,08	19,67	5,00	3,50	24:00	6,06	2,408
29.04.23	2,496	110,744	105,243	5,501	113,679	106,849	76,43	56,75	19,68	5,00	3,50	24:00	5,65	2,457
30.04.23	2,253	110,290	104,687	5,603	112,813	106,086	70,66	52,92	17,74	5,00	3,50	24:00	5,73	2,213
01.05.23	2,387	109,456	102,487	6,969	111,870	103,744	69,29	50,70	18,59	5,00	3,50	24:00	7,12	2,337
02.05.23	2,350	105,540	99,105	6,435	107,812	100,246	68,36	49,07	19,29	5,00	3,50	24:00	6,57	2,303
03.05.23	2,385	104,069	97,220	6,848	106,329	98,336	68,68	49,00	19,68	5,00	3,50	24:00	7,00	2,336
04.05.23	1,484	47,077	35,248	11,830	48,084	35,650	67,44	45,78	21,66	5,00	3,50	24:00	12,08	1,398
05.05.23	0,988	14,744	0,000	14,744	15,051	0,000	66,94	43,43	23,51	5,00	3,50	23:26	15,05	0,881
06.05.23	0,998	14,653	0,000	14,653	14,967	0,000	67,98	44,52	23,46	5,00	3,50	24:00	14,97	0,892
07.05.23	0,960	14,339	0,000	14,339	14,637	0,000	66,89	43,74	23,15	5,00	3,50	24:00	14,64	0,857
08.05.23	0,935	14,224	0,000	14,224	14,510	0,000	65,65	43,48	22,17	5,00	3,50	24:00	14,51	0,832
09.05.23	0,865	13,370	0,000	13,370	13,630	0,000	64,38	43,11	21,27	5,00	3,50	24:00	13,63	0,768
10.05.23	0,475	7,567	0,000	7,567	7,706	0,000	60,95	41,83	19,12	5,00	3,50	24:00	7,71	0,420
11.05.23	0,463	7,335	0,000	7,335	7,472	0,000	61,50	41,92	19,58	5,00	3,50	24:00	7,47	0,410
12.05.23	0,497	7,824	0,000	7,824	7,971	0,000	61,72	42,63	19,09	5,00	3,50	24:00	7,97	0,440
13.05.23	0,418	6,680	0,000	6,680	6,804	0,000	61,08	42,38	18,70	5,00	3,50	24:00	6,80	0,370
14.05.23	0,475	7,468	0,000	7,468	7,609	0,000	61,56	41,55	20,01	5,00	3,50	24:00	7,61	0,421
15.05.23	0,475	7,492	0,000	7,492	7,633	0,000	62,13	42,79	19,34	5,00	3,50	24:00	7,63	0,421
16.05.23	0,486	7,585	0,000	7,585	7,730	0,000	62,46	43,22	19,24	5,00	3,50	24:00	7,73	0,431
17.05.23	0,504	8,092	0,000	8,092	8,239	0,000	61,48	42,59	18,89	5,00	3,50	24:00	8,24	0,446
18.05.23	0,509	8,047	0,000	8,047	8,198	0,000	61,83	42,40	19,43	5,00	3,50	24:00	8,20	0,452
19.05.23	0,456	7,303	0,000	7,303	7,436	0,000	60,88	42,53	18,35	5,00	3,50	24:00	7,44	0,403
Итого:	46,480	1821,180	1572,543	248,636	1861,606	1591,986	66,47	46,70	19,77	5,00	3,50	719:26	253,78	44,690

$Mг=M1-M2$

$Q_{расч} = Q_o - (Mг*(t_{ф}-t_y))/1000$

Представитель сервисной фирмы:

22.05.23



/ Пономарёв С. В. /