

Месячный отчет за Май 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.04.23
Конец отчетного периода: 19.05.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.53
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=63239
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
20.04.23	23:00	24.00	71.31	5.0	113.216	115.86	47.20	3.5	108.801	109.96	4.805	4.917	2.960	2.926
21.04.23	23:00	24.00	69.98	5.0	114.694	117.28	46.76	3.5	110.131	111.29	4.989	5.102	2.899	2.863
22.04.23	23:00	24.00	68.65	5.0	114.750	117.24	46.66	3.5	109.039	110.18	6.092	6.224	2.811	2.767
23.04.23	23:00	24.00	67.51	5.0	113.523	115.91	46.22	3.5	107.943	109.05	6.185	6.315	2.707	2.662
24.04.23	23:00	24.00	68.90	5.0	113.617	116.10	47.56	3.5	108.957	110.14	5.064	5.175	2.669	2.632
25.04.23	23:00	24.00	68.17	5.0	115.405	117.88	47.42	3.5	110.227	111.42	5.642	5.763	2.665	2.625
26.04.23	23:00	24.00	68.22	5.0	116.261	118.76	47.23	3.5	110.625	111.81	6.048	6.178	2.730	2.686
27.04.23	23:00	24.00	68.80	5.0	116.148	118.68	47.78	3.5	110.902	112.12	5.730	5.855	2.718	2.677
28.04.23	23:00	24.00	70.06	5.0	122.651	125.42	50.89	3.5	118.285	119.75	4.776	4.883	2.598	2.564
29.04.23	23:00	24.00	70.46	5.0	119.874	122.61	51.62	3.5	115.120	116.58	5.190	5.309	2.531	2.494
30.04.23	23:00	24.00	68.66	5.0	119.758	122.36	50.12	3.5	115.105	116.49	5.083	5.193	2.479	2.442
01.05.23	23:00	24.00	68.57	5.0	118.773	121.35	49.37	3.5	112.567	113.88	6.834	6.982	2.622	2.573
02.05.23	23:00	24.00	68.50	5.0	117.698	120.24	48.53	3.5	112.480	113.75	5.658	5.780	2.629	2.589
03.05.23	23:00	24.00	68.78	5.0	119.482	122.09	48.40	3.5	114.339	115.62	5.618	5.740	2.711	2.670
04.05.23	23:00	24.00	68.51	5.0	62.812	64.17	48.60	3.5	56.223	56.86	7.084	7.237	1.597	1.546
05.05.23	23:00	24.00	61.20	5.0	10.208	10.39	29.54	3.5	0.000	0.00	10.208	10.387	0.625	0.552
06.05.23	23:00	24.00	61.06	5.0	9.941	10.11	29.20	3.5	0.000	0.00	9.941	10.114	0.607	0.536
07.05.23	23:00	24.00	59.71	5.0	7.668	7.80	29.02	3.5	0.000	0.00	7.668	7.796	0.458	0.403
08.05.23	23:00	24.00	59.27	5.0	9.357	9.51	29.13	3.5	0.000	0.00	9.357	9.511	0.555	0.487
09.05.23	23:00	24.00	59.22	5.0	9.590	9.75	29.17	3.5	0.000	0.00	9.590	9.748	0.568	0.499
10.05.23	23:00	24.00	57.71	5.0	9.686	9.84	28.34	3.5	0.000	0.00	9.686	9.838	0.559	0.490
11.05.23	23:00	24.00	58.06	5.0	10.410	10.57	28.08	3.5	0.000	0.00	10.410	10.575	0.605	0.530
12.05.23	23:00	24.00	58.22	5.0	9.894	10.05	27.96	3.5	0.000	0.00	9.894	10.052	0.576	0.505
13.05.23	23:00	24.00	58.53	5.0	10.245	10.41	27.70	3.5	0.000	0.00	10.245	10.410	0.600	0.526
14.05.23	23:00	24.00	58.04	5.0	11.569	11.75	27.36	3.5	0.000	0.00	11.569	11.752	0.672	0.588
15.05.23	23:00	24.00	40.19	5.0	4.037	4.07	22.79	3.5	0.000	0.00	4.037	4.069	0.162	0.133
16.05.23	23:00	24.00	24.06	5.0	0.000	0.00	20.98	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
17.05.23	23:00	24.00	21.82	5.0	0.000	0.00	19.34	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
18.05.23	23:00	24.00	20.34	5.0	0.000	0.00	18.57	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
19.05.23	23:00	24.00	19.42	5.0	0.000	0.00	18.07	3.5	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000
ИТОГО		720.00	58.40	5.0	1801.26	1840.18	36.99	3.5	1620.74	1638.88	187.402	190.906	45.315	43.965
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°С
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 7.2°С
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 7.2°С

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ за отчетный период:

190.906м3

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период (Qрасчет):

43.965Гкал

Дата: 19 Май 2023

Представитель потребителя:

/С. В. Пономарев/

