

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-19/05/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 65**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 7,2 Град С

Заводской номер 2709 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.04.23	2,442	101,969	95,657	6,311	104,274	96,772	70,24	49,35	20,89	5,50	3,40	24:00	6,45	2,396
21.04.23	2,381	103,471	97,128	6,343	105,757	98,261	69,35	49,39	19,96	5,50	3,40	24:00	6,48	2,335
22.04.23	2,351	103,497	95,727	7,770	105,709	96,830	68,09	49,06	19,03	5,50	3,40	24:00	7,94	2,295
23.04.23	2,253	102,369	95,240	7,129	104,546	96,349	67,90	49,36	18,54	5,50	3,40	24:00	7,28	2,202
24.04.23	2,208	103,098	95,985	7,113	105,338	97,170	68,71	50,79	17,92	5,50	3,40	24:00	7,27	2,157
25.04.23	2,202	104,260	97,016	7,244	106,492	98,200	68,15	50,57	17,58	5,50	3,40	24:00	7,40	2,150
26.04.23	2,236	105,116	97,461	7,655	107,363	98,649	68,08	50,53	17,55	5,50	3,40	24:00	7,82	2,181
27.04.23	2,199	104,795	97,533	7,262	107,075	98,762	68,77	51,37	17,40	5,50	3,40	24:00	7,42	2,146
28.04.23	2,130	111,034	104,101	6,933	113,565	105,589	70,49	54,67	15,82	5,50	3,40	24:00	7,09	2,081
29.04.23	2,055	109,015	101,340	7,675	111,504	102,835	70,61	55,72	14,89	5,50	3,40	24:00	7,85	2,000
30.04.23	1,993	108,545	101,151	7,394	110,891	102,551	68,55	53,86	14,69	5,50	3,40	24:00	7,55	1,940
01.05.23	2,051	106,154	98,790	7,364	108,446	100,108	68,49	52,85	15,64	5,50	3,40	24:00	7,52	1,998
02.05.23	2,057	106,409	99,622	6,787	108,688	100,919	68,21	52,23	15,98	5,50	3,40	24:00	6,93	2,008
03.05.23	2,163	110,485	102,754	7,730	112,864	104,108	68,41	52,54	15,87	5,50	3,40	24:00	7,90	2,107
04.05.23	1,013	46,092	39,604	6,487	47,054	40,128	60,57	38,51	22,06	5,50	3,40	24:00	6,62	0,966
05.05.23	0,283	5,572	0,000	5,572	5,641	0,000	47,88	23,13	24,75	5,50	3,40	24:00	5,64	0,243
06.05.23	0,387	7,406	0,000	7,406	7,503	0,000	49,44	23,05	26,39	5,50	3,40	24:00	7,50	0,334
07.05.23	0,335	6,593	0,000	6,593	6,675	0,000	48,09	23,49	24,60	5,50	3,40	24:00	6,67	0,288
08.05.23	0,330	6,526	0,000	6,526	6,606	0,000	48,19	23,66	24,53	5,50	3,40	24:00	6,61	0,283
09.05.23	0,375	7,239	0,000	7,239	7,333	0,000	47,28	23,82	23,46	5,50	3,40	24:00	7,33	0,323
10.05.23	0,460	62,601	55,008	7,592	63,749	56,031	54,09	46,10	7,99	5,50	3,40	24:00	7,73	0,405
11.05.23	0,463	70,869	63,363	7,506	72,193	64,560	60,32	53,42	6,90	5,50	3,40	24:00	7,65	0,409
12.05.23	0,357	7,247	0,000	7,247	7,332	0,000	46,79	23,30	23,49	5,50	3,40	24:00	7,33	0,305
13.05.23	0,332	6,838	0,000	6,838	6,916	0,000	45,28	21,60	23,68	5,50	3,40	24:00	6,92	0,283
14.05.23	0,338	7,684	0,000	7,684	7,757	0,000	42,22	20,80	21,42	5,50	3,40	24:00	7,76	0,283
15.05.23	0,036	1,176	0,000	1,176	1,181	0,000	23,59	19,94	3,65	5,50	3,40	23:30	1,18	0,027
16.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,03	19,51	0,52	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
17.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,43	18,88	0,55	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
18.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,28	17,58	0,70	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
19.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,50	18,01	0,49	5,50	3,40	24:00	0,00	0,000
Итого:	35,430	1716,059	1537,482	178,577	1752,449	1557,819	53,80	37,90	15,90	5,50	3,40	719:30	181,85	34,145

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:



/ Пономарёв С. В. /

22.05.23