

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-19/05/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 69**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 7,2 Град С

Заводской номер 2731 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.04.23	2,118	94,332	92,348	1,983	96,544	93,460	71,62	50,23	21,39	5,50	3,50	24:00	2,03	2,104
21.04.23	2,089	92,635	90,020	2,615	94,758	91,077	70,74	49,60	21,14	5,50	3,50	24:00	2,68	2,071
22.04.23	1,995	89,389	86,485	2,904	91,361	87,462	69,28	48,55	20,73	5,50	3,50	24:00	2,97	1,974
23.04.23	1,961	89,114	85,882	3,232	91,048	86,848	68,68	48,46	20,22	5,50	3,50	24:00	3,30	1,937
24.04.23	1,908	88,915	86,546	2,369	90,891	87,557	69,56	49,42	20,14	5,50	3,50	24:00	2,42	1,891
25.04.23	1,901	89,815	87,387	2,428	91,782	88,398	69,04	49,22	19,82	5,50	3,50	24:00	2,48	1,884
26.04.23	1,922	90,296	87,781	2,515	92,277	88,796	69,09	49,20	19,89	5,50	3,50	24:00	2,57	1,904
27.04.23	1,899	90,404	87,749	2,655	92,409	88,796	69,49	49,99	19,50	5,50	3,50	24:00	2,71	1,879
28.04.23	1,885	95,697	93,243	2,453	97,913	94,484	71,07	52,69	18,38	5,50	3,50	24:00	2,51	1,867
29.04.23	1,779	92,658	90,354	2,303	94,808	91,581	71,19	53,35	17,84	5,50	3,50	24:00	2,36	1,763
30.04.23	1,781	92,534	89,709	2,824	94,575	90,852	69,32	51,66	17,66	5,50	3,50	24:00	2,89	1,760
01.05.23	1,779	90,220	88,179	2,041	92,213	89,265	69,36	50,81	18,55	5,50	3,50	24:00	2,09	1,764
02.05.23	1,748	90,490	88,641	1,850	92,487	89,744	69,34	51,09	18,25	5,50	3,50	24:00	1,89	1,735
03.05.23	1,828	92,789	89,849	2,940	94,854	90,991	69,66	51,62	18,04	5,50	3,50	24:00	3,01	1,807
04.05.23	0,889	99,819	97,180	2,639	102,027	98,962	69,43	61,80	7,63	5,50	3,50	24:00	2,70	0,870
05.05.23	0,249	76,280	73,887	2,394	77,936	75,450	68,63	67,52	1,11	5,50	3,50	24:00	2,45	0,232
06.05.23	0,321	77,245	73,855	3,391	78,947	75,442	69,26	68,14	1,12	5,50	3,50	24:00	3,47	0,297
07.05.23	0,286	76,440	73,469	2,971	78,082	75,009	68,30	67,21	1,09	5,50	3,50	24:00	3,04	0,265
08.05.23	0,261	77,711	75,024	2,688	79,323	76,543	66,98	65,95	1,03	5,50	3,50	24:00	2,74	0,242
09.05.23	0,276	77,682	74,677	3,005	79,260	76,160	66,24	65,23	1,01	5,50	3,50	24:00	3,07	0,254
10.05.23	0,261	78,136	75,343	2,793	79,670	76,787	65,02	64,02	1,00	5,50	3,50	24:00	2,85	0,241
11.05.23	0,219	78,399	76,273	2,126	79,957	77,752	65,46	64,46	1,00	5,50	3,50	24:00	2,17	0,204
12.05.23	0,291	80,968	77,787	3,180	82,595	79,314	65,85	64,86	0,99	5,50	3,50	24:00	3,24	0,268
13.05.23	0,297	81,202	77,932	3,270	82,838	79,465	65,95	64,94	1,01	5,50	3,50	24:00	3,34	0,274
14.05.23	0,223	71,894	68,650	3,245	73,175	69,855	59,77	59,28	0,49	5,50	3,50	24:00	3,30	0,200
15.05.23	0,037	25,097	24,417	0,681	25,283	24,594	31,46	31,15	0,31	5,50	3,50	24:00	0,69	0,033
16.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,86	22,78	0,08	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
17.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,47	21,28	0,19	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
18.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,21	20,04	0,17	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
19.05.23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,47	19,27	0,20	5,50	3,50	24:00	0,00	0,000
Итого:	30,204	2180,162	2112,665	67,497	2227,019	2144,647	60,79	51,13	9,67	5,50	3,50	720:00	68,94	29,718

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

22.05.23



/ Пономарёв С. В. /