

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/23г.-19/05/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 9**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 7,2 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89CC ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.04.23	3,315	137,15	127,81	9,34	140,27	129,31	70,48	49,70	20,78	5,00	3,50	24,00	9,55	3,248
21.04.23	3,216	138,20	129,04	9,16	141,31	130,60	70,00	50,06	19,94	5,00	3,50	24,00	9,37	3,150
22.04.23	3,089	140,02	130,14	9,88	143,01	131,61	67,96	49,38	18,58	5,00	3,50	24,00	10,09	3,018
23.04.23	3,033	139,55	129,96	9,59	142,52	131,49	67,99	49,68	18,31	5,00	3,50	24,00	9,79	2,964
24.04.23	3,033	141,39	132,56	8,83	144,53	134,21	69,83	51,62	18,21	5,00	3,50	24,00	9,03	2,969
25.04.23	2,926	141,33	133,23	8,10	144,38	134,90	68,68	50,89	17,79	5,00	3,50	24,00	8,27	2,868
26.04.23	3,013	142,41	133,72	8,69	145,56	135,40	69,39	51,36	18,03	5,00	3,50	24,00	8,88	2,950
27.04.23	2,813	129,92	121,38	8,54	132,74	122,90	68,63	50,30	18,33	5,00	3,50	24,00	8,73	2,752
28.04.23	2,847	123,53	115,10	8,43	126,45	116,61	71,30	51,77	19,53	5,00	3,50	24,00	8,63	2,786
29.04.23	3,066	126,45	118,08	8,37	129,76	119,83	76,27	55,73	20,54	5,00	3,50	24,00	8,59	3,006
30.04.23	2,704	125,59	117,26	8,33	128,46	118,74	70,62	52,57	18,05	5,00	3,50	24,00	8,52	2,644
01.05.23	2,681	123,78	114,83	8,95	126,50	116,27	69,22	51,29	17,93	5,00	3,50	24,00	9,15	2,617
02.05.23	2,669	120,00	111,16	8,84	122,59	112,47	68,15	49,57	18,58	5,00	3,50	24,00	9,03	2,605
03.05.23	2,692	117,57	109,03	8,54	120,11	110,23	68,44	49,11	19,33	5,00	3,50	24,00	8,72	2,631
04.05.23	1,478	54,86	45,73	9,13	56,00	46,23	67,80	49,04	18,76	5,00	3,50	24,00	9,32	1,412
05.05.23	0,548	8,59	0,01	8,58	8,75	0,01	63,63	25,83	37,80	5,00	3,50	24,00	8,74	0,486
06.05.23	0,518	8,03	0,00	8,03	8,19	0,00	64,62	25,97	38,65	5,00	3,50	24,00	8,19	0,460
07.05.23	0,541	8,61	0,00	8,61	8,78	0,00	63,17	25,68	37,49	5,00	3,50	24,00	8,78	0,479
08.05.23	0,466	7,57	0,00	7,57	7,72	0,00	61,71	25,82	35,89	5,00	3,50	24,00	7,72	0,411
09.05.23	0,565	9,14	0,00	9,14	9,30	0,00	61,61	26,32	35,29	5,00	3,50	24,00	9,30	0,499
10.05.23	0,583	9,57	0,00	9,57	9,73	0,00	60,95	26,10	34,85	5,00	3,50	24,00	9,73	0,514
11.05.23	0,530	8,71	0,00	8,71	8,86	0,00	61,27	25,89	35,38	5,00	3,50	24,00	8,86	0,467
12.05.23	0,482	7,94	0,00	7,94	8,07	0,00	61,02	26,49	34,53	5,00	3,50	24,00	8,07	0,425
13.05.23	0,490	8,09	0,00	8,09	8,24	0,00	60,99	25,53	35,46	5,00	3,50	24,00	8,24	0,432
14.05.23	0,603	9,68	0,00	9,68	9,87	0,00	62,13	25,20	36,93	5,00	3,50	24,00	9,87	0,533
15.05.23	0,586	9,50	0,00	9,50	9,67	0,00	61,88	26,17	35,71	5,00	3,50	24,00	9,67	0,518
16.05.23	0,539	8,77	0,00	8,77	8,94	0,00	61,70	26,51	35,19	5,00	3,50	24,00	8,94	0,476
17.05.23	0,554	9,06	0,00	9,06	9,21	0,00	61,25	25,80	35,45	5,00	3,50	24,00	9,21	0,489
18.05.23	0,624	10,11	0,00	10,11	10,29	0,00	61,70	24,32	37,38	5,00	3,50	24,00	10,29	0,551
19.05.23	0,582	9,55	0,00	9,55	9,69	0,00	60,86	23,79	37,07	5,00	3,50	24,00	9,69	0,513
Итого:	50,786	2034,67	1769,04	265,63	2079,50	1790,81	65,78	38,25	27,53	5,00	3,50	720,00	270,97	48,873

Mг=M1-
M2

$$Q_{расч} = Q_o - (Mг * (t_f - t_y)) / 1000$$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

22.05.23

