

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/02/23г.-19/03/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 45**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 0,4 Град С

Заводской номер 00192091 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х5Е78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.02.23	3,075	109,88	102,53	7,35	112,70	103,73	75,09	50,51	24,58	6,00	4,00	24,00	7,54	3,072
21.02.23	2,903	109,04	102,35	6,69	111,70	103,55	73,11	49,56	23,55	6,00	4,00	24,00	6,85	2,900
22.02.23	2,688	109,06	101,21	7,85	111,44	102,31	68,77	47,54	21,23	6,00	4,00	24,00	8,02	2,685
23.02.23	2,633	108,22	101,09	7,13	110,54	102,23	68,72	47,53	21,19	6,00	4,00	24,00	7,28	2,630
24.02.23	2,636	109,43	102,18	7,25	111,81	103,35	68,80	47,91	20,89	6,00	4,00	24,00	7,41	2,633
25.02.23	2,633	108,70	101,07	7,63	111,08	102,14	68,44	47,58	20,86	6,00	4,00	24,00	7,80	2,630
26.02.23	3,174	110,18	101,29	8,89	112,97	102,49	74,90	50,17	24,73	6,00	4,00	24,00	9,12	3,170
27.02.23	2,933	108,13	101,40	6,73	110,81	102,60	73,92	49,93	23,99	6,00	4,00	24,00	6,90	2,930
28.02.23	2,999	109,44	101,25	8,19	112,18	102,45	73,70	50,07	23,63	6,00	4,00	24,00	8,40	2,996
01.03.23	2,571	107,81	100,37	7,44	110,12	101,46	68,10	47,55	20,55	6,00	4,00	24,00	7,60	2,568
02.03.23	2,583	109,15	100,31	8,84	111,39	101,28	66,58	46,69	19,89	6,00	4,00	24,00	9,02	2,579
03.03.23	2,457	109,44	101,63	7,81	111,65	102,65	65,84	46,74	19,10	6,00	4,00	24,00	7,97	2,454
04.03.23	2,577	107,97	99,42	8,55	110,17	100,38	66,32	46,10	20,22	6,00	4,00	24,00	8,72	2,574
05.03.23	2,720	110,00	100,03	9,97	112,25	101,02	67,04	46,57	20,47	6,00	4,00	24,00	10,17	2,716
06.03.23	2,602	109,57	100,73	8,84	111,78	101,74	66,32	46,34	19,98	6,00	4,00	24,00	9,02	2,598
07.03.23	2,639	108,95	100,35	8,60	111,23	101,38	67,42	46,94	20,48	6,00	4,00	24,00	8,78	2,636
08.03.23	2,536	109,37	100,68	8,69	111,53	101,68	65,85	46,37	19,48	6,00	4,00	24,00	8,86	2,533
09.03.23	2,610	109,46	101,97	7,49	111,78	103,05	67,63	47,01	20,62	6,00	4,00	24,00	7,65	2,607
10.03.23	2,636	109,77	101,77	8,00	112,09	102,86	67,64	47,05	20,59	6,00	4,00	24,00	8,17	2,633
11.03.23	2,621	109,36	101,21	8,15	111,65	102,31	67,54	47,11	20,43	6,00	4,00	24,00	8,32	2,618
12.03.23	2,608	110,17	100,14	10,03	112,37	101,18	65,87	46,45	19,42	6,00	4,00	24,00	10,23	2,604
13.03.23	2,565	107,65	100,44	7,21	109,94	101,48	67,71	47,07	20,64	6,00	4,00	24,00	7,36	2,562
14.03.23	2,732	109,20	101,79	7,41	111,64	102,99	70,28	48,58	21,70	6,00	4,00	24,00	7,58	2,729
15.03.23	2,577	108,65	100,29	8,36	110,91	101,35	67,19	47,10	20,09	6,00	4,00	24,00	8,53	2,574
16.03.23	2,573	108,57	100,55	8,02	110,86	101,62	67,46	47,26	20,20	6,00	4,00	24,00	8,19	2,570
17.03.23	2,561	108,41	100,91	7,50	110,74	102,03	67,79	47,48	20,31	6,00	4,00	24,00	7,66	2,558
18.03.23	2,624	108,79	99,87	8,92	111,06	100,90	67,30	47,03	20,27	6,00	4,00	24,00	9,11	2,620
19.03.23	2,649	108,47	99,48	8,99	110,74	100,53	67,73	47,24	20,49	6,00	4,00	24,00	9,18	2,645
Итого:	75,115	3052,84	2826,31	226,53	3119,13	2856,74	68,68	47,62	21,06	6,00	4,00	672,00	231,43	75,024

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_{ф} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

21.03.23

