

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/02/23г.-19/03/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Можайского, д. 2**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 0,4 Град С

Заводской номер 00075683 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	M3, т	V1, м3	V2, м3	V3, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/см ²	P2, кгс/см ²	ВНР, ч	Qрасч, Гкал
20.02.23	1,282	0,177	44,46	42,59	2,54	45,60	43,07	2,55	74,29	48,18	26,11	6,50	4,00	24,00	1,281
21.02.23	1,193	0,149	44,12	42,64	2,16	45,15	43,12	2,16	72,36	47,71	24,65	6,50	4,00	24,00	1,192
22.02.23	1,103	0,181	44,22	42,38	2,62	45,18	42,86	2,64	68,26	46,08	22,18	6,50	4,00	24,00	1,102
23.02.23	1,125	0,209	44,51	42,33	2,97	45,47	42,81	2,98	68,23	46,01	22,22	6,50	4,00	24,00	1,124
24.02.23	1,112	0,193	44,76	42,75	2,78	45,72	43,23	2,81	68,39	46,45	21,94	6,50	4,00	24,00	1,111
25.02.23	1,087	0,176	44,15	42,41	2,53	45,11	42,89	2,56	68,17	46,15	22,02	6,50	4,00	24,00	1,086
26.02.23	1,327	0,230	45,01	42,43	3,27	46,14	42,91	3,31	74,39	48,40	25,99	6,50	4,00	24,00	1,326
27.02.23	1,238	0,180	44,20	42,27	2,56	45,23	42,75	2,59	73,34	48,12	25,22	6,50	4,00	24,00	1,237
28.02.23	1,231	0,189	44,43	42,42	2,73	45,51	42,90	2,73	72,94	48,23	24,71	6,50	4,00	24,00	1,230
01.03.23	1,095	0,202	44,66	42,50	2,90	45,62	42,98	2,91	67,57	46,06	21,51	6,50	4,00	24,00	1,094
02.03.23	1,036	0,189	44,40	42,47	2,70	45,35	42,95	2,74	66,21	45,69	20,52	6,50	4,00	24,00	1,035
03.03.23	1,009	0,177	44,56	42,80	2,52	45,50	43,28	2,52	65,60	45,56	20,04	6,50	4,00	24,00	1,008
04.03.23	1,087	0,235	44,61	41,90	3,39	45,51	42,38	3,44	65,62	44,75	20,87	6,50	4,00	24,00	1,086
05.03.23	1,072	0,202	44,28	42,15	2,89	45,24	42,63	2,92	66,41	45,19	21,22	6,50	4,00	24,00	1,071
06.03.23	1,047	0,200	44,38	42,29	2,88	45,34	42,77	2,92	65,95	45,31	20,64	6,50	4,00	24,00	1,046
07.03.23	1,028	0,148	43,53	42,16	2,13	44,45	42,64	2,14	66,94	45,60	21,34	6,50	4,00	24,00	1,027
08.03.23	1,003	0,237	44,97	42,23	3,41	45,79	42,71	3,49	63,14	44,12	19,02	6,50	4,00	24,00	1,002
09.03.23	1,045	0,181	44,61	42,75	2,63	45,54	43,23	2,64	65,83	45,12	20,71	6,50	4,00	24,00	1,044
10.03.23	1,043	0,169	44,28	42,64	2,43	45,24	43,12	2,44	66,44	45,39	21,05	6,50	4,00	24,00	1,042
11.03.23	1,091	0,222	45,00	42,53	3,20	45,96	43,01	3,24	66,46	45,44	21,02	6,50	4,00	24,00	1,090
12.03.23	0,979	0,221	44,19	41,78	3,18	45,00	42,15	3,23	62,57	43,55	19,02	6,50	4,00	24,00	0,978
13.03.23	1,073	0,222	44,73	42,09	3,22	45,64	42,57	3,24	65,51	44,79	20,72	6,50	4,00	24,00	1,072
14.03.23	1,105	0,190	44,86	42,78	2,72	45,82	43,26	2,73	68,19	46,41	21,78	6,50	4,00	24,00	1,104
15.03.23	1,031	0,218	44,86	42,40	3,15	45,75	42,88	3,21	64,78	44,96	19,82	6,50	4,00	24,00	1,030
16.03.23	1,037	0,198	44,86	42,75	2,84	45,78	43,23	2,89	65,67	45,43	20,24	6,50	4,00	24,00	1,036
17.03.23	1,045	0,189	44,75	42,84	2,68	45,71	43,32	2,71	66,68	46,14	20,54	6,50	4,00	24,00	1,044
18.03.23	1,056	0,209	44,89	42,62	3,03	45,85	43,10	3,08	66,22	45,77	20,45	6,50	4,00	24,00	1,055
19.03.23	1,059	0,192	44,44	42,40	2,76	45,40	42,88	2,78	66,71	45,68	21,03	6,50	4,00	24,00	1,058
Итого:	30,639	5,485	1246,72	1188,30	78,82	1273,60	1201,63	79,60	67,60	45,94	21,66	6,50	4,00	672,00	30,607

$M_r = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

20.03.23



/ Пономарёв С. В. /