

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/02/23г.-19/03/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 37**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, $t_{ф}$ = 0,4 Град С

Заводской номер 00010682 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x25D7 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mr т	dt °C	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
20.02.23	73,97	5	92,8	90,54	46,62	4	88,9	87,94	2,66	2,6	27,35	2,596	2,595	24
21.02.23	72,39	5	94,1	91,88	46,34	4	90,2	89,24	2,70	2,64	26,05	2,515	2,514	24
22.02.23	68,2	5	93,7	91,73	44,79	4	89,4	88,55	3,25	3,18	23,41	2,289	2,288	24
23.02.23	68,15	5	93,8	91,81	44,99	4	89,8	88,95	2,92	2,86	23,16	2,253	2,252	24
24.02.23	68,44	5	94,3	92,31	45,55	4	91,3	90,35	2,00	1,96	22,89	2,201	2,200	24
25.02.23	68,11	5	93	91,06	44,96	4	88,8	87,97	3,16	3,09	23,15	2,246	2,245	24
26.02.23	74,5	5	94,3	91,98	46,92	4	89,9	88,94	3,12	3,04	27,58	2,678	2,677	24
27.02.23	73,32	5	94,5	92,24	46,94	4	91,1	90,14	2,15	2,1	26,38	2,532	2,531	24
28.02.23	72,9	5	93,9	91,68	46,73	4	90,4	89,44	2,29	2,24	26,17	2,504	2,503	24
01.03.23	67,31	5	94,3	92,39	44,64	4	90,1	89,22	3,24	3,17	22,67	2,234	2,233	24
02.03.23	66,12	5	95,7	93,81	44,73	4	90,9	90	3,89	3,81	21,39	2,177	2,175	24
03.03.23	65,46	5	94,6	92,74	44,72	4	91,3	90,43	2,36	2,31	20,74	2,029	2,028	24
04.03.23	66,19	5	94,9	93,03	44,17	4	89,9	89,1	4,01	3,93	22,02	2,223	2,221	24
05.03.23	66,55	5	94,8	92,9	44,14	4	89,6	88,76	4,22	4,14	22,41	2,262	2,260	24
06.03.23	65,98	5	94,3	92,42	44,26	4	90,6	89,76	2,71	2,66	21,72	2,123	2,122	24
07.03.23	66,97	5	96,4	94,46	44,77	4	91	90,07	4,48	4,39	22,2	2,293	2,291	24
08.03.23	66,16	5	97,9	95,95	44,8	4	91,2	90,31	5,75	5,64	21,36	2,301	2,299	24
09.03.23	66,8	5	97,3	95,35	45,11	4	91,4	90,45	5,00	4,9	21,69	2,287	2,285	24
10.03.23	67,31	5	97,4	95,4	44,99	4	91,6	90,65	4,85	4,75	22,32	2,342	2,340	24
11.03.23	67,06	5	98,6	96,55	45,2	4	92,6	91,66	4,99	4,89	21,86	2,331	2,329	24
12.03.23	66,38	5	98,1	96,15	45,05	4	91,3	90,43	5,84	5,72	21,33	2,307	2,305	24
13.03.23	67,51	5	97,9	95,91	45,26	4	92,1	91,16	4,85	4,75	22,25	2,349	2,347	24
14.03.23	69,35	5	99	96,84	46,34	4	92,5	91,54	5,42	5,3	23,01	2,472	2,470	24
15.03.23	66,68	5	98,8	96,81	45,48	4	92,2	91,26	5,66	5,55	21,2	2,304	2,302	24
16.03.23	66,78	5	98	96,02	45,21	4	91,8	90,86	5,27	5,16	21,57	2,305	2,303	24
17.03.23	67,15	5	98,3	96,32	45,36	4	91,9	90,94	5,49	5,38	21,79	2,343	2,341	24
18.03.23	67,02	5	98,7	96,68	45,21	4	92	91,07	5,73	5,61	21,81	2,363	2,361	24
19.03.23	67,21	5	97,8	95,8	45,26	4	91,9	90,98	4,92	4,82	21,95	2,319	2,317	24
Итого:			2687,2	2630,76			2545,7	2520,17	112,94	110,59		65,178	65,134	672
Средние:	68,21	5			45,3	4					22,9			

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_{ф} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

21.03.23

