

Месячный отчет за Март 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.02.23

Конец отчетного периода: 19.03.23

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается

ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1

Идентификационный номер прибора: ИД=51278

Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0


Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.02.23	23:00	24.00	75.58	5.38	92.563	94.962	45.27	4.73	86.632	87.480	5.958	6.112	3.077	3.075
21.02.23	23:00	24.00	74.11	5.40	92.856	95.178	45.14	4.74	87.806	88.660	5.104	5.232	2.922	2.920
22.02.23	23:00	24.00	69.50	5.37	92.553	94.607	43.69	4.70	87.342	88.138	5.236	5.352	2.619	2.617
23.02.23	23:00	24.00	69.33	5.41	93.187	95.246	43.62	4.75	87.252	88.044	5.943	6.074	2.656	2.654
24.02.23	23:00	24.00	69.59	5.43	94.027	96.119	44.10	4.74	88.620	89.443	5.447	5.569	2.638	2.636
25.02.23	23:00	24.00	69.27	5.36	92.304	94.341	43.67	4.71	86.704	87.493	5.670	5.795	2.612	2.610
26.02.23	23:00	24.00	75.41	5.30	92.982	95.383	45.23	4.64	87.093	87.944	5.931	6.084	3.076	3.074
27.02.23	23:00	24.00	74.86	5.31	93.884	96.276	45.42	4.63	88.264	89.133	5.681	5.826	3.024	3.022
28.02.23	23:00	24.00	74.61	5.37	93.311	95.674	45.52	4.70	87.730	88.598	5.625	5.768	2.973	2.970
01.03.23	23:00	24.00	68.93	5.34	93.522	95.566	43.50	4.68	87.326	88.116	6.217	6.353	2.649	2.647
02.03.23	23:00	24.00	67.18	5.35	94.054	96.014	43.30	4.67	88.293	89.084	5.805	5.926	2.499	2.497
03.03.23	23:00	24.00	66.72	5.37	94.791	96.742	43.76	4.68	88.874	89.686	5.981	6.104	2.440	2.437
04.03.23	23:00	24.00	67.11	5.29	93.876	95.829	43.06	4.64	87.303	88.076	6.587	6.724	2.543	2.540
05.03.23	23:00	24.00	67.84	5.25	93.798	95.789	43.03	4.60	87.004	87.774	6.844	6.989	2.623	2.620
06.03.23	23:00	24.00	67.25	5.22	94.700	96.678	43.14	4.55	87.996	88.779	6.759	6.900	2.575	2.573
07.03.23	23:00	24.00	67.87	5.26	93.771	95.763	43.44	4.58	88.210	89.006	5.572	5.690	2.534	2.532
08.03.23	23:00	24.00	67.20	5.20	94.456	96.426	43.48	4.52	88.624	89.425	5.869	5.992	2.496	2.494
09.03.23	23:00	24.00	67.98	5.27	94.761	96.780	43.64	4.58	89.007	89.817	5.837	5.961	2.562	2.560
10.03.23	23:00	24.00	68.35	5.27	95.046	97.092	43.64	4.57	89.206	90.018	5.899	6.026	2.607	2.605
11.03.23	23:00	24.00	68.14	5.26	95.970	98.024	43.85	4.56	89.381	90.202	6.600	6.741	2.622	2.619
12.03.23	23:00	24.00	67.53	5.19	95.740	97.755	43.84	4.51	88.870	89.687	6.917	7.063	2.573	2.570
13.03.23	23:00	24.00	68.51	5.20	95.281	97.341	44.02	4.51	89.292	90.119	6.056	6.187	2.602	2.599
14.03.23	23:00	24.00	70.77	5.27	95.060	97.243	45.04	4.56	89.631	90.500	5.445	5.570	2.693	2.690
15.03.23	23:00	24.00	67.82	5.24	96.250	98.293	44.06	4.54	89.439	90.269	6.862	7.008	2.591	2.588
16.03.23	23:00	24.00	67.81	5.22	94.493	96.497	43.96	4.53	88.929	89.751	5.606	5.725	2.502	2.499
17.03.23	23:00	24.00	68.29	5.24	94.663	96.697	44.03	4.55	88.652	89.474	6.106	6.238	2.567	2.564
18.03.23	23:00	24.00	68.21	5.23	94.584	96.612	43.97	4.54	88.243	89.059	6.391	6.528	2.575	2.572
19.03.23	23:00	24.00	68.16	5.20	94.081	96.096	43.84	4.51	88.066	88.876	6.113	6.244	2.558	2.555
ИТОГО		672.00	69.43	5.29	2636.560	2695.030	44.01	4.61	2469.790	2492.650	168.063	171.781	74.408	74.341
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.40°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.40°C

Дата: 19 Март 2023

Представитель потребителя:  /С. В. Пономарев/

Месячный отчет за Март 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.02.23
Конец отчетного периода: 19.03.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тн	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
		t1	P1	M1	V1		
20.02.23	23:00	24.00	74.41	5.14	7.020	7.197	0.523
21.02.23	23:00	24.00	72.67	5.11	6.122	6.269	0.445
22.02.23	23:00	24.00	68.33	5.11	6.192	6.325	0.423
23.02.23	23:00	24.00	68.35	5.18	6.961	7.111	0.476
24.02.23	23:00	24.00	68.56	5.18	6.491	6.631	0.445
25.02.23	23:00	24.00	68.23	5.09	6.645	6.787	0.453
26.02.23	23:00	24.00	74.94	5.02	7.061	7.241	0.529
27.02.23	23:00	24.00	73.56	5.07	6.795	6.963	0.500
28.02.23	23:00	24.00	72.89	5.09	6.792	6.957	0.495
01.03.23	23:00	24.00	67.67	5.05	7.287	7.441	0.493
02.03.23	23:00	24.00	66.23	5.07	6.839	6.978	0.453
03.03.23	23:00	24.00	65.68	5.11	7.016	7.156	0.461
04.03.23	23:00	24.00	66.69	5.01	7.632	7.789	0.509
05.03.23	23:00	24.00	66.91	4.93	7.859	8.021	0.526
06.03.23	23:00	24.00	66.35	4.94	7.778	7.936	0.516
07.03.23	23:00	24.00	66.99	5.01	6.655	6.793	0.446
08.03.23	23:00	24.00	66.35	4.90	6.921	7.062	0.459
09.03.23	23:00	24.00	66.82	4.96	6.861	7.003	0.459
10.03.23	23:00	24.00	67.53	5.02	6.959	7.106	0.470
11.03.23	23:00	24.00	67.16	5.00	7.693	7.853	0.517
12.03.23	23:00	24.00	66.36	4.85	7.953	8.115	0.528
13.03.23	23:00	24.00	67.76	4.92	7.102	7.252	0.481
14.03.23	23:00	24.00	69.47	4.99	6.563	6.708	0.456
15.03.23	23:00	24.00	67.05	4.95	7.922	8.086	0.531
16.03.23	23:00	24.00	66.87	4.92	6.669	6.806	0.446
17.03.23	23:00	24.00	67.29	4.95	7.139	7.288	0.480
18.03.23	23:00	24.00	67.40	4.95	7.433	7.589	0.501
19.03.23	23:00	24.00	67.57	4.89	7.146	7.296	0.483
ИТОГО		672.00	68.43	5.01	197.507	201.767	13.505
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.40°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.40°C

Дата: 19 Март 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

