

Месячный отчет за Март 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.02.23
Конец отчетного периода: 19.03.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
20.02.23	23:00	24.00	75.73	4.51	150.117	154.029	57.73	4.10	141.369	143.592	8.749	8.977	3.210	3.207
21.02.23	23:00	24.00	72.31	4.51	148.438	151.992	55.78	4.09	140.647	142.720	7.791	7.978	2.890	2.887
22.02.23	23:00	24.00	70.21	4.50	148.213	151.572	54.38	4.09	139.748	141.710	8.465	8.657	2.807	2.804
23.02.23	23:00	24.00	70.12	4.53	149.228	152.602	54.57	4.11	141.353	143.350	7.875	8.053	2.753	2.750
24.02.23	23:00	24.00	70.26	4.52	149.816	153.215	54.85	4.11	141.773	143.796	8.042	8.225	2.752	2.749
25.02.23	23:00	24.00	72.32	4.50	148.203	151.754	55.33	4.09	139.042	141.061	9.161	9.380	3.026	3.023
26.02.23	23:00	24.00	76.70	4.45	148.075	152.025	57.92	4.07	138.670	140.865	9.404	9.655	3.329	3.325
27.02.23	23:00	24.00	75.78	4.47	149.177	153.069	57.60	4.08	141.344	143.558	7.833	8.037	3.165	3.162
28.02.23	23:00	24.00	72.81	4.46	150.415	154.063	56.19	4.08	142.167	144.292	8.247	8.447	2.967	2.964
01.03.23	23:00	24.00	68.75	4.48	151.412	154.713	53.82	4.08	143.300	145.273	8.112	8.289	2.699	2.696
02.03.23	23:00	24.00	68.09	4.49	152.169	155.427	53.69	4.09	144.663	146.645	7.505	7.666	2.597	2.594
03.03.23	23:00	24.00	67.24	4.47	150.024	153.162	52.81	4.08	142.256	144.145	7.768	7.930	2.576	2.573
04.03.23	23:00	24.00	68.81	4.46	148.398	151.638	53.36	4.08	140.476	142.378	7.922	8.095	2.717	2.714
05.03.23	23:00	24.00	68.10	4.45	149.282	152.479	53.13	4.06	140.928	142.821	8.354	8.533	2.680	2.677
06.03.23	23:00	24.00	68.51	4.47	148.782	152.005	53.39	4.08	142.098	144.024	6.684	6.829	2.609	2.607
07.03.23	23:00	24.00	69.18	4.47	149.544	152.842	54.02	4.08	142.136	144.106	7.408	7.571	2.670	2.667
08.03.23	23:00	24.00	68.48	4.46	150.080	153.328	53.20	4.07	140.958	142.856	9.122	9.319	2.780	2.777
09.03.23	23:00	24.00	69.59	4.48	149.413	152.744	54.00	4.09	142.311	144.282	7.102	7.261	2.715	2.712
10.03.23	23:00	24.00	69.27	4.47	149.443	152.747	53.82	4.08	142.175	144.132	7.268	7.429	2.702	2.699
11.03.23	23:00	24.00	69.11	4.48	150.954	154.277	54.13	4.08	143.613	145.611	7.350	7.512	2.662	2.659
12.03.23	23:00	24.00	68.53	4.42	148.559	151.778	53.35	4.05	140.030	141.925	8.529	8.714	2.712	2.708
13.03.23	23:00	24.00	71.14	4.47	149.856	153.337	54.82	4.08	142.183	144.210	7.674	7.852	2.868	2.865
14.03.23	23:00	24.00	70.68	4.50	151.132	154.601	55.03	4.10	143.792	145.857	7.341	7.509	2.771	2.768
15.03.23	23:00	24.00	69.16	4.49	151.286	154.620	54.39	4.09	144.046	146.069	7.239	7.399	2.630	2.627
16.03.23	23:00	24.00	69.51	4.50	151.923	155.303	54.56	4.09	145.042	147.091	6.893	7.046	2.649	2.646
17.03.23	23:00	24.00	68.87	4.48	151.988	155.312	54.18	4.08	144.495	146.509	7.493	7.657	2.641	2.638
18.03.23	23:00	24.00	69.30	4.49	152.948	156.332	54.44	4.08	144.792	146.829	8.159	8.339	2.719	2.716
19.03.23	23:00	24.00	71.90	4.45	150.601	154.172	55.40	4.06	142.104	144.172	8.502	8.704	2.958	2.955
ИТОГО		672.00	70.37	4.48	4199.480	4295.140	54.64	4.08	3977.510	4033.880	221.993	227.063	78.257	78.168
ч			°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.40°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.40°C

Дата: 19 Март 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Март 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 20.02.23
Конец отчетного периода: 19.03.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.40
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=57059
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
20.02.23	23:00	24.00	74.90	4.51	7.006	7.185	0.525	0.522
21.02.23	23:00	24.00	71.47	4.48	6.142	6.286	0.439	0.437
22.02.23	23:00	24.00	69.43	4.48	6.994	7.149	0.486	0.483
23.02.23	23:00	24.00	69.30	4.51	6.528	6.672	0.452	0.450
24.02.23	23:00	24.00	69.53	4.51	6.832	6.985	0.475	0.472
25.02.23	23:00	24.00	70.66	4.48	8.099	8.285	0.572	0.569
26.02.23	23:00	24.00	76.02	4.46	8.270	8.488	0.629	0.626
27.02.23	23:00	24.00	74.56	4.48	6.732	6.902	0.502	0.499
28.02.23	23:00	24.00	72.06	4.48	7.208	7.379	0.519	0.517
01.03.23	23:00	24.00	68.07	4.48	7.222	7.377	0.492	0.489
02.03.23	23:00	24.00	67.35	4.51	6.927	7.072	0.467	0.464
03.03.23	23:00	24.00	66.69	4.48	7.423	7.576	0.495	0.492
04.03.23	23:00	24.00	67.93	4.45	7.631	7.794	0.518	0.515
05.03.23	23:00	24.00	67.46	4.45	8.168	8.340	0.551	0.548
06.03.23	23:00	24.00	67.56	4.48	6.563	6.701	0.443	0.441
07.03.23	23:00	24.00	68.17	4.48	7.180	7.334	0.489	0.487
08.03.23	23:00	24.00	67.44	4.45	8.988	9.177	0.606	0.603
09.03.23	23:00	24.00	68.86	4.49	6.953	7.104	0.479	0.476
10.03.23	23:00	24.00	68.47	4.47	7.122	7.276	0.488	0.485
11.03.23	23:00	24.00	68.27	4.48	7.309	7.466	0.499	0.496
12.03.23	23:00	24.00	67.73	4.43	8.504	8.684	0.576	0.573
13.03.23	23:00	24.00	70.20	4.47	7.625	7.798	0.535	0.532
14.03.23	23:00	24.00	70.09	4.51	7.208	7.371	0.505	0.502
15.03.23	23:00	24.00	68.45	4.49	7.260	7.417	0.497	0.494
16.03.23	23:00	24.00	68.70	4.51	6.924	7.075	0.476	0.473
17.03.23	23:00	24.00	68.37	4.50	7.466	7.627	0.510	0.507
18.03.23	23:00	24.00	68.42	4.50	8.164	8.340	0.559	0.555
19.03.23	23:00	24.00	70.44	4.47	8.587	8.783	0.605	0.601
ИТОГО		672.00	69.52	4.48	207.033	211.642	14.389	14.306
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 0.40°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 0.40°C

Дата: 19 Март 2023

Представитель потребителя: _____ С. В. Пономарев/

