

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/02/23г.-19/03/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 41**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 0.4 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89CC ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
20.02.23	3,187	99,46	93,27	6,19	102,04	94,23	75,16	45,99	29,17	5,00	3,50	24,00	6,35	3,185
21.02.23	3,081	100,69	94,61	6,08	103,16	95,57	73,58	45,75	27,83	5,00	3,50	24,00	6,23	3,079
22.02.23	2,731	99,73	93,96	5,77	101,92	94,88	69,12	44,29	24,83	5,00	3,50	24,00	5,90	2,729
23.02.23	2,742	100,12	94,04	6,08	102,31	94,98	69,06	44,35	24,71	5,00	3,50	24,00	6,21	2,740
24.02.23	2,707	100,82	95,57	5,25	103,05	96,53	69,35	44,83	24,52	5,00	3,50	24,00	5,37	2,705
25.02.23	2,758	99,60	92,82	6,78	101,77	93,68	69,03	44,36	24,67	5,00	3,50	24,00	6,93	2,755
26.02.23	3,204	100,08	93,75	6,33	102,65	94,71	75,44	46,35	29,09	5,00	3,50	24,00	6,49	3,201
27.02.23	3,144	101,08	94,86	6,22	103,64	95,82	74,39	46,13	28,26	5,00	3,50	24,00	6,38	3,142
28.02.23	3,057	99,92	94,17	5,75	102,44	95,13	74,17	46,22	27,95	5,00	3,50	24,00	5,90	3,055
01.03.23	2,769	100,45	93,30	7,15	102,60	94,22	68,43	44,00	24,43	5,00	3,50	24,00	7,30	2,766
02.03.23	2,637	99,93	92,86	7,07	102,01	93,75	66,94	43,63	23,31	5,00	3,50	24,00	7,22	2,634
03.03.23	2,563	101,27	94,76	6,51	103,34	95,66	66,33	43,83	22,50	5,00	3,50	24,00	6,64	2,560
04.03.23	2,686	100,23	93,06	7,17	102,30	93,90	66,95	43,23	23,72	5,00	3,50	24,00	7,32	2,683
05.03.23	2,757	100,34	92,83	7,51	102,44	93,67	67,56	43,29	24,27	5,00	3,50	24,00	7,67	2,754
06.03.23	2,626	100,28	94,08	6,20	102,37	94,94	66,92	43,42	23,50	5,00	3,50	24,00	6,33	2,624
07.03.23	2,719	101,00	94,24	6,76	103,11	95,16	67,72	43,75	23,97	5,00	3,50	24,00	6,90	2,716
08.03.23	2,671	101,58	94,46	7,12	103,69	95,34	66,91	43,65	23,26	5,00	3,50	24,00	7,27	2,668
09.03.23	2,690	101,38	94,93	6,45	103,54	95,86	67,65	43,91	23,74	5,00	3,50	24,00	6,59	2,687
10.03.23	2,703	101,16	95,01	6,15	103,33	95,96	68,18	44,11	24,07	5,00	3,50	24,00	6,28	2,701
11.03.23	2,790	103,03	95,25	7,78	105,21	96,19	67,94	44,18	23,76	5,00	3,50	24,00	7,94	2,787
12.03.23	2,644	101,42	94,49	6,93	103,55	95,33	67,18	44,11	23,07	5,00	3,50	24,00	7,08	2,641
13.03.23	2,736	101,55	95,10	6,45	103,76	96,05	68,43	44,30	24,13	5,00	3,50	24,00	6,59	2,733
14.03.23	2,849	102,17	95,71	6,46	104,49	96,67	70,40	45,35	25,05	5,00	3,50	24,00	6,61	2,846
15.03.23	2,666	102,21	95,40	6,81	104,39	96,33	67,51	44,39	23,12	5,00	3,50	24,00	6,96	2,663
16.03.23	2,613	100,88	94,98	5,90	103,03	95,91	67,63	44,28	23,35	5,00	3,50	24,00	6,03	2,611
17.03.23	2,672	101,38	95,10	6,28	103,54	96,06	68,04	44,43	23,61	5,00	3,50	24,00	6,41	2,669
18.03.23	2,710	101,79	95,00	6,79	103,97	95,92	67,95	44,29	23,66	5,00	3,50	24,00	6,94	2,707
19.03.23	2,708	101,68	94,91	6,77	103,88	95,82	68,00	44,30	23,70	5,00	3,50	24,00	6,92	2,705
Итого:	77,820	2825,23	2642,52	182,71	2887,53	2668,27	69,14	44,45	24,69	5,00	3,50	672,00	186,73	77,747

Mг=M1-
M2

$Q_{расч} = Q_o - (Mг \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

20.03.23

