

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/23г.-22/11/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 3,4 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.10.23	0,900	26,05	23,40	2,65	26,63	23,55	67,98	37,22	30,76	6,00	4,50	24,00	2,71	0,891
24.10.23	1,705	47,87	42,08	5,79	48,94	42,33	68,79	37,76	31,03	6,00	4,50	24,00	5,92	1,685
25.10.23	1,739	52,58	47,18	5,40	53,73	47,52	68,74	39,70	29,04	6,00	4,50	24,00	5,52	1,721
26.10.23	1,744	52,53	47,19	5,34	53,69	47,59	69,35	40,26	29,09	6,00	4,50	24,00	5,46	1,726
27.10.23	1,663	51,22	46,32	4,90	52,32	46,59	67,90	39,13	28,77	6,00	4,50	24,00	5,01	1,646
28.10.23	1,832	52,23	46,53	5,70	53,40	46,78	69,86	39,04	30,82	6,00	4,50	24,00	5,83	1,813
29.10.23	1,920	52,67	46,19	6,48	53,85	46,43	70,21	38,48	31,73	6,00	4,50	24,00	6,63	1,898
30.10.23	1,830	51,91	46,47	5,44	53,08	46,71	69,47	38,17	31,30	6,00	4,50	24,00	5,56	1,812
31.10.23	1,860	52,69	46,85	5,84	53,88	47,09	69,67	38,69	30,98	6,00	4,50	24,00	5,97	1,840
01.11.23	1,801	51,66	46,36	5,30	52,81	46,60	69,18	38,21	30,97	6,00	4,50	24,00	5,42	1,783
02.11.23	1,816	51,57	46,13	5,44	52,73	46,37	69,17	37,93	31,24	6,00	4,50	24,00	5,56	1,798
03.11.23	2,059	51,04	45,27	5,77	52,34	45,51	74,00	37,93	36,07	6,00	4,50	24,00	5,92	2,039
04.11.23	1,985	51,20	45,02	6,18	52,40	45,26	71,09	36,77	34,32	6,00	4,50	24,00	6,32	1,964
05.11.23	2,099	66,48	59,64	6,84	67,89	60,13	68,31	40,91	27,40	6,00	4,50	24,00	6,99	2,076
06.11.23	2,579	84,53	76,55	7,98	86,56	77,34	72,45	46,30	26,15	6,00	4,50	24,00	8,17	2,552
07.11.23	2,474	91,69	84,94	6,75	93,80	85,90	71,18	47,72	23,46	6,00	4,50	24,00	6,91	2,451
08.11.23	2,365	95,74	89,19	6,55	97,88	90,15	69,39	47,99	21,40	6,00	4,50	24,00	6,70	2,343
09.11.23	2,517	96,76	90,02	6,74	99,10	91,04	72,14	49,66	22,48	6,00	4,50	24,00	6,90	2,494
10.11.23	2,344	95,76	89,59	6,17	97,92	90,56	70,25	48,93	21,32	6,00	4,50	24,00	6,31	2,323
11.11.23	2,383	96,78	89,54	7,24	98,94	90,50	69,73	48,77	20,96	6,00	4,50	24,00	7,40	2,358
12.11.23	2,342	97,00	89,68	7,32	99,15	90,64	69,15	48,68	20,47	6,00	4,50	24,00	7,48	2,317
13.11.23	2,279	95,99	90,00	5,99	98,14	90,98	69,99	49,31	20,68	6,00	4,50	24,00	6,12	2,259
14.11.23	2,273	96,72	90,15	6,57	98,88	91,16	69,13	48,98	20,15	6,00	4,50	24,00	6,72	2,251
15.11.23	2,258	96,22	89,88	6,34	98,36	90,87	69,44	49,24	20,20	6,00	4,50	24,00	6,48	2,236
16.11.23	2,188	94,22	88,27	5,95	96,27	89,26	69,07	48,94	20,13	6,00	4,50	24,00	6,08	2,168
17.11.23	2,171	94,31	88,36	5,95	96,34	89,32	68,78	48,88	19,90	6,00	4,50	24,00	6,08	2,151
18.11.23	2,184	93,13	87,00	6,13	95,21	87,98	69,49	49,29	20,20	6,00	4,50	24,00	6,27	2,163
19.11.23	0,681	33,50	32,33	1,17	34,19	32,71	68,20	49,68	18,52	6,00	4,50	24,00	1,19	0,677
20.11.23	0,959	37,07	33,88	3,19	37,91	34,27	71,10	49,55	21,55	6,00	4,50	24,00	3,26	0,948
21.11.23	2,537	94,72	88,21	6,51	97,13	89,34	74,33	51,09	23,24	6,00	4,50	24,00	6,68	2,515
22.11.23	2,769	95,20	89,57	5,63	97,91	90,77	79,21	53,30	25,91	6,00	4,50	24,00	5,79	2,750
Итого:	62,256	2201,04	2021,79	179,25	2251,38	2041,25	70,22	44,40	25,81	6,00	4,50	744,00	183,34	61,647

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.11.23



Пономарёв С. В. /