

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/23г.-22/11/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 45**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 3,4 Град С

Заводской номер 00192091 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.10.23	2,446	111,27	102,27	9,00	113,49	103,43	66,24	48,17	18,07	6,00	4,00	24,00	9,18	2,415
24.10.23	2,572	109,06	99,21	9,85	111,33	100,33	67,05	47,80	19,25	6,00	4,00	24,00	10,06	2,539
25.10.23	2,475	107,87	98,88	8,99	110,09	99,97	66,80	47,85	18,95	6,00	4,00	24,00	9,18	2,444
26.10.23	2,467	107,55	98,64	8,91	109,78	99,77	67,32	48,39	18,93	6,00	4,00	24,00	9,09	2,437
27.10.23	2,424	105,72	96,83	8,89	107,86	97,83	66,00	47,02	18,98	6,00	4,00	24,00	9,07	2,394
28.10.23	2,544	106,11	97,63	8,48	108,37	98,67	67,99	47,86	20,13	6,00	4,00	24,00	8,66	2,515
29.10.23	2,572	105,24	96,42	8,82	107,48	97,42	68,18	47,77	20,41	6,00	4,00	24,00	9,01	2,542
30.10.23	2,513	106,01	97,29	8,72	108,21	98,31	67,39	47,61	19,78	6,00	4,00	24,00	8,90	2,483
31.10.23	2,567	107,82	98,25	9,57	110,07	99,31	67,46	47,95	19,51	6,00	4,00	24,00	9,77	2,534
01.11.23	2,543	106,75	97,39	9,36	108,97	98,40	67,11	47,47	19,64	6,00	4,00	24,00	9,55	2,511
02.11.23	2,512	105,74	96,48	9,26	107,93	97,46	66,86	47,29	19,57	6,00	4,00	24,00	9,45	2,481
03.11.23	2,746	104,03	95,72	8,31	106,47	96,88	71,64	49,16	22,48	6,00	4,00	24,00	8,50	2,718
04.11.23	2,812	106,66	95,66	11,00	108,99	96,64	69,21	47,81	21,40	6,00	4,00	24,00	11,24	2,775
05.11.23	2,638	106,32	95,37	10,95	108,49	96,34	66,62	46,63	19,99	6,00	4,00	24,00	11,17	2,601
06.11.23	3,016	107,93	94,95	12,98	110,36	95,96	70,03	47,86	22,17	6,00	4,00	24,00	13,27	2,972
07.11.23	2,827	107,66	96,77	10,89	109,99	97,75	69,00	47,57	21,43	6,00	4,00	24,00	11,13	2,790
08.11.23	2,829	110,39	97,90	12,49	112,70	98,92	67,34	47,06	20,28	6,00	4,00	24,00	12,75	2,787
09.11.23	2,883	110,14	99,52	10,62	112,63	100,69	70,02	48,53	21,49	6,00	4,00	24,00	10,86	2,847
10.11.23	2,763	109,70	98,80	10,90	112,04	99,86	68,09	47,64	20,45	6,00	4,00	24,00	11,13	2,726
11.11.23	2,759	109,86	98,56	11,30	112,19	99,57	67,59	47,36	20,23	6,00	4,00	24,00	11,54	2,721
12.11.23	2,837	111,74	98,64	13,10	114,06	99,67	67,10	47,28	19,82	6,00	4,00	24,00	13,37	2,792
13.11.23	2,744	110,71	99,33	11,38	113,02	100,42	67,71	47,87	19,84	6,00	4,00	24,00	11,62	2,705
14.11.23	2,715	110,87	99,36	11,51	113,14	100,39	66,77	47,20	19,57	6,00	4,00	24,00	11,75	2,676
15.11.23	2,670	109,36	98,72	10,64	111,65	99,80	67,36	47,60	19,76	6,00	4,00	24,00	10,86	2,634
16.11.23	2,718	111,84	100,35	11,49	114,16	101,42	67,07	47,69	19,38	6,00	4,00	24,00	11,73	2,679
17.11.23	2,629	108,41	97,48	10,93	110,65	98,47	66,81	47,35	19,46	6,00	4,00	24,00	11,16	2,592
18.11.23	2,700	107,56	95,39	12,17	109,79	96,41	67,16	47,41	19,75	6,00	4,00	24,00	12,42	2,659
19.11.23	2,698	111,39	98,98	12,41	113,67	100,02	66,42	47,50	18,92	6,00	4,00	24,00	12,66	2,656
20.11.23	2,839	109,18	97,71	11,47	111,59	98,79	69,15	48,23	20,92	6,00	4,00	24,00	11,72	2,800
21.11.23	3,073	110,07	98,38	11,69	112,70	99,58	72,12	49,47	22,65	6,00	4,00	24,00	11,97	3,033
22.11.23	3,311	110,73	100,28	10,45	113,68	101,49	76,56	51,56	25,00	6,00	4,00	24,00	10,73	3,275
Итого:	83,842	3363,69	3037,16	326,53	3435,55	3069,97	68,13	47,87	20,26	6,00	4,00	744,00	333,51	82,732

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.11.23



/ Пономарёв С. В. /