

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/23г.-22/11/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 61**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 3,4 Град С

Заводской номер 00192154 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.10.23	1,168	63,69	60,34	3,35	65,03	61,06	66,92	51,29	15,63	5,50	4,00	24,00	3,42	1,157
24.10.23	1,235	68,58	65,82	2,76	70,02	66,66	67,92	52,03	15,89	5,50	4,00	24,00	2,82	1,226
25.10.23	1,304	77,03	73,48	3,55	78,68	74,44	68,09	53,67	14,42	5,50	4,00	24,00	3,63	1,292
26.10.23	1,300	77,32	73,95	3,37	79,00	74,94	68,73	54,33	14,40	5,50	4,00	24,00	3,44	1,289
27.10.23	1,247	75,97	72,95	3,02	77,60	73,91	67,10	52,82	14,28	5,50	4,00	24,00	3,08	1,237
28.10.23	1,395	77,57	73,50	4,07	79,26	74,47	69,12	53,98	15,14	5,50	4,00	24,00	4,16	1,381
29.10.23	1,381	76,95	73,25	3,70	78,63	74,22	69,44	54,10	15,34	5,50	4,00	24,00	3,78	1,368
30.10.23	1,332	77,42	74,04	3,38	79,10	75,03	68,63	53,80	14,83	5,50	4,00	24,00	3,45	1,321
31.10.23	1,297	77,33	74,31	3,02	79,01	75,31	68,88	54,27	14,61	5,50	4,00	24,00	3,09	1,287
01.11.23	1,273	76,85	73,94	2,91	78,52	74,90	68,35	53,86	14,49	5,50	4,00	24,00	2,97	1,263
02.11.23	1,289	76,88	73,96	2,92	78,55	74,95	68,23	53,53	14,70	5,50	4,00	24,00	2,98	1,279
03.11.23	1,414	76,04	73,59	2,45	77,89	74,74	72,96	56,20	16,76	5,50	4,00	24,00	2,51	1,406
04.11.23	1,354	76,06	73,53	2,53	77,76	74,53	70,42	54,45	15,97	5,50	4,00	24,00	2,59	1,345
05.11.23	1,333	77,16	73,91	3,25	78,80	74,88	67,67	52,58	15,09	5,50	4,00	24,00	3,32	1,322
06.11.23	1,519	77,68	73,71	3,97	79,54	74,73	71,39	54,66	16,73	5,50	4,00	24,00	4,07	1,506
07.11.23	1,416	79,68	76,62	3,06	81,46	77,71	70,22	54,55	15,67	5,50	4,00	24,00	3,13	1,406
08.11.23	1,403	83,83	80,15	3,68	85,62	81,28	68,63	54,28	14,35	5,50	4,00	24,00	3,76	1,390
09.11.23	1,466	84,60	81,35	3,25	86,51	82,55	71,24	56,07	15,17	5,50	4,00	24,00	3,32	1,455
10.11.23	1,402	84,03	80,68	3,35	85,95	81,88	69,50	55,03	14,47	5,50	4,00	24,00	3,43	1,391
11.11.23	1,398	84,09	80,51	3,58	86,00	81,71	68,94	54,64	14,30	5,50	4,00	24,00	3,66	1,386
12.11.23	1,401	84,42	80,51	3,91	86,26	81,67	68,39	54,34	14,05	5,50	4,00	24,00	4,00	1,388
13.11.23	1,369	84,07	80,89	3,18	85,98	82,09	69,08	54,90	14,18	5,50	4,00	24,00	3,25	1,358
14.11.23	1,367	84,77	81,20	3,57	86,56	82,38	68,18	54,38	13,80	5,50	4,00	24,00	3,65	1,355
15.11.23	1,334	84,87	81,72	3,15	86,77	82,91	68,64	54,99	13,65	5,50	4,00	24,00	3,22	1,323
16.11.23	1,319	82,89	79,62	3,27	84,64	80,71	68,24	54,51	13,73	5,50	4,00	24,00	3,34	1,308
17.11.23	1,297	82,66	79,58	3,08	84,36	80,77	67,95	54,30	13,65	5,50	4,00	24,00	3,14	1,287
18.11.23	1,364	81,98	78,13	3,85	83,80	79,24	68,69	54,65	14,04	5,50	4,00	24,00	3,94	1,351
19.11.23	1,386	84,18	79,81	4,37	85,91	80,93	67,67	54,02	13,65	5,50	4,00	24,00	4,46	1,371
20.11.23	1,404	82,81	79,75	3,06	84,71	80,94	70,20	55,30	14,90	5,50	4,00	24,00	3,13	1,394
21.11.23	1,559	83,69	80,28	3,41	85,70	81,48	73,18	56,92	16,26	5,50	4,00	24,00	3,49	1,547
22.11.23	1,730	86,48	83,17	3,31	88,84	84,60	77,95	60,30	17,65	5,50	4,00	24,00	3,40	1,719
Итого:	42,456	2471,58	2368,25	103,33	2526,46	2401,62	69,37	54,48	14,90	5,50	4,00	744,00	105,62	42,105

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

23.11.23

