

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/23г.-22/11/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 37**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y) = 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 3,4 Град С

Заводской номер 00010682 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x25D7 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	Vгв м3	Mг т	dt °C	Qo Гкал	Qрасч Гкал	ВНР ч
23.10.23	65,9	5	62	60,79	39,52	4	54	53,54	7,39	7,25	26,38	1,888	1,863	24
24.10.23	66,94	5	70,4	68,97	40,15	4	62	61,53	7,59	7,44	26,79	2,146	2,121	24
25.10.23	66,84	5	76,3	74,73	41,3	4	67,8	67,32	7,57	7,41	25,54	2,213	2,188	24
26.10.23	67,22	5	74,8	73,31	41,82	4	67	66,51	6,94	6,8	25,4	2,144	2,121	24
27.10.23	66,4	5	82,7	81,07	42,62	4	75,2	74,57	6,63	6,5	23,78	2,2	2,178	24
28.10.23	67,94	5	91,7	89,77	44,16	4	82,1	81,38	8,57	8,39	23,78	2,503	2,474	24
29.10.23	67,73	5	90,9	89,03	43,77	4	81,8	81,08	8,12	7,95	23,96	2,48	2,453	24
30.10.23	67,35	5	90,8	88,91	43,91	4	82	81,28	7,79	7,63	23,44	2,419	2,393	24
31.10.23	67,2	5	90,6	88,74	44,23	4	82,3	81,58	7,31	7,16	22,97	2,355	2,331	24
01.11.23	67,11	5	91,6	89,72	43,97	4	83,1	82,38	7,49	7,34	23,14	2,399	2,374	24
02.11.23	66,72	5	90,9	89,07	43,8	4	82,6	81,88	7,34	7,19	22,92	2,356	2,332	24
03.11.23	71,29	5	89,6	87,54	44,55	4	80,9	80,18	7,53	7,36	26,74	2,667	2,642	24
04.11.23	68,46	5	88,9	87,01	42,95	4	80,1	79,38	7,80	7,63	25,51	2,546	2,520	24
05.11.23	66,57	5	91,3	89,45	42,76	4	81,7	80,98	8,65	8,47	23,81	2,491	2,462	24
06.11.23	69,36	5	90,4	88,44	43,56	4	81,2	80,48	8,14	7,96	25,8	2,628	2,601	24
07.11.23	68,58	5	90	88,09	43,73	4	82	81,28	6,96	6,81	24,85	2,487	2,464	24
08.11.23	66,94	5	90,7	88,85	43,34	4	82,3	81,58	7,42	7,27	23,6	2,41	2,385	24
09.11.23	69,93	5	92,7	90,63	44,91	4	83,6	82,86	7,95	7,77	25,02	2,617	2,591	24
10.11.23	67,56	5	91,2	89,32	43,94	4	82,8	82,08	7,39	7,24	23,62	2,426	2,401	24
11.11.23	67,29	5	91,7	89,79	43,86	4	82,2	81,48	8,49	8,31	23,43	2,466	2,438	24
12.11.23	66,83	5	90,9	89,06	43,87	4	82,3	81,58	7,63	7,48	22,96	2,37	2,345	24
13.11.23	67,47	5	92,7	90,8	44,63	4	84	83,27	7,69	7,53	22,84	2,406	2,380	24
14.11.23	66,59	5	92,1	90,23	44,13	4	83,3	82,58	7,81	7,65	22,46	2,364	2,338	24
15.11.23	67,2	5	91,1	89,23	44,13	4	81,8	81,08	8,32	8,15	23,07	2,416	2,388	24
16.11.23	66,92	5	93,6	91,72	44,43	4	85,2	84,45	7,42	7,27	22,49	2,383	2,358	24
17.11.23	66,8	5	95,5	93,56	44,99	4	86,9	86,12	7,59	7,44	21,81	2,375	2,350	24
18.11.23	66,33	5	93,3	91,43	44,81	4	85	84,19	7,39	7,24	21,52	2,29	2,265	24
19.11.23	65,94	5	92,1	90,27	44,84	4	84,1	83,32	7,09	6,95	21,1	2,214	2,190	24
20.11.23	69,13	5	92,2	90,21	45,06	4	84,1	83,36	7,00	6,85	24,07	2,479	2,456	24
21.11.23	71,95	5	92,7	90,57	45,29	4	84,7	83,93	6,80	6,64	26,66	2,713	2,690	24
22.11.23	75,73	5	92,8	90,45	46,48	4	84,9	83,97	6,65	6,48	29,25	2,944	2,922	24
Итого:			2748,2	2690,76			2483	2461,2	234,45	229,56		74,795	74,014	744
Средние:	67,87	5			43,72	4					24,15			

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:



/ Пономарев С. В. /

23.11.23