

Месячный отчет за Ноябрь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.10.23
Конец отчетного периода: 22.11.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.10.23	23:00	24.00	67.06	5.08	62.608	63.910	37.81	4.81	55.414	55.791	7.194	7.344	2.103	2.079
24.10.23	23:00	24.00	68.01	4.29	69.418	70.902	39.47	3.93	62.792	63.261	6.626	6.768	2.243	2.220
25.10.23	23:00	24.00	67.83	3.95	75.507	77.114	41.24	3.52	69.419	69.986	6.093	6.222	2.259	2.239
26.10.23	23:00	24.00	68.26	3.99	74.820	76.431	41.72	3.57	68.823	69.398	5.997	6.126	2.237	2.216
27.10.23	23:00	24.00	67.48	4.38	82.222	83.953	42.31	3.85	75.794	76.445	6.438	6.573	2.343	2.321
28.10.23	23:00	24.00	68.93	4.77	90.509	92.490	43.76	4.13	84.128	84.899	6.381	6.521	2.559	2.537
29.10.23	23:00	24.00	68.77	4.73	91.205	93.194	43.40	4.11	83.004	83.753	8.201	8.380	2.671	2.643
30.10.23	23:00	24.00	68.50	4.75	89.921	91.866	43.60	4.11	83.508	84.269	6.412	6.551	2.520	2.498
31.10.23	23:00	24.00	68.20	4.76	90.745	92.693	43.94	4.12	83.378	84.149	7.367	7.525	2.527	2.502
01.11.23	23:00	24.00	68.00	4.74	90.049	91.971	43.88	4.09	84.004	84.779	6.045	6.174	2.439	2.418
02.11.23	23:00	24.00	67.76	4.74	90.104	92.015	43.58	4.10	84.040	84.804	6.075	6.204	2.445	2.424
03.11.23	23:00	24.00	72.26	4.71	88.123	90.230	44.61	4.09	82.365	83.149	5.790	5.928	2.696	2.677
04.11.23	23:00	24.00	69.93	4.72	87.585	89.554	43.07	4.12	81.696	82.422	5.899	6.032	2.607	2.587
05.11.23	23:00	24.00	67.89	4.75	89.889	91.802	42.82	4.12	83.580	84.314	6.310	6.445	2.525	2.504
06.11.23	23:00	24.00	70.34	4.70	88.753	90.770	43.30	4.09	82.421	83.162	6.354	6.499	2.676	2.654
07.11.23	23:00	24.00	69.98	4.93	89.355	91.366	43.61	4.29	83.810	84.573	5.617	5.744	2.602	2.583
08.11.23	23:00	24.00	68.35	5.18	89.803	91.736	43.37	4.54	84.141	84.898	5.706	5.828	2.492	2.472
09.11.23	23:00	24.00	70.92	5.19	91.179	93.282	44.57	4.53	85.769	86.584	5.482	5.609	2.648	2.630
10.11.23	23:00	24.00	68.94	5.16	90.260	92.235	43.60	4.51	84.567	85.336	5.768	5.894	2.540	2.520
11.11.23	23:00	24.00	68.46	5.13	91.003	92.968	43.59	4.48	84.324	85.090	6.705	6.850	2.557	2.534
12.11.23	23:00	24.00	68.01	5.11	91.227	93.174	43.51	4.47	84.215	84.978	7.058	7.209	2.543	2.519
13.11.23	23:00	24.00	68.53	5.14	92.564	94.567	44.15	4.47	86.027	86.828	6.562	6.704	2.548	2.525
14.11.23	23:00	24.00	67.67	5.16	91.885	93.828	43.71	4.50	85.672	86.454	6.266	6.399	2.477	2.456
15.11.23	23:00	24.00	68.33	5.12	90.450	92.396	43.67	4.49	83.753	84.517	6.699	6.843	2.524	2.501
16.11.23	23:00	24.00	68.07	5.18	93.697	95.699	44.06	4.48	86.980	87.787	6.761	6.905	2.549	2.526
17.11.23	23:00	24.00	67.85	5.48	95.741	97.773	44.62	4.75	88.892	89.737	6.849	6.994	2.531	2.507
18.11.23	23:00	24.00	67.25	5.36	93.190	95.135	44.37	4.67	86.940	87.757	6.270	6.401	2.412	2.390
19.11.23	23:00	24.00	67.08	5.53	94.532	96.496	44.44	4.86	86.376	87.190	8.171	8.340	2.505	2.477
20.11.23	23:00	24.00	70.16	5.54	92.709	94.803	44.70	4.87	85.693	86.510	7.032	7.191	2.676	2.652
21.11.23	23:00	24.00	73.00	5.56	92.439	94.687	45.15	4.88	86.546	87.388	5.941	6.085	2.845	2.824
22.11.23	23:00	24.00	77.07	5.54	92.186	94.663	46.29	4.85	86.448	87.332	5.782	5.937	3.107	3.087
ИТОГО		744.00	69.00	4.95	2733.680	2793.710	43.42	4.34	2534.520	2557.550	199.851	204.225	78.403	77.724
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при t_{хв.факт}=+ 3.40°C

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 3.40°C

Дата: 22 Ноябрь 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/



Месячный отчет за Ноябрь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.10.23
Конец отчетного периода: 22.11.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Тп	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
		t1	P1	M1	V1		
23.10.23	23:00	24.00	65.98	4.91	7.084	7.227	0.467
24.10.23	23:00	24.00	66.83	4.09	6.756	6.895	0.451
25.10.23	23:00	24.00	66.83	3.75	6.436	6.570	0.430
26.10.23	23:00	24.00	67.04	3.78	6.340	6.472	0.425
27.10.23	23:00	24.00	66.26	4.24	6.821	6.960	0.452
28.10.23	23:00	24.00	67.89	4.54	6.896	7.043	0.468
29.10.23	23:00	24.00	68.14	4.46	8.693	8.879	0.592
30.10.23	23:00	24.00	67.38	4.52	6.856	6.999	0.462
31.10.23	23:00	24.00	67.22	4.50	7.544	7.702	0.507
01.11.23	23:00	24.00	67.12	4.48	6.652	6.791	0.446
02.11.23	23:00	24.00	66.62	4.50	6.984	7.128	0.465
03.11.23	23:00	24.00	71.35	4.50	6.549	6.702	0.467
04.11.23	23:00	24.00	68.85	4.49	6.922	7.073	0.477
05.11.23	23:00	24.00	66.67	4.52	7.412	7.565	0.494
06.11.23	23:00	24.00	69.27	4.43	7.453	7.618	0.516
07.11.23	23:00	24.00	68.83	4.75	6.679	6.825	0.460
08.11.23	23:00	24.00	67.02	4.89	6.840	6.982	0.458
09.11.23	23:00	24.00	70.01	4.92	6.591	6.740	0.462
10.11.23	23:00	24.00	67.80	4.94	6.881	7.027	0.467
11.11.23	23:00	24.00	67.53	4.89	7.782	7.945	0.526
12.11.23	23:00	24.00	67.04	4.84	8.118	8.287	0.544
13.11.23	23:00	24.00	67.62	4.89	7.695	7.857	0.520
14.11.23	23:00	24.00	66.70	4.88	7.302	7.452	0.487
15.11.23	23:00	24.00	67.28	4.83	7.629	7.788	0.513
16.11.23	23:00	24.00	67.09	5.04	7.822	7.985	0.525
17.11.23	23:00	24.00	66.93	5.25	7.893	8.056	0.528
18.11.23	23:00	24.00	66.41	5.10	7.231	7.378	0.480
19.11.23	23:00	24.00	66.41	5.26	9.217	9.405	0.612
20.11.23	23:00	24.00	69.18	5.30	8.069	8.247	0.558
21.11.23	23:00	24.00	72.46	5.31	6.999	7.167	0.507
22.11.23	23:00	24.00	75.64	5.31	6.909	7.088	0.523
ИТОГО		744.00	67.98	4.71	225.056	229.857	15.292
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал

* Расчет. при tхв.факт=+ 3.40°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 3.40°C

Дата: 22 Ноябрь 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

