

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/23г.-22/11/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 9**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 3,4 Град С

Заводской номер 00182702 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x89СС ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.10.23	2,031	71,33	64,09	7,24	72,85	64,66	66,99	42,86	24,13	5,00	3,50	24,00	7,39	2,006
24.10.23	2,836	101,15	91,72	9,43	103,31	92,58	67,95	44,02	23,93	5,00	3,50	24,00	9,63	2,804
25.10.23	2,879	109,62	99,79	9,83	111,93	100,75	67,74	45,55	22,19	5,00	3,50	24,00	10,04	2,846
26.10.23	2,822	108,50	99,36	9,14	110,84	100,32	68,14	46,02	22,12	5,00	3,50	24,00	9,34	2,791
27.10.23	2,923	118,94	109,88	9,06	121,45	111,00	67,44	46,37	21,07	5,00	3,50	24,00	9,25	2,892
28.10.23	3,187	129,17	119,08	10,09	132,00	120,40	68,97	48,05	20,92	5,00	3,50	24,00	10,31	3,153
29.10.23	3,186	128,57	118,53	10,04	131,36	119,80	68,81	47,77	21,04	5,00	3,50	24,00	10,26	3,152
30.10.23	3,088	129,20	119,86	9,34	131,99	121,17	68,43	47,99	20,44	5,00	3,50	24,00	9,54	3,056
31.10.23	3,077	130,66	120,91	9,75	133,48	122,29	68,16	48,20	19,96	5,00	3,50	24,00	9,96	3,044
01.11.23	3,056	129,31	119,93	9,38	132,09	121,27	68,04	47,88	20,16	5,00	3,50	24,00	9,58	3,024
02.11.23	3,011	128,90	120,30	8,60	131,64	121,56	67,74	47,56	20,18	5,00	3,50	24,00	8,78	2,982
03.11.23	3,354	126,20	118,53	7,67	129,21	119,94	72,51	48,92	23,59	5,00	3,50	24,00	7,85	3,328
04.11.23	3,210	126,41	118,29	8,12	129,22	119,54	69,89	47,55	22,34	5,00	3,50	24,00	8,30	3,182
05.11.23	3,089	128,67	120,26	8,41	131,40	121,49	67,83	46,89	20,94	5,00	3,50	24,00	8,59	3,060
06.11.23	3,447	129,89	119,41	10,48	132,85	120,69	70,49	47,81	22,68	5,00	3,50	24,00	10,72	3,411
07.11.23	3,326	130,72	121,39	9,33	133,62	122,75	69,92	47,89	22,03	5,00	3,50	24,00	9,54	3,294
08.11.23	3,218	132,18	122,35	9,83	135,03	123,67	68,27	47,47	20,80	5,00	3,50	24,00	10,04	3,185
09.11.23	3,365	131,64	122,51	9,13	134,67	123,92	71,03	48,84	22,19	5,00	3,50	24,00	9,34	3,334
10.11.23	3,193	131,56	122,20	9,36	134,41	123,58	68,82	47,96	20,86	5,00	3,50	24,00	9,56	3,161
11.11.23	3,166	132,54	122,95	9,59	135,37	124,36	68,44	48,01	20,43	5,00	3,50	24,00	9,79	3,133
12.11.23	3,236	134,38	122,93	11,45	137,22	124,35	67,95	47,96	19,99	5,00	3,50	24,00	11,69	3,197
13.11.23	3,099	132,06	123,16	8,90	134,90	124,60	68,49	48,29	20,20	5,00	3,50	24,00	9,09	3,069
14.11.23	3,089	132,29	122,86	9,43	135,11	124,26	67,64	47,71	19,93	5,00	3,50	24,00	9,63	3,057
15.11.23	3,106	131,86	122,51	9,35	134,71	123,92	68,29	48,15	20,14	5,00	3,50	24,00	9,55	3,074
16.11.23	3,069	133,90	124,96	8,94	136,75	126,38	68,00	48,30	19,70	5,00	3,50	24,00	9,13	3,039
17.11.23	3,075	136,78	127,59	9,19	139,66	129,06	67,78	48,56	19,22	5,00	3,50	24,00	9,38	3,044
18.11.23	3,037	135,52	125,64	9,88	138,35	127,07	67,23	48,35	18,88	5,00	3,50	24,00	10,09	3,003
19.11.23	2,343	104,79	96,97	7,82	106,95	98,07	66,95	48,18	18,77	5,00	3,50	24,00	7,98	2,316
20.11.23	3,384	133,78	123,55	10,23	136,81	124,99	70,30	48,75	21,55	5,00	3,50	24,00	10,46	3,349
21.11.23	3,525	131,61	123,04	8,57	134,81	124,48	73,23	49,66	23,57	5,00	3,50	24,00	8,78	3,496
22.11.23	3,897	132,75	123,95	8,80	136,35	125,50	77,20	51,27	25,93	5,00	3,50	24,00	9,04	3,867
Итого:	96,324	3894,88	3608,50	286,38	3980,34	3648,42	68,99	47,70	21,29	5,00	3,50	744,00	292,65	95,350

$M_g = M_1 -$
 M_2

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

23.11.23



/ Пономарёв С. В. /