

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/23г.-22/10/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, д. 73**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,6 Град С

Заводской номер 00191869 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.09.23	0,364	6,01	0,00	6,01	6,11	0,00	60,85	32,85	28,00	6,00	4,50	24,00	6,11	0,300
24.09.23	0,434	6,89	0,00	6,89	7,04	0,00	63,10	32,78	30,32	6,00	4,50	24,00	7,04	0,361
25.09.23	0,415	6,56	0,00	6,56	6,67	0,00	63,55	33,16	30,39	6,00	4,50	24,00	6,67	0,345
26.09.23	1,090	41,17	36,39	4,78	42,01	36,76	67,51	46,42	21,09	6,00	4,50	24,00	4,88	1,039
27.09.23	2,047	80,23	74,41	5,82	81,96	75,13	68,40	46,28	22,12	6,00	4,50	24,00	5,95	1,985
28.09.23	2,028	77,00	71,43	5,57	78,69	72,15	69,58	46,63	22,95	6,00	4,50	24,00	5,69	1,969
29.09.23	2,032	75,83	69,88	5,95	77,52	70,60	69,50	46,32	23,18	6,00	4,50	24,00	6,08	1,969
30.09.23	1,955	75,15	69,18	5,97	76,78	69,90	68,04	45,65	22,39	6,00	4,50	24,00	6,10	1,892
01.10.23	1,989	75,21	68,79	6,42	76,85	69,51	68,52	45,99	22,53	6,00	4,50	24,00	6,56	1,921
02.10.23	1,979	73,64	67,91	5,73	75,29	68,63	69,44	46,16	23,28	6,00	4,50	24,00	5,86	1,918
03.10.23	1,910	72,85	67,41	5,44	74,44	68,13	68,67	45,89	22,78	6,00	4,50	24,00	5,56	1,852
04.10.23	1,814	70,79	66,09	4,70	72,28	66,80	68,04	45,42	22,62	6,00	4,50	24,00	4,80	1,764
05.10.23	1,784	68,00	63,03	4,97	69,43	63,71	68,46	45,54	22,92	6,00	4,50	24,00	5,07	1,731
06.10.23	1,853	70,28	65,20	5,08	71,83	65,92	69,14	46,09	23,05	6,00	4,50	24,00	5,19	1,799
07.10.23	1,656	57,24	51,52	5,72	58,43	51,93	66,79	42,07	24,72	6,00	4,50	24,00	5,84	1,595
08.10.23	1,789	63,94	57,94	6,00	65,30	58,54	68,48	44,71	23,77	6,00	4,50	24,00	6,13	1,725
09.10.23	1,468	41,81	36,44	5,37	42,71	36,68	67,91	37,57	30,34	6,00	4,50	24,00	5,49	1,411
10.10.23	1,428	41,54	36,88	4,66	42,45	37,12	68,29	38,19	30,10	6,00	4,50	24,00	4,76	1,379
11.10.23	1,434	41,44	36,66	4,78	42,34	36,90	68,32	38,11	30,21	6,00	4,50	24,00	4,88	1,383
12.10.23	1,465	41,83	36,24	5,59	42,73	36,48	67,60	37,62	29,98	6,00	4,50	24,00	5,71	1,406
13.10.23	1,436	39,04	33,95	5,09	39,87	34,16	68,42	36,35	32,07	6,00	4,50	24,00	5,20	1,382
14.10.23	1,415	34,82	28,84	5,98	35,51	29,05	68,29	33,36	34,93	6,00	4,50	24,00	6,10	1,352
15.10.23	1,595	42,02	35,78	6,24	42,94	36,02	69,10	36,49	32,61	6,00	4,50	24,00	6,38	1,529
16.10.23	1,683	46,24	39,65	6,59	47,24	39,89	68,80	37,81	30,99	6,00	4,50	24,00	6,73	1,613
17.10.23	1,657	45,54	39,58	5,96	46,52	39,82	69,31	37,78	31,53	6,00	4,50	24,00	6,09	1,594
18.10.23	1,662	45,79	39,36	6,43	46,77	39,60	68,96	37,95	31,01	6,00	4,50	24,00	6,57	1,594
19.10.23	1,590	44,58	38,89	5,69	45,56	39,13	68,66	37,85	30,81	6,00	4,50	24,00	5,82	1,530
20.10.23	1,581	44,30	38,71	5,59	45,26	38,95	68,72	37,75	30,97	6,00	4,50	24,00	5,71	1,522
21.10.23	1,585	44,12	38,56	5,56	45,08	38,80	68,95	37,76	31,19	6,00	4,50	24,00	5,68	1,526
22.10.23	1,664	45,17	38,43	6,74	46,17	38,67	68,44	37,18	31,26	6,00	4,50	24,00	6,89	1,593
Итого:	46,802	1519,03	1347,15	171,88	1551,78	1358,98	67,93	40,46	27,47	6,00	4,50	720,00	175,53	44,980

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

24.10.23

