

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/23г.-22/10/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 29**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.02

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,6 Град С

Заводской номер 00075693 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	Qрасч Гкал
11.10.2023	66,62	46,85	19,77	58,498	57,323	54,774	54,205	3,59	3,51	6,00	4,00	1,298	0,246	24	1,260
12.10.2023	66,08	46,93	19,15	58,510	57,354	56,054	55,469	2,35	2,30	6,00	4,00	1,206	0,161	24	1,181
13.10.2023	66,68	45,62	21,06	55,809	54,685	52,815	52,290	2,83	2,77	6,00	4,00	1,270	0,194	24	1,240
14.10.2023	65,97	41,33	24,64	45,119	44,228	39,862	39,537	4,85	4,74	6,00	4,00	1,286	0,332	24	1,236
15.10.2023	66,93	44,08	22,85	53,138	52,062	49,347	48,884	3,49	3,41	6,00	4,00	1,324	0,239	24	1,288
16.10.2023	66,76	46,06	20,70	60,131	58,917	56,574	56,007	3,41	3,33	6,00	4,00	1,373	0,233	24	1,337
17.10.2023	67,12	46,33	20,79	60,064	58,842	57,174	56,592	2,76	2,70	6,00	4,00	1,349	0,189	24	1,320
18.10.2023	67,03	46,42	20,61	59,846	58,631	57,394	56,809	2,52	2,46	6,00	4,00	1,322	0,173	24	1,296
19.10.2023	66,74	46,29	20,45	59,312	58,116	56,077	55,509	3,22	3,15	6,00	4,00	1,335	0,220	24	1,301
20.10.2023	66,61	46,44	20,17	59,037	57,852	56,240	55,665	2,66	2,60	6,00	4,00	1,288	0,182	24	1,260
21.10.2023	66,80	45,92	20,88	58,249	57,074	54,412	53,868	3,63	3,55	6,00	4,00	1,354	0,248	24	1,316
22.10.2023	66,46	45,34	21,12	58,406	57,237	54,232	53,702	3,99	3,90	6,00	4,00	1,385	0,273	24	1,344
Итого:				686,12	672,32	644,96	638,54	39,30	38,42			15,788	2,689	288	15,380
Средние:	66,65	45,63	21,02							6	4				

$M_r = M_3$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

25.10.23



/ Пономарёв С. В. /