

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/23г.-22/10/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 45**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,6 Град С

Заводской номер 00192091 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.09.23	0,516	9,30	0,00	9,30	9,44	0,00	55,43	16,37	39,06	6,00	4,00	24,00	9,44	0,417
24.09.23	0,611	10,66	0,00	10,66	10,83	0,00	57,27	14,20	43,07	6,00	4,00	24,00	10,83	0,498
25.09.23	0,540	9,82	0,00	9,82	9,98	0,00	54,97	13,78	41,19	6,00	4,00	24,00	9,98	0,436
26.09.23	1,643	67,02	56,42	10,60	68,33	57,05	65,43	48,64	16,79	6,00	4,00	24,00	10,81	1,531
27.09.23	2,567	112,61	101,59	11,02	114,90	102,74	66,32	48,25	18,07	6,00	4,00	24,00	11,24	2,450
28.09.23	0,961	45,45	42,61	2,84	46,39	43,09	67,33	49,29	18,04	6,00	4,00	24,00	2,90	0,931
29.09.23	1,894	75,25	66,62	8,63	76,75	67,33	66,26	46,42	19,84	6,00	4,00	24,00	8,80	1,803
30.09.23	2,610	117,94	107,89	10,05	120,30	109,09	65,56	47,50	18,06	6,00	4,00	24,00	10,25	2,503
01.10.23	2,662	118,99	108,43	10,56	121,40	109,63	66,38	48,34	18,04	6,00	4,00	24,00	10,77	2,550
02.10.23	2,636	117,91	108,03	9,88	120,35	109,23	67,06	48,81	18,25	6,00	4,00	24,00	10,08	2,531
03.10.23	2,586	116,20	106,21	9,99	118,59	107,41	66,46	48,38	18,08	6,00	4,00	24,00	10,20	2,480
04.10.23	2,558	113,86	104,02	9,84	116,17	105,21	66,31	48,02	18,29	6,00	4,00	24,00	10,04	2,454
05.10.23	2,570	112,95	103,42	9,53	115,29	104,62	66,96	48,28	18,68	6,00	4,00	24,00	9,73	2,469
06.10.23	2,554	112,45	103,02	9,43	114,82	104,22	67,55	48,98	18,57	6,00	4,00	24,00	9,63	2,454
07.10.23	2,336	97,37	88,06	9,31	99,28	88,97	65,42	45,84	19,58	6,00	4,00	24,00	9,49	2,237
08.10.23	2,651	113,51	102,62	10,89	115,87	103,82	66,90	48,15	18,75	6,00	4,00	24,00	11,12	2,536
09.10.23	2,534	113,95	104,17	9,78	116,28	105,37	66,70	48,63	18,07	6,00	4,00	24,00	9,98	2,430
10.10.23	2,455	111,98	103,17	8,81	114,29	104,37	66,93	48,88	18,05	6,00	4,00	24,00	8,99	2,362
11.10.23	2,497	112,81	103,46	9,35	115,16	104,66	67,09	49,03	18,06	6,00	4,00	24,00	9,54	2,398
12.10.23	2,459	113,39	104,01	9,38	115,72	105,21	66,49	48,87	17,62	6,00	4,00	24,00	9,57	2,360
13.10.23	2,406	108,35	100,07	8,28	110,58	101,20	66,85	48,35	18,50	6,00	4,00	24,00	8,45	2,318
14.10.23	2,288	89,03	80,44	8,59	90,84	81,22	66,46	45,11	21,35	6,00	4,00	24,00	8,76	2,197
45214,00	2,56	104,85	94,72	10,13	107,02	95,71	67,21	47,38	19,83	6,00	4,00	24,00	10,34	2,454
45215,00	2,58	117,17	107,85	9,32	119,61	109,05	66,99	48,91	18,08	6,00	4,00	24,00	9,51	2,478
45216,00	2,66	117,97	107,90	10,07	120,44	109,10	67,53	49,24	18,29	6,00	4,00	24,00	10,28	2,549
45217,00	2,59	116,93	106,54	10,39	119,37	107,75	67,42	49,71	17,71	6,00	4,00	24,00	10,61	2,480
45218,00	2,47	114,08	104,74	9,34	116,43	105,97	67,21	49,60	17,61	6,00	4,00	24,00	9,53	2,375
45219,00	2,49	114,08	105,09	8,99	116,46	106,29	67,06	49,16	17,90	6,00	4,00	24,00	9,18	2,391
45220,00	2,45	112,16	103,49	8,67	114,54	104,69	67,27	49,20	18,07	6,00	4,00	24,00	8,85	2,360
45221,00	2,50	112,66	103,55	9,11	115,00	104,75	66,98	48,79	18,19	6,00	4,00	24,00	9,30	2,399
Итого:	66,826	2910,70	2628,14	282,56	2970,43	2657,75	65,66	45,00	20,66	6,00	4,00	720,00	288,22	63,831

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

24.10.23

