

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/23г.-22/10/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Александра Матросова, д. 61**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ 7.01

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,6 Град С

Заводской номер 00192154 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x5E78 ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.09.23	0,223	16,72	12,84	3,88	16,93	13,03	55,06	54,48	0,58	5,50	4,00	24,00	3,93	0,182
24.09.23	0,274	34,48	30,48	4,00	35,07	30,96	59,15	57,97	1,18	5,50	4,00	24,00	4,07	0,232
25.09.23	0,233	33,39	30,10	3,29	33,96	30,58	60,28	59,12	1,16	5,50	4,00	24,00	3,35	0,198
26.09.23	0,745	56,66	53,86	2,80	57,77	54,63	65,41	55,03	10,38	5,50	4,00	24,00	2,85	0,715
27.09.23	1,302	69,62	66,29	3,33	71,06	67,10	67,27	51,06	16,21	5,50	4,00	24,00	3,40	1,267
28.09.23	1,305	68,96	65,81	3,15	70,42	66,65	68,45	51,88	16,57	5,50	4,00	24,00	3,22	1,272
29.09.23	1,283	68,73	65,45	3,28	70,17	66,28	68,21	52,06	16,15	5,50	4,00	24,00	3,35	1,248
30.09.23	1,234	68,30	64,86	3,44	69,74	65,63	66,79	51,37	15,42	5,50	4,00	24,00	3,51	1,198
01.10.23	1,260	67,77	64,05	3,72	69,21	64,84	67,40	51,64	15,76	5,50	4,00	24,00	3,80	1,221
02.10.23	1,255	66,48	63,19	3,29	67,92	63,94	68,24	51,98	16,26	5,50	4,00	24,00	3,36	1,220
03.10.23	1,215	66,59	63,51	3,08	68,03	64,28	67,52	51,68	15,84	5,50	4,00	24,00	3,15	1,182
04.10.23	1,172	64,84	61,92	2,92	66,21	62,64	66,89	51,14	15,75	5,50	4,00	24,00	2,98	1,141
05.10.23	1,160	64,29	61,55	2,74	65,67	62,27	67,18	51,29	15,89	5,50	4,00	24,00	2,80	1,131
06.10.23	1,145	63,45	60,96	2,49	64,87	61,68	67,94	51,89	16,05	5,50	4,00	24,00	2,55	1,119
07.10.23	0,990	50,31	47,52	2,79	51,30	48,08	65,35	48,36	16,99	5,50	4,00	24,00	2,84	0,960
08.10.23	1,199	63,77	60,00	3,77	65,12	60,72	67,23	51,48	15,75	5,50	4,00	24,00	3,85	1,159
09.10.23	1,159	63,87	60,42	3,45	65,18	61,14	67,10	51,75	15,35	5,50	4,00	24,00	3,52	1,122
10.10.23	1,134	64,04	60,95	3,09	65,40	61,67	67,49	52,35	15,14	5,50	4,00	24,00	3,16	1,101
11.10.23	1,144	64,34	61,04	3,30	65,68	61,77	67,45	52,36	15,09	5,50	4,00	24,00	3,37	1,109
12.10.23	1,114	62,39	59,00	3,39	63,63	59,74	66,76	51,73	15,03	5,50	4,00	24,00	3,46	1,078
13.10.23	1,119	59,46	56,04	3,42	60,70	56,73	67,07	51,20	15,87	5,50	4,00	24,00	3,49	1,083
14.10.23	1,059	50,73	47,53	3,20	51,80	48,06	67,10	49,34	17,76	5,50	4,00	24,00	3,27	1,025
15.10.23	1,235	63,24	59,27	3,97	64,59	60,04	68,06	51,82	16,24	5,50	4,00	24,00	4,05	1,193
16.10.23	1,239	69,79	66,58	3,21	71,24	67,52	67,91	52,58	15,33	5,50	4,00	24,00	3,28	1,205
17.10.23	1,289	70,65	67,03	3,62	72,14	67,99	68,51	53,00	15,51	5,50	4,00	24,00	3,70	1,251
18.10.23	1,209	67,12	64,02	3,10	68,57	64,86	68,25	52,72	15,53	5,50	4,00	24,00	3,17	1,176
19.10.23	1,170	64,28	61,07	3,21	65,66	61,80	68,00	52,42	15,58	5,50	4,00	24,00	3,28	1,136
20.10.23	1,173	63,83	60,56	3,27	65,24	61,28	68,01	52,35	15,66	5,50	4,00	24,00	3,34	1,138
21.10.23	1,167	63,13	59,99	3,14	64,53	60,73	68,24	52,39	15,85	5,50	4,00	24,00	3,21	1,134
22.10.23	1,187	63,70	60,13	3,57	65,10	60,85	67,65	51,95	15,70	5,50	4,00	24,00	3,65	1,149
Итого:	32,393	1814,93	1716,02	98,91	1852,91	1737,49	66,53	52,35	14,19	5,50	4,00	720,00	100,94	31,345

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g * (t_f - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

24.10.23

