

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/23г.-22/10/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 11**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 10,6 Град С

Заводской номер 2409 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mr, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.09.23	0,399	7,734	0,000	7,734	7,832	0,000	48,82	22,05	26,77	6,00	3,50	24:00	7,83	0,317
24.09.23	0,411	7,792	0,000	7,792	7,895	0,000	49,04	20,89	28,15	6,00	3,50	24:00	7,89	0,328
25.09.23	0,435	8,256	0,000	8,256	8,365	0,000	49,90	20,41	29,49	6,00	3,50	24:00	8,36	0,347
26.09.23	1,663	60,160	51,899	8,261	61,350	52,378	56,77	33,40	23,37	6,00	3,50	24:00	8,42	1,576
27.09.23	2,582	93,314	84,650	8,664	95,192	85,376	65,95	42,21	23,74	6,00	3,50	24:00	8,84	2,490
28.09.23	2,623	95,750	87,107	8,643	97,727	87,899	66,88	43,41	23,47	6,00	3,50	24:00	8,82	2,532
29.09.23	2,440	93,001	84,730	8,271	94,874	85,508	65,98	43,63	22,35	6,00	3,50	24:00	8,44	2,353
30.09.23	2,369	92,645	83,428	9,217	94,451	84,193	64,82	43,61	21,21	6,00	3,50	24:00	9,40	2,271
01.10.23	2,409	92,591	83,592	8,999	94,441	84,371	65,69	43,95	21,74	6,00	3,50	24:00	9,18	2,314
02.10.23	2,384	89,643	81,207	8,436	91,437	81,939	65,74	43,23	22,51	6,00	3,50	24:00	8,61	2,295
03.10.23	2,343	88,767	80,763	8,005	90,516	81,471	65,19	42,66	22,53	6,00	3,50	24:00	8,16	2,258
04.10.23	2,366	87,847	79,590	8,257	89,605	80,296	65,71	42,85	22,86	6,00	3,50	24:00	8,42	2,278
05.10.23	2,415	87,752	79,358	8,395	89,548	80,072	66,54	43,16	23,38	6,00	3,50	24:00	8,57	2,326
06.10.23	2,378	86,839	78,986	7,853	88,635	79,708	66,92	43,48	23,44	6,00	3,50	24:00	8,02	2,295
07.10.23	2,143	78,567	70,762	7,805	80,096	71,352	64,78	41,37	23,41	6,00	3,50	24:00	7,96	2,060
08.10.23	2,411	90,102	81,387	8,714	91,943	82,148	66,50	44,00	22,50	6,00	3,50	24:00	8,89	2,319
09.10.23	2,359	90,074	81,470	8,604	91,905	82,244	66,31	44,37	21,94	6,00	3,50	24:00	8,78	2,268
10.10.23	2,303	89,615	81,416	8,199	91,439	82,203	66,34	44,75	21,59	6,00	3,50	24:00	8,37	2,217
11.10.23	2,278	88,498	80,641	7,857	90,315	81,427	66,66	44,94	21,72	6,00	3,50	24:00	8,02	2,194
12.10.23	2,311	88,673	79,907	8,766	90,475	80,676	66,29	44,66	21,63	6,00	3,50	24:00	8,94	2,218
13.10.23	2,292	88,714	81,610	7,104	90,539	82,389	66,70	44,39	22,31	6,00	3,50	24:00	7,25	2,217
14.10.23	2,437	93,202	85,716	7,486	95,158	86,551	67,43	44,92	22,51	6,00	3,50	24:00	7,64	2,357
15.10.23	2,429	91,291	82,867	8,424	93,169	83,648	66,62	44,04	22,58	6,00	3,50	24:00	8,60	2,340
16.10.23	2,333	87,270	79,648	7,622	89,038	80,366	66,18	43,23	22,95	6,00	3,50	24:00	7,78	2,252
17.10.23	2,315	86,873	79,764	7,110	88,647	80,488	66,46	43,38	23,08	6,00	3,50	24:00	7,25	2,239
18.10.23	2,347	86,670	79,153	7,517	88,448	79,870	66,65	43,33	23,32	6,00	3,50	24:00	7,67	2,267
19.10.23	2,300	85,882	78,548	7,335	87,635	79,262	66,43	43,38	23,05	6,00	3,50	24:00	7,48	2,222
20.10.23	2,272	85,629	78,186	7,443	87,354	78,891	65,99	43,21	22,78	6,00	3,50	24:00	7,59	2,193
21.10.23	2,299	85,311	77,818	7,493	87,045	78,518	66,31	43,16	23,15	6,00	3,50	24:00	7,65	2,219
22.10.23	2,394	86,262	77,600	8,662	88,016	78,289	66,31	42,89	23,42	6,00	3,50	24:00	8,84	2,302
Итого:	64,439	2394,72	2151,799	242,924	2443,095	2171,538	64,20	40,97	23,23	6,00	3,50	720:00	247,67	61,864

$M_r = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_r * (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

24.10.23