

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/23г.-22/10/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 37**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,6 Град С

Заводской номер 00010682 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x25D7 ПО 1.8

Дата	t1 °C	P1 кг/см2	V1 м3	M1 т	t2 °C	P2 кг/см2	V2 м3	M2 т	V _{гв} м3	M _г т	dt °C	Q _о Гкал	Q _{расч} Гкал	ВНР ч
23.09.23	63	5	87,6	85,99	62,41	4	80,5	79,05	7,07	6,94	0,59	0,483	0,409	24
24.09.23	61,42	5	73,5	72,27	60,78	4	66,2	65,07	7,32	7,2	0,64	0,485	0,409	24
25.09.23	60,43	5	68,9	67,73	59,73	4	61,1	60,07	7,79	7,66	0,7	0,506	0,425	24
26.09.23	64,92	5	81,6	80,02	54,95	4	72,5	71,45	8,74	8,57	9,97	1,272	1,181	24
27.09.23	66,15	5	65,7	64,41	41,09	4	57,3	56,82	7,74	7,59	25,06	1,927	1,847	24
28.09.23	67,02	5	65,3	63,98	41,71	4	56,7	56,22	7,92	7,76	25,31	1,943	1,861	24
29.09.23	66,2	5	63,3	62,05	41,47	4	54,3	53,84	8,38	8,21	24,73	1,876	1,789	24
30.09.23	65,09	5	63,7	62,47	41,26	4	55,4	54,92	7,70	7,55	23,83	1,799	1,719	24
01.10.23	65,94	5	63,8	62,54	41,83	4	55,8	55,32	7,37	7,22	24,11	1,808	1,731	24
02.10.23	66,08	5	64,1	62,85	41,21	4	56,1	55,62	7,37	7,23	24,87	1,858	1,781	24
03.10.23	65,44	5	66,1	64,81	40,9	4	57,5	57,02	7,95	7,79	24,54	1,906	1,823	24
04.10.23	66,04	5	64	62,73	40,36	4	54,2	53,74	9,17	8,99	25,68	1,972	1,877	24
05.10.23	66,8	5	63,7	62,42	40,38	4	55,6	55,12	7,45	7,3	26,42	1,941	1,864	24
06.10.23	67,2	5	62,4	61,16	40,23	4	54,6	54,13	7,17	7,03	26,97	1,93	1,855	24
07.10.23	64,3	5	56,5	55,42	38,15	4	48,1	47,76	7,81	7,66	26,15	1,739	1,658	24
08.10.23	66,77	5	66,1	64,75	40,98	4	57,2	56,72	8,20	8,03	25,79	1,997	1,912	24
09.10.23	66,67	5	66	64,69	41,35	4	57,2	56,72	8,13	7,97	25,32	1,969	1,885	24
10.10.23	66,79	5	65	63,71	41,99	4	56,7	56,22	7,64	7,49	24,8	1,894	1,815	24
11.10.23	67,05	5	63,5	62,23	42,01	4	55,1	54,62	7,77	7,61	25,04	1,876	1,795	24
12.10.23	66,59	5	63,8	62,52	42,11	4	56,1	55,62	7,04	6,9	24,48	1,82	1,747	24
13.10.23	66,85	5	64,5	63,2	41,54	4	56,7	56,21	7,13	6,99	25,31	1,887	1,813	24
14.10.23	66,88	5	62,3	61,06	40,62	4	55,2	54,72	6,47	6,34	26,26	1,859	1,792	24
15.10.23	66,63	5	63,5	62,23	40,59	4	55,8	55,32	7,05	6,91	26,04	1,898	1,825	24
16.10.23	66,49	5	63,6	62,36	40,27	4	55,7	55,22	7,28	7,14	26,22	1,923	1,847	24
17.10.23	66,72	5	63,8	62,51	40,23	4	55,7	55,22	7,44	7,29	26,49	1,946	1,869	24
18.10.23	66,96	5	62,4	61,19	40,31	4	55,2	54,73	6,59	6,46	26,65	1,89	1,822	24
19.10.23	66,84	5	61,8	60,55	40,29	4	53,8	53,33	7,37	7,22	26,55	1,898	1,821	24
20.10.23	66,35	5	62,8	61,59	40,3	4	54,7	54,22	7,51	7,37	26,05	1,903	1,825	24
21.10.23	66,66	5	62,6	61,36	40,41	4	54,3	53,83	7,68	7,53	26,25	1,913	1,833	24
22.10.23	66,66	5	61,6	60,37	39,93	4	53,8	53,34	7,17	7,03	26,73	1,894	1,819	24
Итого:			1963,5	1925,17			1719,1	1702,19	227,43	222,98		52,012	49,648	720
Средние:	65,89	5			43,31	4					22,58			

M_г=M1-
M2

Q_{расч} = Q_о- (M_г*(t_f-t_y))/1000

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

24.10.23

