

Месячный отчет за Октябрь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.09.23
Конец отчетного периода: 22.10.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.09.23	23:00	24.00	62.31	4.91	7.100	7.228	29.32	3.68	0.000	0.000	7.100	7.228	0.442	0.367
24.09.23	23:00	24.00	61.09	4.44	7.903	8.041	27.88	3.66	0.000	0.000	7.903	8.041	0.483	0.399
25.09.23	23:00	24.00	59.95	4.35	7.287	7.409	26.75	3.64	0.000	0.000	7.287	7.409	0.437	0.360
26.09.23	23:00	24.00	66.96	4.76	36.379	37.134	44.25	4.13	28.799	29.070	7.580	7.737	1.162	1.081
27.09.23	23:00	24.00	67.26	4.99	72.167	73.675	40.26	4.61	65.651	66.159	6.518	6.654	2.211	2.142
28.09.23	23:00	24.00	68.15	5.14	71.649	73.183	39.88	4.77	64.358	64.846	7.291	7.447	2.316	2.239
29.09.23	23:00	24.00	67.42	5.15	69.435	70.893	39.33	4.81	62.619	63.081	6.816	6.959	2.219	2.146
30.09.23	23:00	24.00	65.97	5.14	69.093	70.486	38.99	4.80	62.417	62.868	6.677	6.812	2.125	2.054
01.10.23	23:00	24.00	66.94	5.12	70.071	71.522	39.47	4.78	62.788	63.254	7.283	7.434	2.213	2.135
02.10.23	23:00	24.00	67.05	5.11	66.773	68.160	39.21	4.80	60.372	60.814	6.401	6.534	2.110	2.042
03.10.23	23:00	24.00	66.52	5.13	65.867	67.215	38.82	4.83	59.559	59.986	6.308	6.437	2.069	2.002
04.10.23	23:00	24.00	66.99	5.06	64.078	65.408	38.71	4.78	57.205	57.613	6.873	7.016	2.078	2.005
05.10.23	23:00	24.00	67.87	5.08	63.641	64.994	38.72	4.80	57.022	57.429	6.620	6.760	2.111	2.041
06.10.23	23:00	24.00	68.24	5.07	62.540	63.883	38.58	4.80	55.962	56.358	6.578	6.719	2.109	2.039
07.10.23	23:00	24.00	65.40	4.54	56.088	57.203	36.28	4.34	48.592	48.897	7.496	7.645	1.905	1.826
08.10.23	23:00	24.00	67.75	5.08	65.244	66.626	39.09	4.79	58.436	58.862	6.808	6.952	2.136	2.064
09.10.23	23:00	24.00	67.70	5.08	65.095	66.472	39.60	4.78	58.268	58.703	6.827	6.971	2.100	2.027
10.10.23	23:00	24.00	67.66	5.04	64.374	65.734	40.21	4.75	58.020	58.468	6.354	6.488	2.022	1.955
11.10.23	23:00	24.00	68.00	5.03	63.644	65.002	40.08	4.75	56.210	56.640	7.435	7.593	2.075	1.996
12.10.23	23:00	24.00	67.68	5.05	63.479	64.821	39.99	4.76	56.912	57.346	6.567	6.706	2.021	1.951
13.10.23	23:00	24.00	67.82	4.98	64.194	65.557	39.01	4.69	57.402	57.818	6.792	6.937	2.115	2.042
14.10.23	23:00	24.00	68.01	3.63	64.198	65.572	38.58	3.34	57.080	57.488	7.120	7.272	2.164	2.088
15.10.23	23:00	24.00	67.66	4.51	64.467	65.832	38.30	4.18	57.153	57.554	7.332	7.487	2.173	2.095
16.10.23	23:00	24.00	67.48	5.09	63.889	65.232	37.97	4.81	57.538	57.932	6.351	6.484	2.127	2.059
17.10.23	23:00	24.00	67.79	5.08	64.987	66.365	38.19	4.79	57.900	58.302	7.103	7.254	2.195	2.119
18.10.23	23:00	24.00	68.12	5.12	35.828	36.594	38.37	4.85	32.393	32.620	3.451	3.525	1.198	1.162
19.10.23	23:00	24.00	67.82	5.03	61.408	62.712	38.30	4.77	54.978	55.361	6.430	6.567	2.059	1.991
20.10.23	23:00	24.00	67.37	5.07	62.566	63.877	38.26	4.80	56.284	56.676	6.282	6.414	2.062	1.995
21.10.23	23:00	24.00	67.71	5.07	63.185	64.522	38.42	4.80	55.827	56.219	7.358	7.513	2.133	2.055
22.10.23	23:00	24.00	67.59	5.09	63.326	64.661	37.87	4.83	55.278	55.655	8.047	8.217	2.186	2.101
ИТОГО		720.00	66.81	4.93	1719.950	1756.020	37.96	4.56	1515.020	1526.020	204.987	209.214	56.753	54.580
ч			°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при t_{хв.факт}=+ 10.60°C

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 10.60°C

Дата: 22 Октябрь 2023

Представитель потребителя: _____



Месячный отчет за Октябрь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.09.23
Конец отчетного периода: 22.10.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.39
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.1
Идентификационный номер прибора: ИД=51278
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1		
23.09.23	23:00	24.00	61.09	4.80	7.258	7.384	0.443	0.366
24.09.23	23:00	24.00	60.05	4.34	8.043	8.179	0.483	0.398
25.09.23	23:00	24.00	58.81	4.25	7.419	7.539	0.436	0.358
26.09.23	23:00	24.00	64.23	4.85	6.590	6.717	0.423	0.353
27.09.23	23:00	24.00	66.11	4.82	6.751	6.887	0.446	0.375
28.09.23	23:00	24.00	67.08	4.98	7.278	7.429	0.488	0.411
29.09.23	23:00	24.00	66.20	4.97	6.846	6.985	0.453	0.381
30.09.23	23:00	24.00	65.08	4.98	6.959	7.096	0.453	0.379
01.10.23	23:00	24.00	66.03	4.94	7.851	8.010	0.518	0.435
02.10.23	23:00	24.00	66.04	4.93	6.879	7.018	0.454	0.381
03.10.23	23:00	24.00	65.47	4.96	6.743	6.878	0.442	0.370
04.10.23	23:00	24.00	66.28	4.91	7.146	7.291	0.474	0.398
05.10.23	23:00	24.00	66.75	4.91	6.720	6.859	0.449	0.377
06.10.23	23:00	24.00	67.15	4.91	6.897	7.041	0.463	0.390
07.10.23	23:00	24.00	65.07	4.29	7.647	7.798	0.498	0.416
08.10.23	23:00	24.00	66.61	4.87	7.118	7.264	0.474	0.399
09.10.23	23:00	24.00	66.55	4.90	7.014	7.158	0.467	0.392
10.10.23	23:00	24.00	66.72	4.87	6.603	6.739	0.441	0.371
11.10.23	23:00	24.00	67.12	4.84	7.312	7.464	0.491	0.413
12.10.23	23:00	24.00	66.54	4.87	6.408	6.539	0.426	0.358
13.10.23	23:00	24.00	66.81	4.81	6.958	7.101	0.465	0.391
14.10.23	23:00	24.00	67.12	3.41	7.516	7.673	0.504	0.425
15.10.23	23:00	24.00	66.04	4.65	7.793	7.950	0.515	0.432
16.10.23	23:00	24.00	66.28	4.90	7.000	7.142	0.464	0.390
17.10.23	23:00	24.00	66.88	4.90	7.790	7.951	0.521	0.438
18.10.23	23:00	24.00	67.07	4.89	3.777	3.856	0.253	0.213
19.10.23	23:00	24.00	66.85	4.85	6.783	6.923	0.453	0.382
20.10.23	23:00	24.00	66.21	4.92	6.573	6.706	0.435	0.366
21.10.23	23:00	24.00	66.62	4.91	7.604	7.760	0.507	0.426
22.10.23	23:00	24.00	66.78	4.87	8.242	8.412	0.550	0.463
ИТОГО		720.00	65.72	4.78	211.519	215.754	13.891	11.648
		ч	°C	кг/см2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 10.60°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 10.60°C

Дата: 22 Октябрь 2023

Представитель потребителя: _____/С. В. Пономарев/

