

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/23г.-22/10/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 41**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ВКТ7

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_f = 10,6 Град С

Заводской номер 00188966 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0х89СС ПО 2.7

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/см 2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.09.23	0,491	7,79	0,00	7,79	7,94	0,00	62,90	39,30	23,60	5,00	3,50	24,00	7,94	0,408
24.09.23	0,439	7,15	0,00	7,15	7,30	0,00	61,30	38,18	23,12	5,00	3,50	24,00	7,30	0,363
25.09.23	0,417	6,96	0,00	6,96	7,08	0,00	60,19	37,08	23,11	5,00	3,50	24,00	7,08	0,343
26.09.23	1,168	37,32	30,28	7,04	38,11	30,57	67,11	44,11	23,00	5,00	3,50	24,00	7,19	1,093
27.09.23	2,355	78,24	71,11	7,13	79,89	71,66	67,10	40,70	26,40	5,00	3,50	24,00	7,28	2,279
28.09.23	2,346	76,76	70,59	6,17	78,42	71,10	67,98	40,71	27,27	5,00	3,50	24,00	6,30	2,281
29.09.23	2,213	74,63	68,77	5,86	76,16	69,25	67,13	40,67	26,46	5,00	3,50	24,00	5,98	2,151
30.09.23	2,164	74,52	67,98	6,54	75,97	68,46	65,82	40,34	25,48	5,00	3,50	24,00	6,67	2,095
01.10.23	2,221	74,93	68,04	6,89	76,48	68,52	66,77	40,89	25,88	5,00	3,50	24,00	7,03	2,148
02.10.23	2,090	70,88	65,28	5,60	72,33	65,76	66,89	40,59	26,30	5,00	3,50	24,00	5,71	2,031
03.10.23	2,064	70,48	64,72	5,76	71,92	65,20	66,32	40,32	26,00	5,00	3,50	24,00	5,88	2,003
04.10.23	2,074	68,10	62,23	5,87	69,51	62,71	66,82	39,81	27,01	5,00	3,50	24,00	5,99	2,012
05.10.23	2,114	67,90	62,35	5,55	69,34	62,83	67,69	39,76	27,93	5,00	3,50	24,00	5,67	2,055
06.10.23	2,108	66,60	61,05	5,55	68,03	61,53	68,05	39,70	28,35	5,00	3,50	24,00	5,67	2,049
07.10.23	1,872	59,39	52,99	6,40	60,54	53,35	65,06	37,54	27,52	5,00	3,50	24,00	6,52	1,804
08.10.23	2,164	70,53	63,58	6,95	71,99	64,06	67,59	40,90	26,69	5,00	3,50	24,00	7,09	2,090
09.10.23	2,143	70,77	63,86	6,91	72,23	64,34	67,48	41,24	26,24	5,00	3,50	24,00	7,05	2,070
10.10.23	2,023	69,62	63,87	5,75	71,07	64,35	67,49	41,91	25,58	5,00	3,50	24,00	5,87	1,962
11.10.23	1,999	67,75	61,83	5,92	69,19	62,31	67,84	41,96	25,88	5,00	3,50	24,00	6,05	1,936
12.10.23	2,012	69,06	63,27	5,79	70,51	63,75	67,48	41,82	25,66	5,00	3,50	24,00	5,91	1,951
13.10.23	2,106	69,87	64,01	5,86	71,34	64,51	67,66	40,94	26,72	5,00	3,50	24,00	5,98	2,044
14.10.23	2,125	67,88	62,12	5,76	69,34	62,60	67,76	39,85	27,91	5,00	3,50	24,00	5,88	2,064
15.10.23	2,191	69,34	62,11	7,23	70,79	62,59	67,37	39,90	27,47	5,00	3,50	24,00	7,38	2,114
16.10.23	2,133	68,67	62,51	6,16	70,11	62,99	67,24	39,73	27,51	5,00	3,50	24,00	6,29	2,068
17.10.23	2,185	69,45	62,72	6,73	70,91	63,20	67,59	40,04	27,55	5,00	3,50	24,00	6,87	2,114
18.10.23	1,227	38,82	35,13	3,69	39,64	35,41	67,91	40,08	27,83	5,00	3,50	24,00	3,77	1,188
19.10.23	2,124	66,74	59,97	6,77	68,15	60,45	67,63	39,80	27,83	5,00	3,50	24,00	6,91	2,052
20.10.23	2,079	67,48	61,53	5,95	68,92	62,01	67,15	39,81	27,34	5,00	3,50	24,00	6,08	2,016
21.10.23	2,109	67,33	61,12	6,21	68,76	61,60	67,45	39,77	27,68	5,00	3,50	24,00	6,34	2,043
22.10.23	2,160	67,24	60,32	6,92	68,69	60,80	67,38	39,27	28,11	5,00	3,50	24,00	7,07	2,087
Итого:	56,916	1842,20	1653,34	188,86	1880,66	1665,91	66,67	40,22	26,45	5,00	3,50	720,00	192,77	54,914

Mг=M1-
M2

Qрасч = Qo- (Mг*(tф-ty))/1000

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

24.10.23

