

Месячный отчет за Октябрь 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.09.23
Конец отчетного периода: 22.10.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул. Васильева, д.49
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=62929
Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2					
23.09.23	23:00	24.00	54.45	5.0	25.653	26.01	54.43	3.5	17.337	17.58	8.316	8.432	0.454	0.366
24.09.23	23:00	24.00	59.32	5.0	54.053	54.95	58.63	3.5	46.155	46.90	7.930	8.061	0.504	0.420
25.09.23	23:00	24.00	60.37	5.0	53.282	54.19	59.81	3.5	45.176	45.94	8.226	8.366	0.523	0.436
26.09.23	23:00	24.00	63.36	5.0	81.305	82.83	52.88	3.5	75.418	76.44	6.100	6.214	1.180	1.115
27.09.23	23:00	24.00	65.75	5.0	145.830	148.75	46.78	3.5	141.993	143.48	4.764	4.859	2.995	2.944
28.09.23	23:00	24.00	66.93	5.0	143.589	146.56	48.02	3.5	140.082	141.63	4.082	4.166	2.915	2.872
29.09.23	23:00	24.00	66.71	5.0	145.601	148.60	49.16	3.5	141.068	142.70	5.108	5.214	2.811	2.757
30.09.23	23:00	24.00	65.51	5.0	141.873	144.70	48.86	3.5	137.210	138.78	5.252	5.356	2.624	2.568
01.10.23	23:00	24.00	66.08	5.0	140.363	143.20	49.27	3.5	135.041	136.61	5.583	5.696	2.638	2.579
02.10.23	23:00	24.00	66.75	5.0	138.373	141.23	49.52	3.5	133.232	134.79	5.594	5.709	2.665	2.606
03.10.23	23:00	24.00	66.25	5.0	138.538	141.35	49.30	3.5	134.343	135.91	4.741	4.837	2.586	2.536
04.10.23	23:00	24.00	65.66	5.0	133.624	136.29	48.36	3.5	130.419	131.88	3.802	3.878	2.500	2.459
05.10.23	23:00	24.00	65.78	5.0	131.334	133.97	48.09	3.5	128.849	130.28	3.167	3.231	2.481	2.447
06.10.23	23:00	24.00	66.65	5.0	129.779	132.45	48.64	3.5	127.684	129.13	2.867	2.926	2.481	2.451
07.10.23	23:00	24.00	64.42	5.0	105.181	107.21	45.14	3.5	101.163	102.16	4.465	4.552	2.232	2.185
08.10.23	23:00	24.00	65.78	5.0	130.256	132.87	48.35	3.5	126.328	127.74	4.672	4.766	2.501	2.451
09.10.23	23:00	24.00	65.80	5.0	129.488	132.09	48.85	3.5	127.012	128.46	3.160	3.223	2.353	2.319
10.10.23	23:00	24.00	66.12	5.0	129.464	132.09	49.60	3.5	127.804	129.31	2.505	2.556	2.267	2.240
11.10.23	23:00	24.00	66.06	5.0	129.054	131.66	49.65	3.5	127.066	128.56	2.837	2.895	2.263	2.233
12.10.23	23:00	24.00	65.55	5.0	126.130	128.64	48.98	3.5	123.645	125.07	3.265	3.330	2.255	2.220
13.10.23	23:00	24.00	65.77	5.0	122.279	124.73	48.02	3.5	119.482	120.80	3.370	3.438	2.337	2.301
14.10.23	23:00	24.00	65.79	5.0	104.044	106.13	45.20	3.5	99.817	100.80	4.587	4.679	2.352	2.304
15.10.23	23:00	24.00	66.76	5.0	127.474	130.10	48.39	3.5	123.712	125.10	4.256	4.344	2.550	2.505
16.10.23	23:00	24.00	66.72	5.0	142.548	145.48	49.83	3.5	139.059	140.71	4.252	4.340	2.624	2.579
17.10.23	23:00	24.00	67.15	5.0	143.173	146.16	50.09	3.5	140.017	141.70	3.808	3.887	2.637	2.597
18.10.23	23:00	24.00	66.97	5.0	81.858	83.56	50.23	3.5	79.693	80.65	2.648	2.703	1.506	1.478
19.10.23	23:00	24.00	66.65	5.0	140.649	143.54	50.36	3.5	138.355	140.03	2.866	2.925	2.440	2.409
20.10.23	23:00	24.00	66.52	5.0	139.031	141.88	50.14	3.5	137.713	139.37	2.383	2.432	2.402	2.376
21.10.23	23:00	24.00	66.87	5.0	139.449	142.33	50.24	3.5	136.410	138.06	3.864	3.944	2.518	2.477
22.10.23	23:00	24.00	66.19	5.0	139.320	142.15	49.54	3.5	136.648	138.25	3.685	3.760	2.508	2.469
ИТОГО		720.00	65.29	5.0	3632.60	3705.69	49.81	3.5	3517.93	3558.80	132.157	134.720	67.101	65.700
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	°C	кг/CM2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 10.6°C
*ТеплоQ(расчет) при tхв.факт=+ 10.6°C

Дата: 22 Октябрь 2023

Представитель потребителя: /С. В. Пономарев/

