

Месячный отчет за Октябрь 2023
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.09.23
Конец отчетного периода: 22.10.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Васильева, д.53
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживает
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ941.10
Идентификационный номер прибора: ИД=63239
Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	Vгв	Тепло Q (прибор)	*Тепло Q (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.09.23	23:00	24.00	54.68	5.0	10.192	10.34	29.94	3.5	0.000	0.00	10.192	10.336	0.558	0.450
24.09.23	23:00	24.00	57.93	5.0	10.929	11.10	30.18	3.5	0.000	0.00	10.929	11.102	0.633	0.518
25.09.23	23:00	24.00	59.26	5.0	8.937	9.08	29.42	3.5	0.000	0.00	8.937	9.084	0.530	0.435
26.09.23	23:00	24.00	64.43	5.0	28.509	29.06	43.57	3.5	19.493	19.67	9.017	9.191	0.988	0.893
27.09.23	23:00	24.00	66.58	5.0	89.598	91.44	42.56	3.5	83.509	84.24	6.305	6.434	2.423	2.356
28.09.23	23:00	24.00	67.82	5.0	89.620	91.52	41.62	3.5	83.431	84.13	6.399	6.535	2.617	2.549
29.09.23	23:00	24.00	67.99	5.0	88.234	90.12	42.22	3.5	82.770	83.48	5.745	5.867	2.520	2.459
30.09.23	23:00	24.00	66.56	5.0	87.534	89.33	41.99	3.5	81.814	82.51	6.089	6.213	2.409	2.344
01.10.23	23:00	24.00	67.01	5.0	87.272	89.08	42.11	3.5	80.834	81.52	6.746	6.886	2.459	2.388
02.10.23	23:00	24.00	67.65	5.0	85.508	87.32	42.19	3.5	79.888	80.57	5.908	6.033	2.429	2.366
03.10.23	23:00	24.00	67.13	5.0	85.982	87.77	42.17	3.5	80.567	81.26	5.648	5.766	2.386	2.327
04.10.23	23:00	24.00	66.56	5.0	82.660	84.36	41.74	3.5	77.940	78.59	5.019	5.122	2.263	2.210
05.10.23	23:00	24.00	66.66	5.0	82.794	84.50	42.11	3.5	77.439	78.10	5.690	5.807	2.274	2.214
06.10.23	23:00	24.00	67.53	5.0	82.510	84.25	42.24	3.5	77.015	77.68	5.776	5.897	2.333	2.272
07.10.23	23:00	24.00	65.43	5.0	66.234	67.55	38.74	3.5	60.621	61.06	5.882	5.999	1.998	1.935
08.10.23	23:00	24.00	66.62	5.0	81.480	83.15	41.77	3.5	76.322	76.96	5.527	5.641	2.258	2.199
09.10.23	23:00	24.00	66.65	5.0	81.987	83.67	42.49	3.5	76.704	77.37	5.591	5.706	2.220	2.161
10.10.23	23:00	24.00	66.94	5.0	81.633	83.32	43.13	3.5	77.269	77.96	4.738	4.836	2.151	2.100
11.10.23	23:00	24.00	66.89	5.0	82.182	83.88	43.22	3.5	76.796	77.49	5.656	5.773	2.192	2.132
12.10.23	23:00	24.00	66.48	5.0	79.469	81.09	43.06	3.5	74.876	75.54	4.805	4.903	2.070	2.020
13.10.23	23:00	24.00	67.01	5.0	78.266	79.89	42.16	3.5	72.871	73.49	5.702	5.820	2.187	2.127
14.10.23	23:00	24.00	66.76	5.0	64.851	66.19	38.36	3.5	59.471	59.89	5.475	5.588	2.053	1.995
15.10.23	23:00	24.00	67.76	5.0	80.362	82.07	41.23	3.5	74.443	75.05	6.082	6.211	2.384	2.320
16.10.23	23:00	24.00	67.73	5.0	79.718	81.41	42.05	3.5	75.377	76.02	4.736	4.836	2.249	2.199
17.10.23	23:00	24.00	68.06	5.0	92.085	94.05	42.95	3.5	85.728	86.49	6.687	6.829	2.602	2.531
18.10.23	23:00	24.00	68.01	5.0	51.953	53.06	43.26	3.5	48.703	49.14	3.371	3.443	1.433	1.398
19.10.23	23:00	24.00	67.59	5.0	90.895	92.81	43.54	3.5	84.338	85.11	6.621	6.761	2.477	2.407
20.10.23	23:00	24.00	67.47	5.0	90.084	91.98	43.52	3.5	84.098	84.86	6.199	6.329	2.431	2.365
21.10.23	23:00	24.00	67.80	5.0	90.176	92.09	43.44	3.5	83.473	84.23	6.943	7.090	2.502	2.428
22.10.23	23:00	24.00	67.13	5.0	91.387	93.29	42.95	3.5	83.705	84.45	7.887	8.051	2.551	2.468
ИТОГО		720.00	66.07	5.0	2203.04	2248.77	41.00	3.5	2019.50	2036.85	190.300	194.091	62.580	60.563
		ч	°C	кг/см2	т	м3	°C	кг/см2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

температура холодной воды (константа прибора) t_{хв.приб}=+ 0.0°C
температура холодной воды за отчетный период t_{хв.факт}=+ 10.6°C
*ТеплоQ(расчет) при t_{хв.факт}=+ 10.6°C

Потребление ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ за отчетный период:

194.091м3

Общее потребление ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за отчетный период (Qрасчет):

60.563Гкал

Дата: 22 Октябрь 2023

Представитель потребителя: _____/С. В. Пономарев/

