

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/23г.-22/10/23г.

Потребитель: **коллектив жильцов**

Объект: МКД

Адрес: **г. Бийск, ул. Им. Героя Советского Союза Васильева, д. 69**

Источник теплоты: ТЭЦ АО "Бийскэнерго"

Тепловычислитель: ТМК-Н20

Температура холодной воды (константа прибора, t_y)= 0 Град С

Температура холодной воды за отчетный период, t_{ϕ} = 10,6 Град С

Заводской номер 2731 ВВОД 1 СХЕМА 2.2

Дата	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м3	V2, м3	t1, °C	t2, °C	dt, °C	P1, кгс/с м2	P2, кгс/с м2	ВНР, ч	Vгв, м3	Qрасч, Гкал
23.09.23	0,355	6,590	0,000	6,590	6,681	0,000	52,82	23,19	29,63	5,50	3,50	24:00	6,68	0,286
24.09.23	0,393	7,050	0,000	7,050	7,154	0,000	53,28	21,73	31,55	5,50	3,50	24:00	7,15	0,318
25.09.23	0,321	5,729	0,000	5,729	5,814	0,000	53,89	21,32	32,57	5,50	3,50	24:00	5,81	0,261
26.09.23	0,729	25,041	19,363	5,678	25,534	19,565	56,88	28,26	28,62	5,50	3,50	24:00	5,79	0,669
27.09.23	1,717	73,678	70,074	3,604	75,231	70,806	67,59	46,58	21,01	5,50	3,50	24:00	3,68	1,678
28.09.23	1,864	73,267	69,721	3,546	74,858	70,417	68,71	45,49	23,22	5,50	3,50	24:00	3,62	1,826
29.09.23	1,857	72,552	69,198	3,354	74,126	69,879	68,68	45,16	23,52	5,50	3,50	24:00	3,43	1,821
30.09.23	1,790	72,502	69,231	3,271	74,017	69,896	67,28	44,60	22,68	5,50	3,50	24:00	3,34	1,755
01.10.23	1,775	72,044	68,681	3,364	73,567	69,357	67,70	45,18	22,52	5,50	3,50	24:00	3,43	1,739
02.10.23	1,759	70,542	67,845	2,697	72,067	68,518	68,54	45,35	23,19	5,50	3,50	24:00	2,76	1,730
03.10.23	1,706	70,530	68,173	2,357	72,025	68,843	67,82	45,13	22,69	5,50	3,50	24:00	2,41	1,681
04.10.23	1,671	69,602	66,821	2,780	71,052	67,473	67,15	44,96	22,19	5,50	3,50	24:00	2,84	1,642
05.10.23	1,700	69,085	66,526	2,560	70,538	67,163	67,50	44,56	22,94	5,50	3,50	24:00	2,61	1,672
06.10.23	1,738	69,373	66,382	2,991	70,859	67,033	68,19	45,09	23,10	5,50	3,50	24:00	3,06	1,706
07.10.23	1,469	55,613	52,367	3,246	56,728	52,808	65,92	41,39	24,53	5,50	3,50	24:00	3,31	1,434
08.10.23	1,681	68,865	65,821	3,044	70,315	66,468	67,55	45,14	22,41	5,50	3,50	24:00	3,11	1,649
09.10.23	1,613	68,856	66,279	2,576	70,295	66,943	67,29	45,57	21,72	5,50	3,50	24:00	2,63	1,586
10.10.23	1,568	68,734	66,647	2,087	70,184	67,333	67,62	46,22	21,40	5,50	3,50	24:00	2,13	1,546
11.10.23	1,549	68,330	66,215	2,115	69,771	66,901	67,61	46,40	21,21	5,50	3,50	24:00	2,16	1,527
12.10.23	1,542	67,681	65,152	2,529	69,084	65,814	66,96	45,91	21,05	5,50	3,50	24:00	2,58	1,515
13.10.23	1,565	64,459	61,895	2,564	65,825	62,508	67,81	45,15	22,66	5,50	3,50	24:00	2,62	1,538
14.10.23	1,558	56,527	52,704	3,823	57,720	53,173	67,61	42,86	24,75	5,50	3,50	24:00	3,90	1,518
15.10.23	1,773	69,376	65,322	4,054	70,875	65,978	68,57	45,45	23,12	5,50	3,50	24:00	4,14	1,730
16.10.23	1,726	75,376	73,038	2,338	76,993	73,809	68,25	46,82	21,43	5,50	3,50	24:00	2,39	1,701
17.10.23	1,698	75,131	73,374	1,757	76,764	74,162	68,73	47,25	21,48	5,50	3,50	24:00	1,80	1,680
18.10.23	1,695	75,159	73,056	2,103	76,778	73,838	68,39	47,17	21,22	5,50	3,50	24:00	2,15	1,672
19.10.23	1,659	74,115	72,076	2,039	75,698	72,841	68,06	46,98	21,08	5,50	3,50	24:00	2,08	1,638
20.10.23	1,688	74,193	71,836	2,357	75,778	72,594	68,10	46,85	21,25	5,50	3,50	24:00	2,41	1,663
21.10.23	1,721	74,200	71,379	2,821	75,797	72,136	68,38	46,96	21,42	5,50	3,50	24:00	2,88	1,692
22.10.23	1,289	55,644	53,844	1,800	56,809	54,387	64,09	42,45	21,64	5,50	3,50	24:00	1,84	1,270
Итого:	45,172	1849,843	1753,019	96,824	1888,943	1770,647	65,90	42,51	23,39	5,50	3,50	720:00	98,74	44,145

$M_g = M_1 - M_2$

$Q_{расч} = Q_o - (M_g \cdot (t_{\phi} - t_y)) / 1000$

Представитель сервисной фирмы:

/ Пономарёв С. В. /

24.10.23

