

Месячный отчет за Сентябрь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.23

Конец отчетного периода: 22.09.23

Потребитель: коллектив жильцов

Объект: МКД

Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58

Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.

Идентификационный номер прибора: ИД=59524

Тепловой ввод: ТВ1 Схема потребления: СП=0

Сутки, час		Время счета Ти	подающий труб.				обратный труб.				M3=M1-M2	V3	Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)
			t1	P1	M1	V1	t2	P2	M2	V2				
23.08.23	23:00	24.00	62.34	5.30	2.189	2.229	29.80	4.05	0.000	0.000	2.189	2.229	0.136	0.098
24.08.23	23:00	24.00	61.82	5.42	2.343	2.385	29.96	4.03	0.000	0.000	2.343	2.385	0.145	0.104
25.08.23	23:00	24.00	61.47	5.49	1.559	1.587	30.15	3.90	0.000	0.000	1.559	1.587	0.096	0.068
26.08.23	23:00	24.00	61.02	5.37	1.105	1.124	29.86	3.86	0.000	0.000	1.105	1.124	0.067	0.048
27.08.23	23:00	24.00	62.64	5.33	1.934	1.969	30.28	3.99	0.000	0.000	1.934	1.969	0.121	0.087
28.08.23	23:00	24.00	62.34	5.41	1.384	1.409	30.42	4.02	0.000	0.000	1.384	1.409	0.086	0.062
29.08.23	23:00	24.00	64.34	5.42	1.658	1.690	30.59	3.99	0.000	0.000	1.658	1.690	0.107	0.078
30.08.23	23:00	24.00	62.19	5.33	2.221	2.261	30.26	3.96	0.000	0.000	2.221	2.261	0.138	0.099
31.08.23	23:00	24.00	63.12	5.34	1.892	1.927	30.32	3.91	0.000	0.000	1.892	1.927	0.119	0.086
01.09.23	23:00	24.00	63.53	5.45	1.929	1.965	30.20	3.86	0.000	0.000	1.929	1.965	0.123	0.089
02.09.23	23:00	24.00	62.96	5.38	1.876	1.911	30.07	3.83	0.000	0.000	1.876	1.911	0.118	0.085
03.09.23	23:00	24.00	63.29	5.21	1.854	1.889	30.09	3.82	0.000	0.000	1.854	1.889	0.117	0.085
04.09.23	23:00	24.00	41.84	2.17	0.253	0.255	25.95	0.21	0.000	0.000	0.253	0.255	0.011	0.006
05.09.23	23:00	24.00	59.98	3.67	0.913	0.929	26.36	3.56	0.000	0.000	0.913	0.929	0.055	0.039
06.09.23	23:00	24.00	61.63	3.92	2.210	2.249	28.22	3.60	0.000	0.000	2.210	2.249	0.136	0.097
07.09.23	23:00	24.00	62.55	5.09	2.194	2.234	28.52	3.83	0.000	0.000	2.194	2.234	0.137	0.099
08.09.23	23:00	24.00	63.68	5.42	2.212	2.254	28.82	3.88	0.000	0.000	2.212	2.254	0.141	0.102
09.09.23	23:00	24.00	62.02	5.35	1.802	1.834	28.25	3.79	0.000	0.000	1.802	1.834	0.112	0.080
10.09.23	23:00	24.00	62.06	5.28	2.057	2.094	28.17	3.90	0.000	0.000	2.057	2.094	0.128	0.091
11.09.23	23:00	24.00	62.99	5.34	2.699	2.749	28.50	3.74	0.000	0.000	2.699	2.749	0.170	0.123
12.09.23	23:00	24.00	63.43	5.26	2.173	2.214	28.43	3.79	0.000	0.000	2.173	2.214	0.138	0.100
13.09.23	23:00	24.00	65.55	5.37	2.691	2.745	29.13	3.86	0.000	0.000	2.691	2.745	0.176	0.129
14.09.23	23:00	24.00	66.58	5.41	2.363	2.411	29.38	3.85	0.000	0.000	2.363	2.411	0.157	0.116
15.09.23	23:00	24.00	65.24	5.49	2.271	2.316	29.28	3.84	0.000	0.000	2.271	2.316	0.148	0.108
16.09.23	23:00	24.00	64.98	5.36	1.843	1.879	29.10	3.81	0.000	0.000	1.843	1.879	0.120	0.087
17.09.23	23:00	24.00	64.33	5.30	2.001	2.040	29.21	3.95	0.000	0.000	2.001	2.040	0.129	0.094
18.09.23	23:00	24.00	65.13	5.36	2.496	2.545	29.25	3.90	0.000	0.000	2.496	2.545	0.163	0.119
19.09.23	23:00	24.00	65.30	5.30	1.819	1.855	29.21	3.69	0.000	0.000	1.819	1.855	0.119	0.087
20.09.23	23:00	24.00	65.77	5.39	2.593	2.645	28.85	3.76	0.000	0.000	2.593	2.645	0.171	0.125
21.09.23	23:00	24.00	57.90	4.60	1.356	1.378	27.14	3.67	0.000	0.000	1.356	1.378	0.079	0.055
22.09.23	23:00	24.00	57.32	4.36	3.249	3.302	27.31	6.46	0.000	0.000	3.249	3.302	0.186	0.129
ИТОГО		744.00	62.24	5.09	61.140	62.274	29.07	3.82	0.000	0.000	61.140	62.274	3.849	2.773
ч			°C	кг/CM2	т	м3	°C	кг/CM2	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал

* Отощит. при бар. давл. = 13.60000

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 17.60°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 17.60°C

Дата: 22 Сентябрь 2023

Представитель потребителя: _____/С.В. Пономарев/



Месячный отчет за Сентябрь 2023 (ЧАСТЬ 2)
о потреблении ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ и ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Начало отчетного периода: 23.08.23
Конец отчетного периода: 22.09.23
Потребитель: коллектив жильцов
Объект: МКД
Адрес: г.Бийск ул.Горно-Алтайская, д.58
Источник теплоты:

Узел учёта обслуживается
ООО "Энергоучет"

Тепловычислитель: СПТ943.
Идентификационный номер прибора: ИД=59524
Тепловой ввод: ТВ2 Схема потребления: СП=0

Сутки, час	Время счета Ти	подающий труб.				Тепло Q (прибор)	Тепло Q* (расчёт)	
		t1	P1	M1	V1			
23.08.23	23:00	24.00	51.89	4.99	2.149	2.177	0.112	0.074
24.08.23	23:00	24.00	51.46	5.11	2.301	2.330	0.118	0.078
25.08.23	23:00	24.00	48.75	5.16	1.497	1.515	0.073	0.047
26.08.23	23:00	24.00	44.70	5.08	1.124	1.135	0.050	0.030
27.08.23	23:00	24.00	51.40	5.02	1.851	1.874	0.095	0.063
28.08.23	23:00	24.00	48.59	5.09	1.318	1.333	0.064	0.041
29.08.23	23:00	24.00	50.70	5.11	1.617	1.637	0.082	0.054
30.08.23	23:00	24.00	51.83	5.02	2.164	2.192	0.112	0.074
31.08.23	23:00	24.00	50.79	5.05	1.928	1.953	0.098	0.064
01.09.23	23:00	24.00	51.75	5.13	1.840	1.864	0.095	0.063
02.09.23	23:00	24.00	50.53	5.07	1.798	1.820	0.091	0.059
03.09.23	23:00	24.00	51.27	4.92	1.794	1.817	0.092	0.060
04.09.23	23:00	24.00	29.18	2.09	0.268	0.269	0.008	0.003
05.09.23	23:00	24.00	48.25	3.50	0.891	0.901	0.043	0.027
06.09.23	23:00	24.00	50.43	3.74	2.130	2.157	0.107	0.070
07.09.23	23:00	24.00	50.85	4.81	2.123	2.149	0.108	0.071
08.09.23	23:00	24.00	52.20	5.11	2.150	2.178	0.112	0.074
09.09.23	23:00	24.00	49.68	5.07	1.879	1.902	0.093	0.060
10.09.23	23:00	24.00	51.58	4.98	1.995	2.021	0.103	0.068
11.09.23	23:00	24.00	52.79	5.04	2.620	2.655	0.138	0.092
12.09.23	23:00	24.00	52.44	4.96	2.084	2.112	0.109	0.073
13.09.23	23:00	24.00	55.46	5.07	2.573	2.611	0.143	0.097
14.09.23	23:00	24.00	54.39	5.11	2.292	2.324	0.125	0.084
15.09.23	23:00	24.00	53.38	5.17	2.190	2.220	0.117	0.078
16.09.23	23:00	24.00	51.77	5.06	1.807	1.830	0.094	0.062
17.09.23	23:00	24.00	52.50	5.00	1.922	1.947	0.101	0.067
18.09.23	23:00	24.00	54.00	5.06	2.389	2.422	0.129	0.087
19.09.23	23:00	24.00	51.38	5.00	1.827	1.851	0.094	0.062
20.09.23	23:00	24.00	54.82	5.08	2.521	2.558	0.138	0.094
21.09.23	23:00	24.00	45.33	4.38	1.345	1.359	0.061	0.037
22.09.23	23:00	24.00	50.63	4.16	3.067	3.106	0.155	0.101
ИТОГО		744.00	50.47	4.81	59.450	60.212	3.061	2.015
		ч	°C	кг/CM2	т	м3	Гкал	Гкал

* Qрасчет. при tхв.факт=+ 17.60°C

температура холодной воды (константа прибора) tхв.приб=+ 0.0°C

температура холодной воды за отчетный период tхв.факт=+ 17.60°C

Дата: 22 Сентябрь 2023

Представитель потребителя:

И.С.В. Пономарев/

